2.27
SKLAD

2.28
SKLAD

ÚKLIDOVÁ
MÍSTNOST
2.29

2.30
SKLAD

2.31
VÝTAH

2.32
KANCEL.

CHODBA

2.22
VÝDEJ JÍDEL

2.19
JÍDELNA

UM. STOL. NÁDOBÍ

2.46
2.47
2.45
2.44
2.43
2.42
2.41
2.33
2.37
2.34
2.35
2.40
2.36

RAMPA

OC, TRUBKY BEZEŠVĚ, V SOKLU
OC, TRUBKY BEZEŠVĚ,U STROPU V 1.PP - nové
OC, TRUBKY BEZEŠVĚ,U STROPU V 1.PP - stávající

VODOINSTALACE + KANALIZACE + PLYN SPŠ PLZEŇ

Kanalizace

číslo	typ	umístění	zařízení	poznámka
D1	technický výkres dřezu	ze soklu | z podlahy	výlevka	
D	technický výkres dřezu	ze stěny	dřez, umývátko	
O	DN 50	z podlahy	ze soklu | z podlahy	konvekotmat | myčka	
O1	DN 50	ze soklu	ze soklu | z podlahy	pracovní stůl s dřezem	
O2	DN 70	z podlahy	z podlahy	podlahová vpusť	PODLAHOVÁ VPUSŤ CELONEREZOVÁ

POZNÁMKY TECHNICKÉHO PROVEDENÍ KANALIZACE

všechny dřezy a nerezová umývátka která jsou v dodávce GASTRO jsou vybavena sifonem a připojovací armaturou

všechny ostatní odpady musí být opatřeny sifonem ze strany stavby

odpady vyvedené z podlahy nebo soklu ukončit hrdlem ve výšce maximálně 50mm nad čistou podlahou, výjimku tvoří podlahové vpustě

veškeré kóty jsou brány od čisté podlahy, omítnutých stěn a obkladů

vývody kótovány na osu vývodu

Vodoinstalace

číslo	typ	umístění	zařízení	poznámka
SV	SV	200 mm nad č. p.	pračkový ventil	konvektomat | myčka	
SV1	T. V.	ze soklu	roháček 3/8"	dřez pracovní stůl	
TV1	T. V.	ze soklu	roháček 3/8"	dřez pracovní stůl	

POZNÁMKY TECHNICKÉHO PROVEDENÍ VODOINSTALACE

S. V. - studená voda

T. V. - teplá voda

pračkový ventil - přívod 1/2" zakončený pračkovým ventilem 1/2" s vnějším závitem 3/4"

roháček - přívod 1/2" zakončený roháčkem 1/2" s vnějším závitem 3/8"

pracovní tlak ve vodovodním řádu pro správný chod spotřebičů je 2,5 - 6 atm

veškeré kóty jsou brány od čisté podlahy, omítnutých stěn a obkladů

vývody kótovány na osu vývodu

projektant ZTI je povinen v koordinaci s dodavatelem ZTI a GASTRA zajistit plnění ČSN EN 1717

Plyn

číslo	typ	umístění		zařízení	poznámka
G	zemní plyn	ze soklu	ventil 1/2"	kotel | pánev	

VODOINSTALACE, KANALIZACE

"D"



"D1"



vývod elektroinstalace
vývod kanalizace
vývod vodoinstalace (SV)
směšovaná voda (ZV)
vývod vodoinstalace (TV)
D/D1 = viz technický list
zemnicí kabel

LEGENDA ČAR

POZNÁMKA:
Vést plynovod v podlaze je dovoleno pouze v laboratořích, odborných učebnách, velkokuchyních, dílnách apod., pokud se zde nachází spotřebiče s připojením z podlahy, za těchto podmínek:

Izolace potrubí s odolností proti elektrickému průrazu 25 (kV).

Kanálek je po celém obvodě zalit 20 (mm) protikorozní hmoty a je zakryt odnímatelným krytem.

Tloušťka potrubí je > 1,5 (mm).

Část plynovodu vyvedená z kanálku musí být do výšky aspoň 30 (mm) nad úrovní podlahy uložena do ochranné trubky odolné vůči korozi, utěsnění proti pronikání vody.

Nesmí být armatury a rozebíratelné spoje.

V kanálku nesmí být jiná vedení.

ÚROVEŇ 1NP = 0,000
SVĚTLÁ VÝŠKA PODLAŽÍ 1 NP = 325cm!!

PROJEKTY STAVEB ,ČINNOST INVESTORSKÁ, INŽENÝRSKÁ
Barrandova 26 , 326 00 Plzeň, tel. 377 457 839, fax. 377 457 839, E-mail. radim.hucl@volny.cz

Investor: SPŠDopravní Karlovarská 99, 323 00 PLZEŇ	Ved.proj. ing.arch.R.Hucl Vltavská ul. 20 150 00 PRAHA 5	Zodp.proj. R.Hucl Čechova ul.7 32028 PLZEŇ	Č.výkresu: **D.7**
Akce: **MODERNIZACE GASTRO VYBAVENÍ - ČÁST TPS, SPŠ Dopravní, PLZEŇ**		Místo: SPŠDopravní Karlovarská 99, 323 00 PLZEŇ	Část:
		Stupeň: DPS	
		Měř.: 1 : 50	
Obsah: **PŮDORYS 1.NP - PLYNOVOD**		Datum: 08.2018	