



Autor:		Vypracoval pro klienta:	Zodpovědný projektant:
Miloš Savlý		Ing. Antonín Švehla	Ing. Zdeněk Holub
Investor:		Domov Černovice, Černovice 25, 345 62 Holýšov	
		Centrum sociálních služeb Domálicko, příspěvková organizace, Budovská 55b, 344 01 Domálicko	
Adres:		Datum:	
DOMOV ČERNOVICE		12/2013	
PRÍSTAVBA ZIMNÍ ZAHRADY		Stupeň:	
ČERNOVICE 25, HOLÝŠOV		DUR + DSP	
Objekt:		Číslo stavby:	
D.1.4a VYTÁPĚNÍ		K 2013 005	
Nové přílohy:		Měřítko:	Číslo listu:
PŮDORYS 1. NP		1 : 50	2

Poznámky:

- předpokládány tepelné spady otopných těles 70/55 °C
- nová otopná tělesa budou ocelová desková se spodním připojením a podlahové konvektory bez ventilátoru a s ventilátorem, typ/výška-dělna
- rozvodná potrubí a přípojky pro nová otopná tělesa budou provedeny v měděných trubkách vedených v podlaze a izolačních vlnitých tepelnou izolací
- regulace podlahových konvektorů bude dle termostatu spínáním nastavených otáček ventilátoru
- napájecí zdroj elektrické energie pro podlahové konvektory bude osazen v rozvaděči viz projekt elektrik
- bude propojen s regulátorem a ostatními konvektory

