


POKOJ 2L

Poznámky:

- předpokládaný teplostup spád otopných těles 70/55°C
- nova otopná tělesa budou ocelová desková se spodním připojením a podlahové konvektory bez ventilátoru a s ventilátorem, typ/výška-délka
- rozvodná potrubí a přípojky pro nová otopná tělesa budou provedeny v měděných trubkách vedených v podlaží a izolovaných vhodnou tepelnou izolací
- regulace podlahových konvektorů bude dle termistatu spínáním nastavených ovládek ventilátoru



Autor:		Vypracoval: Ing. Antonín Švehla	Zodpovědný projektant: Ing. Zdeněk Holub	ATELIER K11 s.r.o.	
Místo stavby:		Domov Černoovice, Černoovice 25, 345 62 Holýšov		Klatovská tř. 8/18/11, 301 00 Písek	
Investor:		Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace, Budořská 550, 344 01 Domažlice		Tel: 377223238	
Akce:		DOMOV ČERNOVICE		IC: 291 25 559	
PŘÍSTAVBA ZIMNÍ ZAHŘADY		ČERNOVICE 25, HOLÝŠOV		Email: info@atelier-k11.cz	
Objekt:		D.1.4a VYTÁPĚNÍ		Datum: 12/2013	
Nové přílohy:		PŮDORYS 1. NP		Stupeň: DUR + DSP	
				Číslo: K 2013 005	
				Měřítko: 1 : 50	
				Číslo: 2	