

Ing.Olejník atelier VAS

Vyřizuje: Dobeš /724 026 274

Naše značka: POS-PD-360-16  
Datum: 6.9..2016

DSP:,, STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ DOMAŽLICE,Rohova ulice, parc.č. 4, 640/3“

V rámci navrhované stavby dojde ke střetu s podzemním komunikačním vedením společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Vzhledem k provádění zemních stavebních prací v ochranném pásmu tras telekomunikačního zařízení požadujeme respektovat následující podmínky:

1. Před zahájením stavby musí být trasy telefonních kabelů **vyznačeny na terénu**. V ochranném pásmu kabelů (tj.1,5m po obou stranách vedení) musí být zemní práce prováděny **pouze ručně**.
2. V rámci stavby požadujeme respektovat minimální krytí, vzdálenosti sítí v souběhu a křížení uvedené v ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení a ČSN 33 4050 Předpisy pro podzemní sdělovací vedení.
3. Jakákoli manipulace s telekomunikačním zařízením bez vědomí odpovědného pracovníka naší společnosti není dovolena.

Při respektování uvedených připomínek a všeobecných podmínek ochrany SEK uvedených ve vyjádření o existenci SEK č.j. **689156/16** společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. souhlasí s realizací stavby .

V případě kolizní situace s podzemním komunikačním vedením společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s kontaktujte Josef Dobeš/ 724026274

S pozdravem

**Josef Dobeš**

Specialista provozu sítě

► Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
m: +420 724 026 274

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
Olšanská 2681/6  
130 00 Praha 3  
DIČ: CZ04084063