


A

CHODNÍK, TERÉN

Běžný výkop



Kola 300 mm pro běžné uložení,  
kola 100 mm pro bet. chráničky

B

TERÉN


Chráněný výkop




C

TERÉN

Kabel v chráničce




D

PŘECHODY CEST  
A KOMUNIKACÍ

Podla a průměr chrániček  
viz situace a tech. zpráva

E

DETAIL UZEMNĚNÍ

Uložení uzemňovacího  
vedení na dně výkopu

## UPOZORNĚNÍ:

1. Jedná se o typový výkres - viz ČSN 33 2000-5-52.
2. Na výkrese je uveden typový kabel o průměru do 4 cm, včetně vlnitosti
3. Detailní podrobnosti - viz technická zpráva a situační výkresy

VYPRACOVAL:  
SUČPROJEKTANT:  
SUČINVESTOR: Domov pro osoby se zdravotním postižením p.o.  
U Vrbky 486, 330 12 Horní Bříza

AKCE: Přístavba evakuačního výtahu k pavilonu L1

ELEKTROINSTALACE

OBSAH: TYPOVÝ VÝKRES VÝKOPEM

J I Ř Í S U Č  
ELEKTROPROJEKTY  
330 33 Město Touškov 320

mobil: 776 633 765

ČKAIT: 0201135

DATUM: 03 / 2018

ÚČEL: DSP

PARÉ: Č. VÝKRESU:

E04

