



Topná voda 70/55 °C  
radiátorový okruh

Teplné ztráty spočítány dle EN 12831 /ČSN 06 0210/  
pro oblastní venkovní výpočtovou teplotu -15°C, normální krajinu  
nechráněnou polohu řadové budovy B= 6 a činí 2 320 W



## ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

HLAV. PROJEKTANT		ODP. PROJEKTANT		VÝPRAVOVÁL		KONTROLOVÁL		Ing. Karel HRUBÝ 301 00 Píseň, Schwarzova 37 tel. 724077123			
Ing. J. Holá		Ing. K. Hrubý		Ing. K. Hrubý							
OBEC:		Horní Bříza		OKRES:							
INVESTOR:		Domov pro osoby se zdrav. postižením p.o., Horní Bříza						FORMÁT			
AKCE:		Přístavba evakuačního výtahu k pavilonu L1						2A4			
								DATUM		04/2018	
								STUPEŇ		RP	
								ČÍS. ZAKÁZKY		748/18	
				MĚŘITKO		1:50					
OBSAH:		Schema těles a napojení						ČÍSLO VÝKRESU			
											