ÚSTŘEDNA EPS

2x 40Ah
AKU
AKU
ZDROJ
0,5A
0,5A
0,5A
ARCNET
485
1
2
COM
1
2
3
VSTUPY
8xVSTUP
OVLÁDANÁ ZAŘÍZENÍ
16x NOC VÝSTUP
RELOVÁ KARTA 8xRELÉ
1-7
8
4x REL.VÝSTUP 24V/1A
P.VÝSTUP 3 24V/0,5A
P.VÝSTUP 2 24V/0,5A
P.VÝSTUP 1 24V/0,5A
DESKA 2 SM.
SM.6
SM.5
DESKA 2 SM.
SM.4
SM.3
SM.2
SM.1
UPS
MONITOROVÁNÍ
2x 18AH
AKU
AKU
ZDROJ
POMOCNÝ ZDROJ PRO MG. SAMOSTATNÝ KRYT
SCU
I/O1
I/O1
I/O1
OVLÁDÁNÍ DVEŘÍ 1
OVLÁDÁNÍ DVEŘÍ 2
OVLÁDÁNÍ VÝTAHU
2x1,5 B2ca,s1,d1 P30-R
2x1,5 B2ca,s1,d1 P30-R
2x1,5 B2ca,s1,d1 P30-R
2x1,5 B2ca,s1,d1 P30-R
2x1,5 B2ca,s1,d1 P30-R
2x2x0,8 B2ca,s1,d1 P30-R
2x2x0,8 B2ca,s1,d1 P30-R
2x2x0,8 B2ca,s1,d1 P30-R
2x2x0,8 B2ca,s1,d1 P30-R
2x2x0,8 B2ca,s1,d1 P30-R
3/1 — 3/10
2/1 — 2/9
1/1 — 1/11
4/1 — 4/8
2/10
1-01-119
1-01-118
1-01-120
1-02-105
1-02-106
1-01-119
1-01-118
1-01-120
SMYČKA HLÁSIČŮ 1.PP
SMYČKA HLÁSIČŮ 1.NP
SMYČKA HLÁSIČŮ 2.NP
SMYČKA HLÁSIČŮ 3.NP
PŘÍSTAVBA EVAKUAČNÍHO VÝTAHU
NASTAVENÍ I2 2x1 B2ca,s1,d1
NASTAVENÍ I2 2x1 B2ca,s1,d1
SBĚRNICE 485 B2ca
NAPÁJENÍ 2x1,5 B2ca,s1,d1
NAPÁJENÍ 2x1,5 B2ca,s1,d1
1x2x0,8 B2ca,s1,d1 P30-R
1x2x0,8 B2ca,s1,d1 P30-R
PLÁNOVANÉ PROPOJENÍ ÚSTŘEDEN EPS ÚSTŘEDNY MUSÍ BÝT VZÁJEMNĚ KOMPATABILNÍ PRO DATOVÉ PROPOJENÍ SÍTÍ ARCNET
LCD 1
LCD 2
LCD 3
LCD 4
LCD 5
ARCNET
STÁVAJÍCÍ ÚSTŘEDNA EPS APOLLO F1.6

3Jx2,5 ZAJIŠTĚNÁ FUNKČNOST DLE IEC331
NAPÁJECÍ PŘÍVODY MUSÍ BÝT PROVEDENY DLE ČSN 730804 ČL. 12.10.
NAPÁJECÍ PŘÍVODY MUSÍ BÝT CHRÁNĚNY PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU

hip : Ing. Chramosta	projektant : Ing. Chramosta odp. projektant : Ing. Chramosta	**Ing. Otakar Chramosta** Kaznějovská 60, Plzeň 323 00 tel.602 823 404	
místo: U Vrbky 486, Horní Bříza			
investor: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Horní Bříza			
název akce : DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HORNÍ BŘÍZA PŘÍSTAVBA EVAKUAČNÍHO VÝTAHU K PAVILONU L1		měřítko : --- stupeň PD : DPS datum zprac. : 04/2018 číslo zakázky : 1824 revize: 00	číslo paré : 5
název části : EPS - SCHÉMA ZAPOJENÍ		číslo přílohy : 1824-06	