












LEGENDA

- KABEL 2x2x0,8 SMYČKY HLÁSIČŮ TŘÍDOU REAKCE NA OHĚŇ B2ca,s1,d1
- KABEL OVLÁDANÝCH ZAŘÍZENÍ SE ZAJIŠTĚNOU FUNKČNOSTÍ PŘI POŽÁRU P30-R DLE ZP27/2008 A TŘÍDOU REAKCE NA OHĚŇ B2ca,s1,d1 DLE 23/2008Sb.

EPS ÚSTŘEDNA EPS ROZŠÍŘITELNÁ AŽ NA 6 KRUHOVÝCH SMYČEK



- | | |
|---|--|
|  | (KABELOVÁ TRASA - 1) OHNIODOLNÝ KOVOVÝ KABELOVÝŽLAB |
|  | (KABELOVÁ TRASA - 2a) OHNIODOLNÁ KOVOVÁ TRUBKA VELKÁ NA PŘÍCHYTKÁCH |
|  | (KABELOVÁ TRASA - 2b) OHNIODOLNÁ KOVOVÁ TRUBKA MALÁ NA PŘÍCHYTKÁCH |
|  | (KABELOVÁ TRASA - 3) OHNIODOLNÝ KOVOVÝ KABELOVÝ ÚCHYT 2034M
PO KOTVA MMS 6x50 |
|  | (KABELOVÁ TRASA - 4) TRUBKA PLASTOVÁ BEZHALOGENOVÁ NA PŘÍCHYTKÁCH |
|  | (KABELOVÁ TRASA - 5a) PLASTOVÁ PŘÍCHYTKA DSS21 SCHNABLE PRO DVA KABELY |
|  | (KABELOVÁ TRASA - 5b) PLASTOVÁ PŘÍCHYTKA DKS 3-13 SCHNABLE PRO JEDEN KABEL |
|  | (KABELOVÁ TRASA - 6) TRUBKA POD OMÍTKOU |
|  | KABELOVÁ STOUPAČKA V TRUBCE POD OMÍTKOU |
|  | POŽÁRNÍ UCPÁVKA |



hip : Ing. Chramosta		projektant : Ing. Chramosta odp. projektant : Ing. Chramosta		Ing. Otakar Chramosta Kaznějovská 60, Plzeň 323 00 tel.602 823 404	
místo: U Vrbky 486, Horní Bříza					
investor: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Horní Bříza					
název akce : DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HORNÍ BRÍZA PŘÍSTAVBA EVAKUAČNÍHO VÝTAHU K PAVILONU L1		měřítko : — stupeň PD : DPS datum zprac. : 03/2018 číslo zakázky : 1824 revize: 00		číslo paré : <div style="font-size: 48px; color: red; text-align: center;">5</div>	
název části : EPS - LEGENDA		číslo přílohy : 1824-02			