

Spis. zn.: OVÚP/2364/15/Fr
Č.j.: OVÚP/2449/15/Fr
Vyřizuje: Fryba
Tel.: 376 347 228
E-mail: vfryba@mukt.cz
Datum: 24.4.2015

účinnost ke dni: 27. 6. 2015

ÚZEMNÍ SOUHLAS

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů posoudil podle § 96 odst. 1, 2 a 4 stavebního zákona žádost o územní souhlas k záměru umístění stavby, kterou dne 7.4.2015 podal

Město Plánice, IČO 002 55 980, Náměstí 180, 340 34 Plánice

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona a § 15a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

v y d á v á ú z e m n í s o u h l a s

s umístěním stavby

Plánice, Klatovská ulice rekonstrukce veřejného osvětlení

(dále jen "stavba") na pozemcích st. p. 83, 143, parc. č. 155/2, 257/4, 505/20, 2374/3, 2374/7, 2374/8, 2374/17, 2374/21, 2374/24, 2374/27, 2374/39, 2374/41, 2374/42, 2374/43, 2374/44, 2374/51, 2374/52, 2374/59, 2374/60, 2374/92, 2374/110, 2378/1, 2391/1, 2391/3 a 2536 v katastrálním území Plánice.

Druh a účel umísťované stavby:

Záměr řeší provedení rekonstrukce stávajícího veřejného osvětlení v Klatovské ulici z důvodu jeho nevyhovujícího stavu v souvislosti s realizací stavby "II/186 Plánice, rekonstrukce Klatovské ulice - DSP".

Umístění stavby na pozemku:

Stavba bude umístěna na pozemcích st. p. 83, 143, parc. č. 155/2, 257/4, 505/20, 2374/3, 2374/7, 2374/8, 2374/17, 2374/21, 2374/24, 2374/27, 2374/39, 2374/41, 2374/42, 2374/43, 2374/44, 2374/51, 2374/52, 2374/59, 2374/60, 2374/92, 2374/110, 2378/1, 2391/1, 2391/3 a 2536 v katastrálním území Plánice.

Určení prostorového řešení stavby:

U stávající čekárny k autobusové zastávce bude umístěn nový rozvaděč veřejného osvětlení RVO v plastovém pilíři. Současné měření odběru VO je umístěno ve stávajícím RA rozvaděči NN na stávající trafostanici KT_0964 Plánice - NOVÉ MĚSTO. Toto měření bude přemístěno do uvedeného nového RVO. Propojení RA rozvaděče NN a nového RVO bude provedeno novým zemním přívodním kabelem AYKY 4x35mm².

Z nového RVO budou vedeny dva nové zemní kabely CYKY 4x10mm². Jeden směrem z města + ulice 9.května a 1.máje. Druhý směrem do města + ulice Poděbradova, Křížíkova a Zahradní.

Ze stávajícího střešníku na domu s č.p.153 na náměstí bude vedeno nové izolované venkovní vedení AES 4x25mm² na stávající betonový sloup se třemi svítilny. Na toto vedení bude přes skříňku VO připojen zemní kabel CYKY 4x10mm² do osvětlovacího bodu (31). Z tohoto osvětlovacího bodu budou

vedeny dva nové zemní kabely CYKY 4x10mm². Jeden směrem z města (43) + náměstí. Druhý směrem Klatovy (29) + ulice Nepomucká.

U vstupu do kostela sv. Blažeje bude do stávajícího kabelového rozvodu VO vřazen ještě jeden osvětlovací bod (50). Stávající zemní kabel VO bude odkopán, přerušen a zapojen v novém osvětlovacím bodu. Kratší část kabelu bude pomocí spojky prodloužena kabelem stejného průřezu a také zapojena v osvětlovacím bodu. Na tento stávající kabelový rozvod VO budou dále připojeny osvětlovací body (46) až (49).

Specifikace osvětlovacích bodů:

1. osvětlení hlavní komunikace
ocelový třístupňový stožár výšky 8,0 m, vysokotlaká sodík. výbojka 70W - 43 ks
2. osvětlení vedl. komunikací
ocelový dvoustupňový stožár výšky 6,0 m, vysokotlaká sodík. výbojka 70W - 4 ks
3. osvětlení schodů ke kostelu
stožár historického vzhledu, vysokotlaká sodík. výbojka 70W - 3 ks

Osvětlení přechodů pro chodce bude řešeno v PD komunikace.

Všechny kabelové svody a vývody - 6 ks (body A,B,D,E,F,G) do venkovních vedení VO budou provedeny přes nové skříňky VO v provedení SP100/PSP1P (3x100A), které budou osazeny přímo na stávajících betonových sloupech společnosti ČEZ Distr., a.s.. Kabelové svody a vývody po betonových sloupech musí být chráněny před mechanickým poškozením do výšky minimálně 3m nad terén.

Nové zemní kabely VO budou v celé délce uloženy v trubkovém kabelovém krytu (PVC trubka vlnitá) Ø 60mm. Ve volném terénu ve výkopu minimálně 80cm hlubokém a v chodníku ve výkopu minimálně 50cm hlubokém. Přechody přes komunikace budou provedeny ve výkopu 120cm hlubokém.

Stavba nového VO bude koordinována s pokládkou nového zemního kabelového vedení NN společnosti ČEZ Distribuce, a.s. v Klatovské ulici.

Stávající zařízení veřejného osvětlení, které bude nahrazeno zařízením novým, bude demontováno.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

Město Plánice má pro celé správní území zpracovanou územně plánovací dokumentaci – ÚPN SÚ Plánice z roku 1998 + 4 změny ÚPN SÚ. Podle této ÚPD se zájmové území pro provedení stavby „Plánice, Klatovská ul. - rekonstrukce veřejného osvětlení“ nachází v zastavěném území, v území řešeném územním plánem jako „plochy technické a dopravní infrastruktury“ a je v souladu se záměry územního plánování.

Záměr splňuje všechny podmínky podle § 96 odst. 1, 2 a § 90 stavebního zákona.

Poučení:

Územní souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti územního souhlasu nelze prodloužit. Územní souhlas lze změnit územním souhlasem nebo územním rozhodnutím.

Územní souhlas nepozbývá platnosti v případech podle § 96 odst. 8 stavebního zákona.

Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, lze užívat na základě kolaudačního souhlasu (§119 a 122 stavebního zákona).

Městský úřad Klatovy
stavební úřad

Ing. Pavel Boublík

vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f) v souladu s poznámkou č.3 ve výši poloviny z částky 20.000,- Kč, celkem 10.000,- Kč byl zaplacen dne 22.4.2015.

Obdrží:*žadatel*

- Město Plánice, IDDS: cp6bb2w

dotčené správní úřady

- Městský úřad Klatovy, odbor dopravy, Klatovy, 339 01 Klatovy 1
- Městský úřad Klatovy, odbor školství, kultury a cest. ruchu, Klatovy, 339 01 Klatovy 1
- Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, Klatovy, 339 01 Klatovy 1
- Městský úřad Plánice, IDDS: cp6bb2w

na vědomí

- Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485
- Martina Syrovátková, Ing., Na Bídě č.p. 564/12, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec 1
- Jan Kubale, Plánice č.p. 117, 340 34 Plánice
- Jan Kubale, Plánice č.p. 11, 340 34 Plánice
- Jan Baštař, Kostelní č.p. 108, 340 34 Plánice
- Jaroslav Fiala, Plánice č.p. 116, 340 34 Plánice
- Eva Fialová, Plánice č.p. 116, 340 34 Plánice
- ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
- RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
- Telefónica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
- VODOSPOL s. r. o., IDDS: z3zs9xw

