

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel:			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň		
vyř.:	Ludmila Kvardová	tel.	377 172 412
č.j.	1274/19/SÚSPK-P	email:	ludmila.kvardova@suspk.eu
Veřejná zakázka:			
II/186 Průtah Plánice			
Předpokládaná hodnota VZ:	67 012 000,00 Kč		
Zadávací řízení:	otevřené řízení / podlimitní		
Předmět plnění VZ:	Rekonstrukce silnice II/186 v intravilánu města Plánice v délce 857 metrů včetně vybudování nových chodníků a přidružených ploch. Součástí stavby dále bude vybudování kanalizace, rekonstrukce vodovodu a výstavba veřejného osvětlení.		
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	Z-2019-003744		
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P19V00000080		

Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 2 - odpověď na dotazy

Zadavatel obdržel	12.2.2019	žádost o vysvětlení ZD (dotazy) s následujícím obsahem:
1	V soupisu prací SO 110a je položka 76 K 592450000.R - dlažba žulová desky typ "Plzeňská dlažba" . Žádáme zadavatele o upřesnění rozměrů, protože cena dlažby závisí na její tloušťce.	

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:

ad 1	Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o doplnění dlažby pro případ, že některé stávající desky nebude možné využít, tak se předpokládá, že tloušťka nové dlažby bude dle stávajících desek. Pro potřeby nacenění je v projektové dokumentaci uvažovaná tloušťka 60 mm (viz Vzorový příčný řez a Technická zpráva bod 2.4.1 – Levá strana od staničení 960,50 – konec úpravy.
------	---

Datum vyhotovení:	13.2.2019
-------------------	-----------

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

podepsáno elektronicky