

## Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace

<b>Zadavatel:</b>			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň		
vyř.:	Ludmila Kvardová	tel.:	377 172 412
č.j.:	1415/19/SÚSPK-P	email:	ludmila.kvardova@suspk.eu

### Veřejná zakázka:

#### II/186 Průtah Plánice

Předpokládaná hodnota VZ:	63 820 000,00 Kč
Zadávací řízení:	otevřené řízení / podlimitní
Předmět plnění VZ:	Rekonstrukce silnice II/186 v intravilánu města Plánice v délce 857 metrů včetně vybudování nových chodníků a přidružených ploch. Součástí stavby dále bude vybudování kanalizace, rekonstrukce vodovodu a výstavba veřejného osvětlení.
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	Z-2019-003744
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P19V00000080

### Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č.3

Zadavatel obdržel dne	19.2.2019	žádost č.3 a č.4 o vysvětlení ZD (dotazy) s následujícím obsahem:
1a	Součástí PD „Obnova a dostavba kanalizace Plánice – Klatovská, Kostelní“ od firmy INGVAMA a souvisejícího rozpočtu je položka 47 (na listu SO 301-A-3) resp. Pol. 49 na listu (SO 301-A-3-1), dále pol. 38 (na listu SO 302-odlehčovací komora) a konečně pol. 53 (na listu SO 303-kanalizační přípoj.) znění „Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm š přes 3 m“ o celkové výměře 1845,72 m2. Ve shodě s výkresem D.4 „příčný řez uložení potrubí“ máme za to, že skladba komunikace zakončená vrstvou asfaltového koberce mastixového se provádí jen na komunikacím 1. třídy, což předmětná silnice II/186 není. Navíc není tato skladba v souladu se skladbou navrženou v části SO 101 PD „II/186 Průtah Plánice“ od firmy Valbek (TZ str.3), kde tvoří finální vrstvu ACO 11+ tl. 40 mm. Je skladba s SMA zvolena úmyslně a ve shodě se zadavatelem (SÚSPK)? Která skladba platí?	
1b	Vzhledem k tomu, že asfaltové vrstvy komunikací jsou součástí jak rozpočtu na část „Obnova a dostavba kanalizace Plánice – Klatovská, Kostelní“ od firmy INGVAMA, tak i rozpočtu části „II/186 Průtah Plánice“ od firmy Valbek, není možné, že jsou tyto položky (výměry) v celkové rekapitulaci duplicitní? K této domněnce nás vede i porovnání obou předmětných situací staveb, které by se měly doplňovat (příloha 2.2. – situace stavby č. 2 od Valbeku a příloha C.2 celková situace od Ingvamy).	
2	Žádáme zadavatele o stanovení ceny odkupu do formuláře „Příloha č.6 KS – prodej vytěženého materiálu	

### K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:

ad 1a	Platí skladba navržená v části SO 101 PD "II/186 Průtah Plánice" od společnosti Valbek spol. s r.o., středisko Plzeň, kde tvoří obrusnou vrstvu ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm z modifikovaného asfaltu.
-------	---

ad 1b	Položky související s asfaltovými vrstvami jsou duplicitní, dokládáme opravený soupis prací k PD "Obnova a dostavba kanalizace Plánice-Klatovská, Kostelní" zpracovaný společností INVAMA spol. s r.o.
ad 2	Příloha č.6 je vzorová, zatím jí není třeba doplňovat, cena za odkoupený materiál je stanovena v příloze č.1 ZD - vzorové dokumenty ("list" závazek odkupu).
	<p>V důsledku vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel mění zadávací podmínky v čl. 12.1. a to následovně:</p> <p>Čl. 12.1. zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky zní po změně takto: Lhůta pro podání nabídky je stanovena do 10:00 hod dne 11.3.2019.</p> <p>Čl.11.1.-zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky zní po změně takto: Zadavatel požaduje v souladu s § 41 ZZVZ poskytnutí jistoty ve výši 1 200 000,00 Kč. Jistotu lze poskytnout formou bankovní záruky, vystavené na zadavatele č.1 nebo formou složení (poukázání – zaslání) uvedené částky na účet zadavatele č. 5146600001/5500 (do poznámky uvádět stručný název veřejné zakázky a jako variabilní symbol uvést své IČO), případně formou pojištění záruky, tak že oprávněnou osobou je zadavatel č.1. Jistota bude uvolněna v souladu s § 41 odst. 6 ZZVZ</p> <p>Čl.4. Předpokládaná hodnota VZ a limitace nabídkové ceny zní po změně takto: Čl.4.1. -Předpokládaná hodnota a současně maximální celková hodnota veřejné zakázky činí 63 820 000,00 Kč bez DPH, čl.4.2. Zadavatel dále limituje nabídkovou cenu pro část díla (viz čl. 2.1. přílohy č. 2 této ZD) realizovaného pro:</p> <p>a) zadavatele č. 1 částkou: 24 863 000,00 Kč bez DPH; b) zadavatele č. 2 částkou: 38 957 000,00 Kč bez DPH</p> <p>Zadavatel současně upozorňuje, že dne 21.2.2019 nahrazuje původní znění zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele dne 30.1.2019 za znění s výše uvedenými změnami .</p>
Datum vyhotovení:	21.2.2019

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**

Ing. Miroslav Doležal  
generální ředitel  
*podepsáno elektronicky*