

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace

Zadavatel:			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň		
vyř.:	Ludmila Kvardová	tel.	377 172 412
č.j.	1685/19/SÚSPK-P	email:	ludmila.kvardova@suspk.eu
Veřejná zakázka:			
II/186 Průtah Plánice			
Předpokládaná hodnota VZ:	63 820 000,00 Kč		
Zadávací řízení:	otevřené řízení / podlimitní		
Předmět plnění VZ:	Rekonstrukce silnice II/186 v intravilánu města Plánice v délce 857 metrů včetně vybudování nových chodníků a přidružených ploch. Součástí stavby dále bude vybudování kanalizace, rekonstrukce vodovodu a výstavba veřejného osvětlení.		
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	Z-2019-003744		
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P19V00000080		

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č.5			
Zadavatel obdržel	25.2.2019	žádost o vysvětlení ZD (dotazy) s následujícím obsahem:	
dne			
1a	U objektu 110a) Chodníky a přidružené plochy je u položky číslo 48) Lože pro trativody z betonu prostého dle našeho názoru chybný výpočet objemu lože betonu pod plastový odvodňovací žlab, kde u jednoho rozměru chybí ve výpočtu desetinná čárka a tudíž vykázaný objem je sto násobek skutečného množství. Uchazeč tedy žádá zadavatele o kontrolu soupisu prací.		
1b	U objektu 110a) Chodníky a přidružené plochy je u položky číslo 60) Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C12/15 dle našeho názoru chybný výpočet plochy. Uchazeč tedy žádá zadavatele o kontrolu soupisu prací.		
1c	V položce skládkovného ze SO 101 (tj. největší objem, vyskytuje se i v dalších SO) je uvedena poznámka „uložení na skládce MěÚ Plánice - na základě dohody s investorem. Může zadavatel upřesnit cenu pro všechny uchazeče nebo uchazečům sdělit, jak má být tato položka oceněna?		

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:	
ad 1a	Ano, jedná se o chybný výpočet objemu lože. Opraveno v soupisu prací.
ad 1b	Ano, jedná se o chybný výpočet plochy. Opraveno v soupisu prací.
ad 1c	Projekt předpokládá uložení na skládce MěÚ Plánice. Cena skládkovného na skládce Na Boučku v Plánici se skládá z poplatku za uložení odpadu (500,-- Kč/t) a z poplatku za tunu do rezervního fondu skládky (35,-- Kč/t) + 21% DPH tj. 42,35 Kč/t. Celková částka za uložení 1 tuny odpadu na naší skládce je 542,35 Kč . Výpočet: 500,-- Kč + (35,-- Kč x 1,21) = 542,35 Kč/t.

V důsledku vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel mění zadávací podmínky v čl. 12.1. a to následovně:

Čl. 12.1. zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky zní po změně takto:

Lhůta pro podání nabídky je stanovena do 10:00 hod dne 14.3.2019.

Zadavatel současně upozorňuje, že dne 28.2.2019 nahrazuje původní znění zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele dne 30.1.2019 za znění s výše uvedenými změnami .

Datum vyhotovení:

27.2.2019

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

podepsáno elektronicky