

Vysvětlení zadávací dokumentace			
Zadavatel:			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň		
vyř.:	Ing. Martina Tyrová	tel.:	770 112 120
č.j.	1851/19/SÚSPK-P	email:	martina.tyrova@suspk.eu
Veřejná zakázka:			
II/230 Stříbro - dálnice D5, úsek 1			
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:	83 615 791,00 Kč		
Zadávací řízení:	otevřené řízení / podlimitní		
Předmět plnění VZ:	Přeložka silnice II/230 a s tím spojené úpravy v úseku od hranice města Stříbra v místě silnice II/605 dále k napojení na stávající silnici II/230 v místě lesní oblasti Jirná.		
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	Z2019-003750		
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P18V00000870		
Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 2 - odpověď na dotazy			
Zadavatel obdržel	28.2.2019	žádost o vysvětlení ZD (dotazy) s následujícím obsahem:	
1	Chceme Vás požádat o vysvětlení zadávací dokumentace k výběrovému řízení na veřejnou zakázku: „II/230 Stříbro – dálnice D5, úsek 1“ Při kontrole poskytnutých podkladů v rámci zadávací dokumentace jsme zjistili několik nejasností v soupisu prací. V poskytnutém soupisu prací pro SO 802 HTÚ je uvažováno s odvozem nevhodné navážky a výkopů do 1000m v okolí stavby (pol. č. 7 a 8). Následně má být zemina uložena do násypů zhutněných (pol. č. 9). Může zadavatel přesněji určit místo, plochu nebo konkrétní pozemky pro uložení nevhodné navážky a přebytečných výkopů z důvodu ověření možnosti a stavu přístupových cest a sjezdů pro nákladní automobilovou dopravu (např. souřadnice GPS, katastrální čísla pozemků atd.). Z výkazu výměr dále není patrné, jakým způsobem má být tento velký objem materiálu uložen, a tak žádáme o informaci, zda se bude jednat o plošné rozprostření nebo uložení do nějaké konkrétní figury. Dále zadavatele žádáme o informaci, zda na určených pozemcích pro uložení bude již stržena ornice a zda po uložení a zhutnění přebytečného materiálu ze stavby bude zadavatel požadovat překrytí tohoto materiálu orníci?		
K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:			
ad 1	Předmětná navážka bude na parcelách č.p.p. 2647 ,2681/29, 2610/1 a 2636/1 k.ú. Stříbro v přilehlé blízkosti stavby převážně v místech, která se budou také dále upravovat na svahy . Navážka bude bez rozprostření a počítá se s občasným přihrnováním, ale ne do figur, dle skutečného množství tohoto materiálu, který bude ukládán skoro v celé délce stavby. Ornice se v těchto místech nebude strhávat a po zpětném naložení se pouze upraví do původního stavu (ve výměrách rozprostření ornice a osetí travním semenem se s částečnou úpravou tohoto prostoru také počítá, ornice je více, než stavba na zpětné využití vyžaduje a tyto přebytky se budou rozprostírat na ornou půdu v přilehlém okolí stavby).		
Datum vyhotovení:	1.3.2019		

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

podepsáno elektronicky