

## Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace

<b>Zadavatel:</b>			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň		
vyř.:	Ludmila Kvardová	tel.	377 172 412
č.j.	2312/19/SÚSPK-P	email:	ludmila.kvardova@suspk.eu
<b>Veřejná zakázka:</b>			
<b>Rekonstrukce komunikace II/605 okres RO a PS, část 2d</b>			
Předpokládaná hodnota VZ:	1 900 000,00 Kč		
Zadávací řízení:	VZMR		
Předmět plnění VZ:	Délka projektovaného úseku komunikace činí 2,49 km. Předmětem plnění pro SÚS PK je rekonstrukce komunikace na jednotnou šířku 7 m mezi obrubami, úprava autobusových zastávek, úprava připojení čerpací stanice, úpravy připojení místních komunikací, vjezdová brána do města. Předmětem plnění pro město Rokycany je úprava chodníků, sjezdů, parkovacích stání a zeleně.		
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P19V00000135		

### Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č.1

Zadavatel obdržel dne	18.3.2019	žádost č.1 o vysvětlení ZD (dotaz) s následujícím obsahem:
1	Žádáme Vás o upřesnění předmětu veřejné zakázky "Rekonstrukce komunikace II/605 okres RO a PS, část 2d" v těchto bodech: 1) jaký je rozsah "SO vodovod a kanalizace" 2) o jaký typ kanalizace se jedná 3) jaký je rozsah "SO veřejné osvětlení a metropolitní síť" 4) jaký je rozsah "SO sadové úpravy"	

### K výše uvedenému dotazu sděluje zadavatel následující vysvětlení:

ad 1	<p>1. SO vodovod a kanalizace</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Jedná se o rekonstrukci dešťové kanalizace DN 250 z PVC v úseku ulic Dlouhá (č.p. 400) – Na Kukačce – délka cca 630 m, včetně kanalizačních šachet</li><li>- Výměna splaškové kanalizace DN 250 z kameniny v úseku ulice Mládežníků – Luční – délka cca 90 m, včetně kanalizačních šachet</li><li>- Opravy stávajících kanalizačních šachet ( výměna poklopů, konusů atp.)</li><li>- Rekonstrukce uzávěrů ( 2 uzly) na křižovatce ulic Mládežníků x Na Vinici x Pražská, včetně rekonstrukce vodovodního řadu pod silnicí Pražská, tvárná litina DN 150 délka cca 30 m</li><li>- Rekonstrukce vodovodních přípojek na veřejném prostranství</li></ul> <p>Přílohou dokumentu je náskres a stručný popis</p> <p>2. O jaký typ kanalizace se jedná</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Dešťová kanalizace v Borku u Rokycan délka cca 630 m a splašková v Rokycanech v úseku Mládežníků</li><li>- Luční délka cca 90 m – viz bod 1.</li></ul>
------	--

ad 1	<p>3. jaký je rozsah "SO veřejné osvětlení a metropolitní síť"</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Celková rekonstrukce veřejného osvětlení v úseku od okružní křižovatky Na Železné po ulici V Plaňkách v Borku u Rokycan. Výměna kabelu včetně lamp. Příloží el. kabelu bude HDPE trubka DN80 pro metropolitní síť a osm kabelových komor.</li> </ul> <p>4. Jaký je rozsah „SO sadové úpravy“</p> <p>Požadovaný rozsah sadových úprav:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- délkové vymezení: v úseku od okružní křižovatky Na Železné směrem do Borku na konec zastavěného území města Rokycany (tj. k.ú. Rokycany a k.ú. Borek u Rokycan),</li> <li>- šířkové vymezení: uliční čarou (tj. domy nebo oplocením pozemků)</li> <li>- majetkoprávní vymezení: veřejná prostranství ve vlastnictví města Rokycany a Plzeňského kraje (ve správě SÚS PK)</li> <li>- Předmětem sadových úprav není úprava zeleného pásu podél železniční tratě na pozemcích města Rokycany ppč. 2082/3, 2083/3, 2083/2, 2091/3, 2091/4 v k.ú. Rokycany.</li> </ul>
	<p>V důsledku vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel mění zadávací podmínky v čl. 8.1. a to následovně:</p> <p>Čl. 8.1. zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky zní po změně takto:</p> <p>Lhůta pro podání nabídky je stanovena do 10:00 hod dne 1.4.2019.</p> <p>Zadavatel současně upozorňuje, že dne 20.3.2019 nahrazuje původní znění zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele dne 5.3.2019 za znění s výše uvedenými změnami .</p>
Datum vyhotovení:	20.3.2019

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**

Ing. Miroslav Doležal  
generální ředitel  
*podepsáno elektronicky*