



LEGENDA:



STÁVAJÍCÍ OSVĚTLOVACÍ BOD

STÁVAJÍCÍ ROZVOD VO



NOVÝ OSVĚTLOVACÍ BOD

- VÝBOJKOVÉ SVÍTIDLO 70W

SVĚTELNÝ ZDROJ: VÝBOJKA - 6600 Lm

- BEZPATICOVÝ OCELOVÝ STOŽÁREK TŘÍSTUPŇOVÝ K7 - 7 m NAD ÚT

- OSAZENÝ DO POUZDROVÉHO ZÁKLADU

- DVÍŘKA NA ENERGETICKÝ KLÍČ

- ELEKTROVÝZBROJ PRO 1 SVÍTIDLO

33(39)

NOVÝ KABELOVÝ ROZVOD CYKY 4Jx10 V Kf 09050  
+ FeZn Ø 10 mm

DĚLKA KABELU

VZDÁLENOST OSVĚTLOVACÍCH BODŮ PO TRASE KABELŮ

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3 PEN sítě 50 Hz 400V/TN-C

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM - DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2:

- AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

UZE MNĚNÍ - DLE ČSN 33 2000-5-54 ed.3

VED. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	SCHVALIL	Jana Korandová - Projektování elektro příprava a vypracování technických návrhů grafické a kresličské práce, administrativní Toužimská 21, 323 00 Píseň IČ 88775836, tel. 604 861 424	
Ing. Škubalová	J. Korandová	J. Korandová			
Kraje: Píseňský		Kat. území: Vejprnice, Křimice			
Objednatel: SÚS Píseňského kraje, p.o.				FORMAT	2A4
Akce:  III/2031 VEJPRNICE – INTRAVILÁNOVÁ VSTUPNÍ BRÁNA				DATUM	8/2018
				ÚČEL	PDPs
				Čís. ZAKÁZKY	2832
				MĚŘITKO	1:250
Obsah:				Čís. VÝKRESU D.2.3.	Čís. KOPIE
SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Shéma rozvodu VO					