



### LEGENDA

- NTL ROZVOD PRO KOTLE, 2,0 kPa
- STÁVAJÍCÍ NTL ROZVOD PRO KUCHYNI, 2,0 kPa
- ... DN 15, ODVZDUŠNĚNÍ NTL VNITŘNÍHO ROZVODU

POTRUBÍ ODVZDUŠNĚNÍ NTL VNITŘNÍHO ROZVODU  
VYVĚST MIMO OBJEKT, UKONČIT 3,0 m NAD ÚT

**K1, K2** - STACIONÁRNÍ KONDENZAČNÍ KOTEL OSAZENÝ SÁLAVÝM HOŘÁKEM  
225 (248) kW, .9, 5 - 28,8 m<sup>3</sup>ZP/h, G 6/4", 2,0 kPa

VYPRACOVAL	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	PROJEKTOVÉ PRÁCE V PLYNÁRENSTVÍ MILAN DAVID IČO 663 78 265 tel - 606 603 806 e-mail - mdauid.st@seznam.cz		
MILAN DAVID	MILAN DAVID			
OBJEDNATEL	SŠA ZŠ OSELCE, OSELCE 1, 335 01 OSELCE			
VLASTNÍK	PLZEŇSKÝ KRAJ, ŠKROUPOVA 1760/18, 301 00 PLZEŇ		FORMÁT	A3
MÍSTO STAVBY	OSELCE č.p. 1, st.p.č. 1		ČÍSLO ZAKÁZKY	P-049/2018
STAVBA	<u>STAVEBNÍ ÚPRAVY - ZMĚNA ZDROJE</u> <u>VYTÁPĚNÍ SŠA ZŠ OSELCE</u> D.1.4.2 PLYNOVÉ INSTALACE		DATUM	12/2018
			STUPEŇ	DPS
			MĚŘÍTKO	1 : 25
			ČÍSLO VÝKRESU	ČÍSLO KOPIE
VÝKRES	ŘEZ A-A		3	