



LEGENDA VODOVOD:

- U umyvadlo/umyvadelová skříň 60 cm, stojánková páková baterie, 2x rohový ventil 1/2", sifon 40, kryt na sifon  
UM umyvátko/umyvadelová skříň, stojánková páková baterie, 2x rohový ventil 1/2", sifon 40, kryt na sifon + bidet.sprcha + GEBERIT  
K kombinální klozet, sedátko, ventil 1/2"  
S sprchová kabina + sprchová vanička pák.termost.baterie ze zdi + sprch.komplet, sifon 50  
D kuchyňský dřez, stojánková baterie 1/2", 2x rohový ventil 1/2", sifon 50  
AP příprava pro automatickou pračku, ventil se zpětnou klapkou, sifon pod omítkou HL 400  
MN příprava pro myčku nádobí, ventil se zpětnou klapkou, sifon pod omítkou HL 400  
V vana  
EK elektrokotel

LEGENDA

- stávající rozvod studené vody  
- - - - - stávající rozvod teplé vody  
- - - - - stávající rozvod cirkulace  
- - - - - nový rozvod studené vody  
PP - RCT + IZOLAČNÍ NÁVLEKY AI tl. 15 mm (tepelná izolace rozvodů SV v drážkách zdiva = Tubex tl. 6 mm)  
- - - - - nový rozvod teplé vody  
PP - RCT + IZOLAČNÍ POUZDRA s ALS - tl. viz tabulka (tepelná izolace rozvodů SV v drážkách zdiva = Tubex tl. 10-15 mm)  
- - - - - nový rozvod cirkulace  
PP - RCT + IZOLAČNÍ POUZDRA s ALS - tl. viz tabulka (tepelná izolace rozvodů SV v drážkách zdiva = Tubex tl. 10-15 mm)  
- - - - - nový rozvod požární vody  
OCEĽ.NEREZ.POTRUBÍ + IZOLAČNÍ NÁVLEKY AI tl.10 mm

Montáž a provádění rozvodů bude provedeno dle ČSN 73 6660, ČSN 73 6005, ČSN 73 6133 a montážních předpisů výrobce plastového potrubí.

Rozvody budou sespádovány k nejnižšímu výtoku.

V GHODBÁCH VEDENO NA OCELOVÝCH ROŠTECH A ZÁVĚSECH K STR.KONSTRUKCI - délka závěsu 0,5 m)

V TĚLOCVIČNĚ KOTVENO NA OC.KONZOLY PO 2,5 m. - délka konzoly 0,3m - v. 100 mm, kotveno na ocel.plašte do zdiva.

TABULKA TEPELNÉ IZOLAČNÍCH POUZDER PRO POTRUBÍ TV (ROCKWOOL - Pípo ALS)

POTRUBÍ PPR - PN 20	tl.izolace
d20/3,4	30 mm
d25/4,2	30 mm
d32/5,4	40 mm
d40/6,7	50 mm
d50/8,3	40 mm
d63/10,5	40 mm
d75/8,4	50 mm

LEGENDA KANALIZACE:

- U umyvadlo, stojánková páková baterie, 2x rohový ventil 1/2", sifon 40, kryt na sifon  
UM umyvátko, stojánková páková baterie+bidetová sprška, 2x rohový ventil 1/2", sifon 40, kryt na sifon  
K kombinální klozet, sedátko, ventil 1/2" + GEBERIT  
S sprchová kabina + sprchová vanička , pák.termost.baterie ze zdi + sprch.komplet, sifon 50  
D kuchyňský dřez, stojánková baterie 1/2", 2x rohový ventil 1/2", sifon 50  
AP příprava pro automatickou pračku, ventil se zpětnou klapkou, sifon pod omítkou HL 400  
MN příprava pro myčku nádobí, ventil se zpětnou klapkou, sifon pod omítkou HL 400  
V vana + páková baterie ze zdi + sprchový komplet + vanová zástěna  
EK elektro kotel

LEGENDA

- trouby a tvarovky z PPs (HT - systém)  
- - - - - vedeno v podhledu  
- - - - - vedeno v podhledu

- 1 STOLPAČKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE  
D1 STOLPAČKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE  
O STŘEŠNÍ SVOD (DOD.STAVBY)  
LSS LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN(GEJGR)

ZOD.PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:		KOORDINACE:			
ING.M.KAISLEROVÁ		ING.M.KAISLEROVÁ		ING.M.KAISLEROVÁ			
INVESTOR: Gymnázium Ludka Píka							
OBEC: Plzeň - Doubrovka		REGION: Plzeňský					
Místo a název stavby/katastr, číslo parcely:				Z.Č.:		042019	
Havárie voda a kanalizace, Gymnázium Ludka Píka				DATUM:		02/2019	
				STUPĚŇ PD:		--	
				MÉRITKO:		Č.VÝKRESU:	
NÁZEV VÝKRESU:							
Púdossys 4.NP							
				05			