

Legenda:

SZ...svorka zkušební
SO...svorka okapová
SR 01...svorka spojovací v zemi
SS...svorka spojovací
SP...svorka připojovací
JOD...jímač oddálený
JT...jímač tyčový d.1m
JP...jímač pomocný
OU...ochranný úhelník
CS...číslo svodu

ETV...vývod pro samoregulační temperování střešních vpustí
Poznámka:

Jímací soustava bude provedena vodičem AlMgSi nebo FeZn ø 8mm
2ma strojenými svody na uzemnění uložené v základech objektu.

MIROSLAV PECH - ELEKTROPROJEKCE
Francouzská tř. 2016/3 326 00 Plzeň
IČO: 46847359
ČKAIT: 0201645
Tel.: 377481323
Mobil:724214135
pechel@volny.cz <mailto:pechel@volny.cz>

L. BENEDA, stavební a projekční kancelář

VED. PROJ.:	ODP. PROJ.:	VYPRACOVAL:
L. BENEDA	M. PECH	V.SUDOVÁ
OBEC: PLZEŇ		STAVEBNÍ ÚŘAD: PLZEŇ 3

INVESTOR: STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ ELEKTROTECHNICKÉ, VEJPRNICKÁ 56, 318 00 PLZEŇ

LUBOŠ BENEDA
ČIŽICKÁ 279, 332 09 ŠTĚNOVICE
IČ: 13892589 • DIČ: CZ5807271008
PROVOZOVNA: ČERNICKÁ 9 A 11
301 36 PLZEŇ

SOUE PLZEŇ- REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ TĚLOCVIČEN, VČETNĚ ROZVODŮ A INSTALACÍ - 2.ETAPA

V. SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
- PŮDORYS STŘECHY - VÝŘEZ

RAZÍTKO:	
DATUM:	01.2018
STUPEŇ:	PROJEKT
Č. ZAKÁZKY:	201801
FORMÁT:	10xA4
MĚŘ.: 1:100	Č. VÝKR.: **3**