


ILUSTRACNÍ FOTO:



OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ:
Obetonování potrubí neprovádějte při vysokých teplotách (vyšších než 25 st. C) z důvodu velké tepelné roztažnosti plastových potrubí.
Potrubí je nutno před obetonováním tekutou směsí ukotvit po 2 m, aby nedošlo k jeho posunu vlivem vztlakových sil betonu, nebo je nutné použít suchou směs

Výškový systém: BALT p.v.
Souřadnicový systém: JTSK

Pozn.: PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO VYTÝČIT PODZEMNÍ INŽ. SÍŤ !!

Kreslil	Vypracoval	Zodp.projektant	HIP		Zítek - IP projekt s.r.o. Částkova 55 326 00 Plzeň tel./fax: 377 377 855	
P.Vyleta	Ing. Zítek	Ing. Zítek				
MÚ: Břasy						
Objednatel: SÚSPK + Obec Břasy				Formát 2 A4		
Akce: II/233 Břasy - Stupno 101.2 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE, CHODNÍKY				Datum 10/2018		
				Účel PDPS		
				Číslo zakázky 01-18		
				Měřítko 1 : 50		
Obsah: Trubní propustek				Číslo výkresu 6		
				Číslo kopie		