1.NP

M 1:50

OBJEKT č.p.1139/II, VOLŠOVSKÁ, SUŠICE
STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ



a1

KERAMICKÁ SLINUTÁ PROTISKLUZNÁ DLAŽBA 298x298x9 MM DO PŘÍSLUŠNÉHO FLEXIBILNÍHO LEPIDLA, SPÁROVÁNÍ EPOXYDOVOU HMOTOU	~15 MM	
HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA PRUŽNÁ POD LEPIDLO, U STĚN V=200 MM		
BETONOVÁ MAZANINA S KARI SÍTÍ 100x100x4 MM VYHLAZENÁ U OBVODOVÝCH A VNITŘNÍCH SVISLÝCH STĚN VLOŽIT U VRCHNÍHO BETONU SVISLÝ PRUH PĚNOVÉHO POLYETHYLENU TL.5 MM (DILATACE)	55 MM	~75 MM
PENETRAČNÍ NÁTĚR + BITUMENOVÝ PÁS MODIFIKOVANÝ SVAŘOVANÝ U STÁVAJÍCÍCH ZDÍ NAPOJIT NA STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLACI	4 MM	
ODSTRANĚNÁ STÁVAJÍCÍ KERAMICKÁ DLAŽBA	–10 MM	
ODSTRANĚNÝ STÁVAJÍCÍ POTĚROVÝ BETON	–65 MM	
ODSTRANĚNÁ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA – U ZDÍ PONECHAT PRUH V ŠÍŘI MIN. 120 MM OD LÍCE ZDÍ PRO NAPOJENÍ NOVÉ HYDROIZOLACE	–4 MM	~–75 MM
PROVEDENÍ KONTROLY STAVU PODKLADNÍHO BETONU – PO PROVĚŘENÍ STAVU BUDE ROZHODNUTO O DALŠÍM POSTUPU V PŘÍPADĚ VELMI ŠPATNÉHO STAVU BUDE PROVEDENO ODSTRANĚNÍ BETONU S ČÁSTÍ PODLOŽÍ (CELKEM cca 250MM), NOVÉ DOSYPÁNÍ ŠTĚRKODRTÍ 4–35 MM + NOVÝ PODKLADNÍ BETON C16/20 TL. 150 MM + KARI SÍŤ 100x100/8x8 MM		

a2

LEPENÉ ZÁTĚŽOVÉ PVC TL. 2 MM	2 MM	
SAMONIVELAČNÍ STĚRKA	~5 MM	
HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA PRUŽNÁ POD LEPIDLO, U STĚN V=200 MM		
BETONOVÁ MAZANINA S KARI SÍTÍ 100x100x4 MM VYHLAZENÁ U OBVODOVÝCH A VNITŘNÍCH SVISLÝCH STĚN VLOŽIT U VRCHNÍHO BETONU SVISLÝ PRUH PĚNOVÉHO POLYETHYLENU TL.5 MM (DILATACE)	65 MM	~75 MM
D.T.T.O. a1		

a3

HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA NÁTĚROVÁ		
KLETOVANÝ POTĚROVÝ BETON CX 20/25	50 MM	
BETON CX 20/25 + VÝZTUŽ KARI SÍŤ 150x150/10x10 MM DOLE A NAHOŘE	250 MM	~400 MM
ŠTĚRKODRŤ 4–35 MM	100 MM	
PŮVODNÍ TERÉN		

a4

HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA NÁTĚROVÁ		
KLETOVANÝ POTĚROVÝ BETON CX 20/25	50 MM	
PENETRAČNÍ NÁTĚR+BITUMENOVÝ PÁS MODIFIKOVANÝ SVAŘOVANÝ 4 MM		
BETON CX 20/25 + VÝZTUŽ KARI SÍŤ 150x150/10x10 MM DOLE A NAHOŘE	150 MM	~300 MM
ŠTĚRKODRŤ 4–35 MM	100 MM	
PŮVODNÍ TERÉN		
ODSTRANĚNÁ STÁVAJÍCÍ KERAMICKÁ DLAŽBA	–10 MM	
ODSTRANĚNÝ STÁVAJÍCÍ POTĚROVÝ BETON	–65 MM	~–450 MM
ODSTRANĚNÝ PODKLADNÍ BETON	–380 MM	

TABULKA MÍSTNOSTÍ

OZN.	MÍSTNOST	PODLAHA	SKLADBA	POVRCHY	m2	POZN.
1.01	VSTUPNÍ HALA DM	KERAMICKÁ DLAŽBA	a1	NOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA SDK PODHLED+PRŮVLAK	25,8	KER. SOKLÍK V=70
1.02	CHODBA	KERAMICKÁ DLAŽBA	–	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	5,6	STÁV. PROSTOR BEZ ÚPRAV
1.03	VRÁTNICE	POVLAK PVC	–	ŠTUKOVÁ OMÍTKA SDK PODHLED	8,2	STÁV. PROSTOR
1.04	WC	KERAMICKÁ DLAŽBA	–	ŠTUKOVÁ OMÍTKA KER. OBKLAD	4,8	STÁV. PROSTOR BEZ ÚPRAV
1.05	ZÁDVEŘÍ	KERAMICKÁ DLAŽBA	–	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	6,1	STÁV. PROSTOR BEZ ÚPRAV
1.06	HALA	KERAMICKÁ DLAŽBA	–	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	73,0	STÁV. PROSTOR BEZ ÚPRAV
1.07	SCHODIŠTĚ	TERASOVÉ SCHODY	–	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	8,8	STÁV. PROSTOR BEZ ÚPRAV
1.08	ÚKLID	KERAMICKÁ DLAŽBA	–	ŠTUKOVÁ OMÍTKA KER. OBKLAD	1,9	STÁV. PROSTOR BEZ ÚPRAV
1.09	WC – MUŽI	KERAMICKÁ DLAŽBA	–	ŠTUKOVÁ OMÍTKA KER. OBKLAD	6,4	STÁV. PROSTOR BEZ ÚPRAV
1.10	WC – ŽENY	KERAMICKÁ DLAŽBA	–	ŠTUKOVÁ OMÍTKA KER. OBKLAD	6,4	STÁV. PROSTOR BEZ ÚPRAV
1.11	CHODBA	KERAMICKÁ DLAŽBA	–	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	11,7	STÁV. PROSTOR BEZ ÚPRAV
1.20	CHODBA–PŘÍJEM	KERAMICKÁ DLAŽBA	a1,a4	ŠTUKOVÁ OMÍTKA OMYVATELNÝ NÁTĚR V=1500	10,1	KER. SOKLÍK V=70
1.21	ŠATNA	KERAMICKÁ DLAŽBA	a1	ŠTUKOVÁ OMÍTKA OMYVATELNÝ NÁTĚR V=1500	11,8	KER. SOKLÍK V=70
1.22	WC + SPRCHA	KERAMICKÁ DLAŽBA	a1	ŠTUKOVÁ OMÍTKA KER. OBKLAD V=2000	4,8	
1.23	SKLAD – LEDNICE	KERAMICKÁ DLAŽBA	a1	ŠTUKOVÁ OMÍTKA OMYVATELNÝ NÁTĚR V=1500	15,6	KER. SOKLÍK V=70
1.24	SKLAD ODPADU	KERAMICKÁ DLAŽBA	a1	ŠTUKOVÁ OMÍTKA KER. OBKLAD V=1600	3,0	
1.25	SKLAD BRAMBOR+PŘÍPRAVA Z.	KERAMICKÁ DLAŽBA	a1	ŠTUKOVÁ OMÍTKA KER. OBKLAD V=1600	19,5	
1.26	STROJOVNA VÝTAHU	KERAMICKÁ DLAŽBA	a1	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	3,1	KER. SOKLÍK V=70
1.27	OSOBONÁKLADNÍ VÝTAH	HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA	a3	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	4,0	
1.28	CHODBA	KERAMICKÁ DLAŽBA	a1	ŠTUKOVÁ OMÍTKA OMYVATELNÝ NÁTĚR V=1500	22,5	KER. SOKLÍK V=70
1.29	SKLAD CHEMIE+ÚKLID	KERAMICKÁ DLAŽBA	a1	ŠTUKOVÁ OMÍTKA KER. OBKLAD V=1600	4,6	
1.30	SUCHÝ SKLAD	POVLAK PVC	a2	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	20,1	SOKLÍK PVC
1.31	SCHODIŠTĚ	TERASOVÉ SCHODY	–	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	11,5	STÁV. PROSTOR BEZ ÚPRAV
1.32	STROJOVNA VZT	POVLAK PVC	a2	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	12,8	SOKLÍK PVC

POZN.

⊠S1 SONDA DO PODLAHY – KERAMICKÁ DLAŽBA 10 MM
– POTĚROVÝ BETON ~65 MM
– ASFALTOVÁ LEPENKA SVAŘOVANÁ ~4 MM
– PODKLADNÍ BETON
SONDA PROVEDENA K VRCHU HYDROIZOLACE!!!

LEGENDA

ODSTRAŇOVANÉ KCE

KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ POLYSTYRÉNOVÝ SYSTÉM 120 MM DLE PŘEDPISU ETICS, SLABŠÍ VRSTVY TLOUŠŤKY 50 MM (ŠPALETY OKEN, LODŽIE, ...) – VŠE JIŽ PROVEDENO

300 NOVÉ NOSNÉ ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ NA TL.300 MM P+D NA MALTU VÁPENOCEMENTOVOU

170 NOVÉ NOSNÉ ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL. 140 MM P+D NA MALTU VÁPENOCEMENTOVOU, U PŘÍZDMKY NOSNÉ STĚNY NUTNO PROVÁZAT

100 NOVÉ PŘÍČKY TL.100 MM Z POROBETONOVÝCH PŘÍČKOVEK TL. 100 MM NA PŘÍSLUŠNÉ TMELY

POZN.

STÁVAJÍCÍ OBKLADY V UPRAVOVANÝCH PROSTORÁCH BUDOU ODSTRANĚNY AŽ NA JÁDROVOU OMÍTKU !!!

AUTORIZACE: | PARÉ:

AUTOR NÁVRHU: ING. JIŘÍ LEJSEK | ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. JIŘÍ LEJSEK

INVESTOR: SOŠ a SOU SUŠICE, U KAPLIČKY 761, 342 01 SUŠICE

MÍSTO STAVBY: OBJEKT č.p. 1139/II, SUŠICE, st.p.č. 3086 a 3087 v k.ú. SUŠICE NAD OTAVOU

AKCE: OBJEKT č.p.1139/II, VOLŠOVSKÁ, SUŠICE
STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ

ČÁST: D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VÝKRES: PŮDORYS 1.NP

PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST
Ing. Jiří LEJSEK
AUTORIZOVANÝ INŽENÝR V OBORU POZEMNÍ STAVBY
HÁJKOVA 369/III, SUŠICE

FORMÁT: 6 A4
DATUM: LEDEN 2019
STUPEŇ PD: DSP
ZAKÁZKA ČÍSLO:
ARCHIVNÍ ČÍSLO:
NÁZEV: SO18_DSP_KUCHYN
MĚŘÍTKO: 1:50
Č. VÝKRESU: D.1.1.2.