PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV



SKLADBA – DOPLNĚNÍ CHODNÍKU V MÍSTĚ RUŠENÉHO ANG. DVORKU:
- BETONOVÁ ZÁMKOVÁ POCHOZÍ DLAŽBA TL. 60 MM
- ŠTĚRKODRŤ ŠD 4/8 TL. 40 MM
- ŠTĚRKODRŤ ŠD 8/32 TL. 150 MM
- ZASYPÁNÍ STAVENIŠTNÍ SUTÍ

SVISLE ZEĎ STÁV. OBJEKTU OPATŘIT:
- ŽIVIČNÁ HYDROIZOLACE + PENETRACE PODKLADU
- NOPOVÁ FOLIE

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.PP

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI		M²	PODLAHA	PODHLED STROP.KCE	STĚNY	
002	BICÍ		35,04	P0c	O5	V01(15%),M1(100%),SOKLOVÁ LIŠTA	STÁV. NAVRÁCENÝ PODHLED, S.V. 3,10 M POD VZT
011	VÝMĚNÍKOVÁ STANICE		38,03	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ OMÍTKA, MALBA, SOKL V01+M1(OBVOD. STĚNA U OKNA+DVEŘÍ)	
021	AKUSTICKÉ NÁSTROJE		64,12	P0d	O5	V01(15%),M1(100%),SOKLOVÁ LIŠTA	STÁV. NAVRÁCENÝ PODHLED, S.V. 3,30 M POD VZT
038	PRŮJEZD		55,41	STÁVAJÍCÍ	O6 (EI60)	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ PODHLED, S.V. 3,35 M
N001	BICÍ		17,54	P0c	O5	V01(15%),M1(100%),SOKLOVÁ LIŠTA	STÁV. NAVRÁCENÝ PODHLED VE VÝŠCE 2,5 M, UKONČEN 825 MM PŘED OBVODOVOU ZDÍ SVISLE KE KLENBĚ
N002	BICÍ		56,68	P0c	O5	V01(15%),M1,SOKL. LIŠTA, KER. OBKL. ZA UM.,V=1,5m	STÁV. NAVRÁCENÝ PODHLED, S.V. 3,10 M POD VZT
N003	SKLAD BICÍ		8,89	P0a	O3 M1	V01(100%),M1(100%), KER. SOKL, V=80mm	
N004	SKLAD		44,45	P0a	O3 M1	V01(100%),M1(100%), KER. SOKL, V=80mm	
N005	SKLAD		19,98	P0a	O3 M1	V01(100%),M1(100%), KER. SOKL, V=80mm	
N006	WC – ŽENY						
		PŘEDSÍŇ	11,81	P0a	O1	V01+V01B(100%),M1(100%), KER. OBKLAD, V=2000mm	NOVÝ PODHLED, S.V. 2,80 M POD VZT U OKNA SKOČIT NA S.V. 3,30 M
		WC KABINA	1,53	P0a	O1	V01+V01B(100%),M1(100%), KER. OBKLAD, V=2000mm	NOVÝ PODHLED, S.V. 2,80 M POD VZT
		WC KABINA	1,53	P0a	O1	V01+V01B(100%),M1(100%), KER. OBKLAD, V=2000mm	NOVÝ PODHLED, S.V. 2,80 M POD VZT
		WC KABINA	1,53	P0a	O1	V01+V01B(100%),M1(100%), KER. OBKLAD, V=2000mm	NOVÝ PODHLED, S.V. 2,80 M POD VZT
N007	ŠATNY		18,21	STÁVAJÍCÍ	O3 M1	V01(100%),M1(100%), SOKL STÁVAJÍCÍ	
N008	ŠATNY		36,07	STÁVAJÍCÍ	O3 M1	V01(100%),M1(100%), SOKL STÁVAJÍCÍ	
N009	ŠATNY		20,20	STÁVAJÍCÍ	O3 M1	V01(100%),M1(100%), SOKL STÁVAJÍCÍ	
N010	ŠATNY		37,76	STÁVAJÍCÍ	O3 M1	V01(100%),M1(100%), SOKL STÁVAJÍCÍ	
N011	ŠATNY		18,88	STÁVAJÍCÍ	O3 M1	V01(100%),M1(100%), SOKL STÁVAJÍCÍ	
N012	SKLAD		17,67	P0a	O3 M1	V01(100%),M1(100%), KER. SOKL, V=80mm	
N013	SKLAD		17,26	P0a	O3 M1	V01(100%),M1(100%), KER. SOKL, V=80mm	
N014	AKUSTICKÉ NÁSTROJE		56,09	P0b	O2	V01(100%),V01A,V01B,M1(100%),SOKLOVÁ LIŠTA	CO NEJVÝŠE POD INSTALACE NOVÝ AKUST. PODHLED, S.V. 3,25 M POD VZT A OSTATNÍ INSTALACE
N015	SKLAD		46,29	P0a	O3,O4 M1	V01(100%),V01A,V01B,M1(100%),KER.SOKL,V=80mm	V ČÁSTI NOVÝ PODHLED (EI60), S.V. 3,50 M, VZT POD PODHLEDEM
N016	CHODBA		137,46	P0a	O1	V01(100%),V01A,V01B,V03A,M1(100%),KER.SOKL,V=80mm	CO NEJVÝŠE POD INSTALACE NOVÝ PODHLED, S.V. 3,10 M POD VZT A OSTATNÍ INSTALACE
N017	SCHODIŠTĚ		12,73	P9,P5+SR1	O3 M1	V01(100%),M1(100%), N1, KER. SOKL, V=80mm	(INSTALACE UMÍSTIT TĚSNĚ POD STROP (KLENBU) S NOVÝMI SKRYTÝMI PRŮVLAKY)
N018	SKLAD		14,66	P0a	O3 M1	V01(100%),M1(100%), KER. SOKL, V=80mm	
N019	VÝTAHOVÁ ŠACHTA		4,36				
N020	WC – MUŽI						
		PŘEDSÍŇ	7,00	P0a	O0a	V01+V01A+V01B(100%),M1(100%),KER. OBKL.,V=2000mm	NOVÝ PODHLED, S.V. 3,10 M POD VZT, EI60
		PISOÁRY	6,55	P0a	O0a	V01+V01A+V01B(100%),M1(100%),KER. OBKL.,V=2000mm	NOVÝ PODHLED, S.V. 3,10 M POD VZT, EI60
		WC KABINA	2,04	P0a	O0a	V01+V01A+V01B(100%),M1(100%),KER. OBKL.,V=2000mm	NOVÝ PODHLED, S.V. 3,10 M POD VZT, EI60
		WC KABINA	2,04	P0a	O0a	V01+V01A+V01B(100%),M1(100%),KER. OBKL.,V=2000mm	NOVÝ PODHLED, S.V. 3,10 M POD VZT, EI60

UŽITNÁ PLOCHA 1.PP: 811,83 M^2
Z TOHO 619,23 M^2 PLOCHY BUDE REKONSTRUOVÁNA, NOVÁ VÝSTAVBA NEBO ZMĚNÍ ÚČEL VYUŽITÍ
192,60 M^2 PLOCHY 1.PP ZŮSTANE BEZE ZMĚN

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE, ZDIVO
- DOZDÍVKY Z PLNÝCH PÁLENÝCH CIHEL – VYZDĚNO NA MALTU M10
  ZAZDÍVACÍ PRÁCE V NOSNÝCH KONSTRUKCÍCH, ZDECH – MUSÍ BÝT DLE STAT. VÝPOČTU Z CP NA M10, VEŠKERÉ OTVORY ZAVÁZAT DO STÁVAJÍCÍHO ZDIVA
  ZAZDÍVACÍ PRÁCE PŘÍČEK – NENOSNÉ KONSTRUKCE JE MOŽNÉ ZAZDÍT Z CP VE VARIANTĚ Z POROBETONOVÉHO NEBO CIHELNÉHO ZDIVA
- PŘÍČKY Z CIHELNÝCH BLOKŮ, PEVNOST V TLAKU P10, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA 1,40 W/m2K– TL. 115MM
- ŽB STĚNA Z LITÉHO BETONU C20/25, VYZTUŽENÁ KARI SÍTÍ ø8, OKA 100/100 MM PŘI OBOU POVRŠÍCH, KRYTÍ 20 MM, PŘEVAZ SÍTÍ 400 MM
  NA KONCI STĚNY SÍTĚ OHNUTY DO "L", VÝŠKA STĚNY 2,5 M NAD +0,000, ŽB STĚNA SE PŘIŠROUBUJE A PROKOTVÍ KE STÁVAJÍCÍ STĚNĚ SOUSEDÍCÍ S PRŮJEZDEM
- ŽB. KCE. Z VODOTĚSNÉHO BETONU XC4 C30/37 – PATA VÝTAHOVÉ ŠACHTY
- STĚNA OPATŘENA KORKOVOU DESKOU TL. 20 MM A ZVUKOVOU IZOLACÍ – MINERÁLNÍ VATA TL. 100 MM, ZDĚNOU KONSTRUKCI OČISTIT, KONTAKTNĚ NALEPIT KORKOVOU DESKU SPLD DISPERZNÍM LEPIDLEM, STEJNÝM ZPŮSOBEM NALEPIT IZOLACI, IZOLACI OPATŘIT STĚRKOU S VÝZTUŽNOU TKANINOU – 1x, DÁLE STĚRKA S PANCEŘOVANOU VÝZTUŽNOU TKANINOU – 1x A NA ZÁVĚR VNITŘNÍ TENKOVRSTVÁ OMÍTKA
- NOVÉ BETONOVÉ KCE. Z BETONU C25/30 – NOVÉ ZÁKLADOVÉ PASY
- FASÁDNÍ ZATEPLENÍ VSTUPNÍ HALY A VÝTAHU:
  FASÁDNÍ TEPELNÁ IZOLACE Z FASÁDNÍHO GRAFITOVANÉHO POLYSTYRENU TL. 100 MM, Ucelk=0,322 [W/m2K];
  ZATEPLENÍ VSTUPNÍ HALY A VÝTAHU VČETNĚ NATAŽENÍ OMÍTKY JE PODROBNĚ POPSÁNO V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ
  DILATACE MEZI VSTUPNÍ HALOU + VÝTAHEM A STÁVAJÍCÍM OBJEKTEM:
  V MÍSTĚ DILATACE MEZI PŘÍSTAVBOU VSTUPNÍ HALY + VÝTAHU A STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU POUŽÍT EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN TL. 20 A 100 MM
  V MÍSTĚ SOKLU VSTUPNÍ HALY:
  600MM POD A 600MM NAD UPRAVENÝ TERÉN – FASÁDNÍ TEPELNÁ IZOLACE Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU TL. 100MM, POD U.T. JE OCHRÁNĚN NOPOVOU FOLIÍ
- FASÁDNÍ ZATEPLENÍ STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU SMĚREM DO DVORNÍ ČÁSTI – VNITROBLOKU:
  TEPELNĚ IZOLAČNÍ KOMPOZITNÍ CERTIFIKOVANÝ SYSTÉM – TEPELNÝ IZOLANT TL. 160 MM; Ucelk=0,208[W/m2K];
  KONTAKTNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉM SE SENDVIČOVOU TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKOU SKLÁDAJÍCÍ SE ZE ŠEDÉHO FASÁDNÍHO POLYSTYRÉNU A MINERÁLNÍ VLNY KONSTANTNÍ TL. 30 MM
  ZATEPLENÍ OBJEKTU VČETNĚ NATAŽENÍ OMÍTKY JE PODROBNĚ POPSÁNO V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ
  V MÍSTĚ SOKLU STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU:
  MIN. 600MM NAD U.T. A 600MM POD UPRAVENÝ TERÉNEM BUDE FASÁDNÍ ZATEPLENÍ NAHRAZENO EXTRUDOVANÝM POLYSTYRÉNEM TLOUŠŤKY 160 MM, POD U.T. JE OCHRÁNĚN NOPOVOU FOLIÍ
  POVRCH (ZDIVO) POD FASÁDNÍ ZATEPLENÍ BUDE OČIŠTĚN, TLAKOVĚ OSTŘÍKÁN OD PRACHU A NAPENETROVÁN
- 1 STOUPACÍ POTRUBÍ UT – V DRÁŽCE ŠÍŘE 200 MM, HLOUBKY 100 MM
- VZDUCHOTECHNIKA

NOVÉ SKLADBY PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ 1.PP:

SKLADBA PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 1.PP (KERAMICKÁ DLAŽBA):

P0a
- NÁŠLAPNÁ VRSTVA – KERAMICKÁ DLAŽBA VČETNĚ LEPIDLA, TL. 15 mm + SOKL Z KERAMICKÉ DLAŽBY NEBO KER. OBKLAD
- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA DO 5 MM VYROVNÁNÍ ROZDÍLU, TL. 5 MM
- BETONOVÁ MAZANINA SE SÍTÍ KARI R6, OKA 150x150MM, PŘEVAZ 450MM, BETON C16/20 TL. 70 mm
- ŽIVIČNÁ HYDROIZOLACE 2 VRSTVY + PENETRACE PODKLADU — CELKEM 90 MM
- BETONOVÁ MAZANINA TL. 100MM (BETON C25/30) SE SÍTÍ KARI R6, OKA 150x150MM, PŘEVAZ 450MM
- ZEMINA ZHUTNĚNÁ — CELKEM 200 MM

SKLADBA PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 1.PP (KOBEREC):

P0b
- NÁŠLAPNÁ VRSTVA – KOBEREC VČETNĚ LEPIDLA, TL. 10 mm + SOKLOVÁ LIŠTA
- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA DO 5 MM VYROVNÁNÍ ROZDÍLU, TL. 5 MM
- BETONOVÁ MAZANINA SE SÍTÍ KARI R6, OKA 150x150MM, PŘEVAZ 450MM, BETON C16/20 TL. 75 mm
- ŽIVIČNÁ HYDROIZOLACE 2 VRSTVY + PENETRACE PODKLADU — CELKEM 90 MM
- BETONOVÁ MAZANINA TL. 100MM (BETON C25/30) SE SÍTÍ KARI R6, OKA 150x150MM, PŘEVAZ 450MM
- ZEMINA ZHUTNĚNÁ — CELKEM 200 MM

SKLADBA NÁŠLAPNÉ VRSTVY 1.PP (KOBEREC):

P0c
- NÁŠLAPNÁ VRSTVA – KOBEREC VČETNĚ LEPIDLA, TL. 10 mm + SOKLOVÁ LIŠTA
- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA DO 5 MM VYROVNÁNÍ ROZDÍLU, TL. 5 MM
- STÁVAJÍCÍ SKLADBA PODLAHOVÉ KONSTRUKCE S POSLEDNÍ VRSTVOU – BETONOVÁ MAZANINA

SKLADBA NÁŠLAPNÉ VRSTVY 1.PP (KOBEREC):

P0d
- NÁŠLAPNÁ VRSTVA – KOBEREC VČETNĚ LEPIDLA, TL. 10 mm + SOKLOVÁ LIŠTA
- STÁVAJÍCÍ SKLADBA PODLAHOVÉ KONSTRUKCE S POSLEDNÍ VRSTVOU – NÁŠLAPNÁ VRSTVA – KERAMICKÁ DLAŽBA

SKLADBA PODLAHOVÉ KONSTRUKCE - STÁVAJÍCÍ HISTORICKÁ 6-ÚHELNÍKOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA:
POUŽITÍ: PODESTA PŘED HLAVNÍM SCHODIŠTĚM, MEZIPODESTY HLAVNÍHO SCHODIŠTĚ

P5
- NÁŠLAPNÁ VRSTVA – STÁVAJÍCÍ REPASOVANÁ HISTORICKÁ 6–ÚHELNÍKOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA (OČIŠTĚNÁ RUČNĚ OD MALTY A CEMENTU) VČETNĚ LEPIDLA, CELKEM TL. 15 MM +SOKL Z KERAMICKÉ DLAŽBY
- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA DO 5 MM VYROVNÁNÍ ROZDÍLU, TL. 5 MM
- BETONOVÁ MAZANINA VČETNĚ KARI SÍTĚ R6, OKA 150/150MM, PŘEVAZ 450MM, BETON C16/20, TL. 60 MM
- SEPARAČNÍ FÓLIE (ZAKRYTÍ TEP. IZOLACE)
- PODLAHOVÉ DESKY AKUSTICKÉ A TEPELNÉ Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN 1200x600 MM, DYNAMICKÁ TUHOST 8 MN.M^{-3}, TEPELNÝ ODPOR 1,50 M_2.K.W^{-1} LAMBDA$_D$ = 0,033 W.M^{-1}K^{-1} UŽITNÉ ZATÍŽENÍ AŽ 5 kN.M^{-2},MAX. STLAČENÍ VRSTVY 2 MM, TL. 50 MM VYTAŽENÍ MINERÁLNÍ IZOLACE U KAŽDÉ STĚNY AŽ NAD HORNÍ ÚROVEŇ BETONOVÉ MAZANINY A ZALIŠTOVÁNO
- PODLAHOVÝ POLYSTYRÉN EPS 100 (PRO ROZVOD INSTALACÍ) TL. 40 MM
- SEPARAČNÍ FÓLIE — CELKEM 170 MM

ŽULOVÉ STUPNĚ SCHODIŠTĚ:

P9
- STÁVAJÍCÍ ŽULOVÉ STUPNĚ SCHODIŠTĚ – MECHANICKY OČIŠTĚNY, OBROUŠENY A IMPREGNOVÁNY PROTI VODĚ A OLEJŮM

SKLADBA STROPNÍ KONSTRUKCE - MEZIPODESTA HL. SCHODIŠTĚ MEZI 1.PP A 1.NP:

STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE - CIHELNÉ KLENBY - POD MEZIPODESTOU HLAVNÍHO SCHODIŠTĚ

SR1
- STÁVAJÍCÍ ŠKVÁROVÝ NEBO NAHRAZENÝ KERAMZITOVÝ ZÁSYP DO ÚROVNĚ 170 MM POD ČISTOU PODLAHU (ROZVOD INSTALACÍ) (ŠKVÁROVÝ ZÁSYP TL. 50 AŽ 200 MM (20% ZÁSYPU BUDE VYMĚNĚN A NAHRAZEN NOVÝM KERAMZITEM Z DŮVODU POŠKOZENÍ ZÁSYPU DŘEVOMORKOU NEBO JINÉ NEPŘEDVÍDATELNÉ POŠKOZENÍ)
- STÁVAJÍCÍ NOSNÁ KONSTRUKCE – CIHELNÉ KLENBY

PODHLEDY POD STROPNÍ KONSTRUKCÍ NAD 1.PP:

O0a – NOVÝ PODHLED VČETNĚ ROŠTU, UMÍSTĚN POD INSTALACE A POD VZT ROZVODY KAZETOVÝ ROZEBIRATELNÝ NEBO VE VARIANTĚ SÁDROKARTONOVÝ UMÍSTĚN POD STROP Z I–NOSNÍKŮ A TRAPÉZOVÉHO PLECHU S PŘEBETONOVÁNÍM S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 60 MINUT EI60

O1 – NOVÝ KAZETOVÝ ROZEBIRATELNÝ PODHLED VČETNĚ ROŠTU, UMÍSTĚN POD INSTALACE A POD VZT ROZVODY ZAVĚŠENÝ NA STROPNÍ KONSTRUKCI
SKLADBA:
- STROPNÍ KONSTRUKCE
- VZDUCHOVÁ MEZERA MIN. 150MM
- KOVOVÝ ROŠT
- PAROZÁBRANA
- KAZETOVÁ DLAŽDICE Z BĚŽNÉHO SDK

O2 – NOVÝ KAZETOVÝ AKUSTICKÝ ROZEBIRATELNÝ PODHLED VČETNĚ ROŠTU, UMÍSTĚN POD INSTALACE A POD VZT ROZVODY ZAVĚŠENÝ NA STROPNÍ KONSTRUKCI
SKLADBA:
- STROPNÍ KONSTRUKCE
- VZDUCHOVÁ MEZERA MIN. 150MM
- KOVOVÝ ROŠT + TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY TL. 50 MM
- PAROZÁBRANA
- 1/2 PLOCHY AKUSTICKÉ KAZETOVÉ DLAŽDICE + 1/2 PLOCHY KAZETOVÁ DLAŽDICE Z BĚŽNÉHO SDK – ŠACHOVĚ PROSTŘÍDANÉ (RASTR ŠACHOVNICOVÉHO VZORU)

O3 – NOVÁ SYSTÉMOVÁ VNITŘNÍ OMÍTKA NA STROPĚ:
PO SEŠKRÁBÁNÍ STÁVAJÍCÍ MALBY (100%) SE
– Z 15% PROVEDE OPRAVA OMÍTKY STÁVAJÍCÍCH STROPŮ – DOPLNĚNÍ POŠKOZENÉ OMÍTKY
(U NOVÉ STROPNÍ DESKY D1 – TENTO BOD NEPLATÍ – ČÁSTEČNĚ M.Č. N004)
– NÁSLEDNĚ ZE 100 %: – PENETRACE, VYZTUŽENÍ ARMOVACÍ TKANINOU VČETNĚ LEPIDLA, ŠTUKOVÁ OMÍTKA

O4 – NOVÝ SÁDROKARTONOVÝ PODHLED S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 60 MINUT (EI60) VČETNĚ ROŠTU TĚSNĚ POD I–NOSNÍKY STROPNÍ KONSTRUKCE, U MÍSTNOSTI Č. N015 BUDE VZT POD PODHLEDEM
(PODHLED SE NACHÁZÍ POD ČÁSTÍ MÍSTNOSTI V 1.NP Č. N124, POD STROPEM SR7)

O5 – STÁVAJÍCÍ KAZETOVÝ ROZEBIRATELNÝ PODHLED VČETNĚ ROŠTU ROZEBRÁN A PO REALIZACI VZT OPĚT NAINSTALOVÁN ZPĚT POD VZT (BICÍ, AKUSTICKÉ NÁSTROJE)

O6 – STÁVAJÍCÍ PODHLED NAD PRŮJEZDEM – DO VENKOVNÍHO PROSTŘEDÍ, ODOLNÝ VŮČI VLHKOSTI, VČETNĚ ROŠTU, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ UPRAVENOU NA EI60 – 60 MINUT

VNITŘNÍ OMÍTKA NA STĚNÁCH 1.PP:

VO1
SANAČNÍ OMÍTKA – STĚNY 1.PP – POD STROPNÍ KONSTRUKCI:
1) NA STÁVAJÍCÍ OKOPANOU STĚNU NA REŽNÉ ZDIVO NEBO DOZDÍVKY BUDE PROVEDENA APLIKACE BIOCIDNÍM PROSTŘEDKEM, PAK DÁLE PENETRACE
2) DOJDE K LEHKÉMU OMYTÍ VODOU A BUDE APLIKOVÁNO JÁDRO Z VÁPENOCEMENTOVÉ OMÍTKY V PRŮMĚRU TL. 30 MM
3) APLIKACE HYDROKRYSTALICKÉHO NÁTĚRU VE DVOU VRSTVÁCH
4) APLIKOVÁNA LEHČENÁ SANAČNÍ A TEPELNĚ IZOLAČNÍ OMÍTKA OBOHACENÁ KŘEMÍKEM V PRŮMĚRU TL. 15 MM
5) ŠTUKOVÁ OMÍTKA VHODNÁ NA SANAČNÍ OMÍTKU

VO1A
SANAČNÍ OMÍTKA – STĚNY 1.PP – POD STROPNÍ KONSTRUKCI U WC M.Č. N020 MEZI STÁVAJÍCÍ STĚNOU A PŘIZDÍVKOU Z PŘÍČKY A SANAČNÍ OMÍTKA – STĚNY 1.PP – U M.Č. N014, N015 A N016 MEZI STÁVAJÍCÍ STĚNOU A ŽB STĚNOU (DÁLE NATAVENA HYDROIZOLACE):
1) NA STÁVAJÍCÍ OKOPANOU STĚNU NA REŽNÉ ZDIVO NEBO DOZDÍVKY BUDE PROVEDENA APLIKACE BIOCIDNÍM PROSTŘEDKEM, PAK DÁLE PENETRACE
2) DOJDE LEHKÉMU OMYTÍ VODOU A BUDE APLIKOVÁNO JÁDRO Z VÁPENOCEMENTOVÉ OMÍTKY V PRŮMĚRU TL. 30 MM
3) APLIKACE HYDROKRYSTALICKÉHO NÁTĚRU VE DVOU VRSTVÁCH

VO1B
SANAČNÍ OMÍTKA – NOVÉ PŘÍČKY 1.PP – POD STROPNÍ KONSTRUKCI A ŽB STĚNA (M.Č. N014, N015 A N016):
1) NA NOVÉ STĚNY – PŘÍČKY NA WC M.Č. N006 A N020 NEBO NA ŽB STĚNU BUDE PROVEDENA PENETRACE
2) APLIKOVÁNA LEHČENÁ SANAČNÍ A TEPELNĚ IZOLAČNÍ OMÍTKA OBOHACENÁ KŘEMÍKEM V PRŮMĚRU TL. 10 MM
3) ŠTUKOVÁ OMÍTKA VHODNÁ NA SANAČNÍ OMÍTKU

VO3A
TENKOVRSTVÁ VNITŘNÍ OMÍTKA – NA STĚNY OPATŘENÉ KORKOVOU DESKOU A ZVUKOVOU IZOLACÍ – MINERÁLNÍ VATOU:
(OSTĚNÍ DVEŘÍ DO AKUSTICKÝCH NÁSTROJŮ – M.Č. N014)
1) VYZTUŽENÍ ARMOVACÍ TKANINOU VČETNĚ LEPIDLA (STĚRKY) – 1x + VYZTUŽENÍ PANCEŘOVOU VÝZTUŽNOU TKANINOU VČETNĚ LEPIDLA (STĚRKY) – 1x
2) JEDNOVRSTVÁ (TENKOVRSTVÁ) VNITŘNÍ OMÍTKA TL. 10 MM

MALBA NA STĚNÁCH A STROPECH 1.PP (100%):

M1
NA KONEČNOU ÚPRAVU – NOVOU ŠTUKOVOU OMÍTKU NEBO NA STÁVAJÍCÍ OMÍTKU SE SEŠKRÁBANOU STÁVAJÍCÍ MALBOU SE REALIZUJE:
– NOVÁ MALBA VČETNĚ PENETRACE, VE 2 VRSTVÁCH FINÁLNÍ NÁTĚR BARVY BÍLÉ, VHODNÝ NA SANAČNÍ OMÍTKU
VYJMA MÍSTNOSTI 011– VÝMĚNÍKOVÁ STANICE – STÁVAJÍCÍ, KROMĚ OBVODOVÉ STĚNY U NOVÉHO OKNA A DVEŘÍ

OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR HLAVNÍHO SCHODIŠTĚ 1.PP:

N1
NA KONEČNOU ÚPRAVU – NOVOU ŠTUKOVOU OMÍTKU SE REALIZUJE:
– NOVÝ OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR ŘEDITELNÝ VODOU OMYVATELNÝ DO VÝŠKY 1,5 M REALIZOVANÝ U HLAVNÍHO SCHODIŠTĚ OBJEKTU, U SLOUPŮ VE SCHODIŠTI A U ZDĚNÉHO ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ

VENKOVNÍ OMÍTKY:

PODROBNĚ JSOU VYZNAČENY V POHLEDECH – NOVÝ STAV

VE DVORNÍ ZATEPLENÉ FASÁDĚ BUDE REALIZOVÁNA SKLADBA:
1) FASÁDNÍ STĚRKOVACÍ HMOTA VČ. ARMOVACÍ TKANINY
2) PENETRACE PODKLADU
3) APLIKACE VENKOVNÍ SILIKONOVÉ PROBARVENÉ JEDNOVRSTVÉ OMÍTKY

SOKL VE DVORNÍ ZATEPLENÉ FASÁDĚ – DO VÝŠKY CCA 400 MM NAD TERÉNEM VIZ. POHLEDY – NOVÝ STAV
1) FASÁDNÍ STĚRKOVACÍ HMOTA VČ. ARMOVACÍ TKANINY
2) PENETRACE PODKLADU
3) DEKORATIVNÍ MOZAIKOVÁ OMÍTKOVINA

SOKL ULIČNÍCH FASÁD (ULICE TYLOVA A KARDINÁLA BERANA) – DO VÝŠKY 2050MM NAD TERÉNEM
NA REŽNÉ ZDIVO PROVEDENA NOVÁ SKLADBA SANAČNÍ OMÍTKY:
1) PENETRACE PODKLADU
2) HRUBÉ NAHOZENÍ CEMENTOVÝM ŠPRICEM
3) JÁDRO Z VÁPENO–CEMENTOVÉ OMÍTKY V PRŮMĚRU TL. 40 MM
4) APLIKACE HYDROKRYSTALICKÉHO NÁTĚRU VE DVOU VRSTVÁCH
5) APLIKOVÁNA LEHČENÁ SANAČNÍ A TEPELNĚ IZOLAČNÍ OMÍTKA OBOHACENÁ KŘEMÍKEM V PRŮMĚRU TL. 15 MM
6) ŠTUKOVÁ OMÍTKA VHODNÁ NA SANAČNÍ OMÍTKU V PRŮMĚRU TL. 5 MM
7) FINÁLNÍ ÚPRAVA – VENKOVNÍ SILIKON–SILIKÁTOVÁ MALBA – 2 VRSTVY

POZNAM: NOVÉ TVAROSLOVÍ FASÁDY (SGRAVITA, ODSKOKY ATD...) BUDE STEJNÉHO DESIGNU JAKO PŮVODNÍ PŘED ZAHÁJENÍM OKOPACÍCH PRACÍ!

V ULIČNÍCH FASÁDÁCH BUDE REALIZOVÁNA SKLADBA:
- Z 50% NA REŽNÉ ZDIVO PROVEDENA NOVÁ SANAČNÍ OMÍTKA + MALBA:
1) PENETRACE PODKLADU
2) JÁDRO Z VÁPENO–CEMENTOVÉ OMÍTKY V PRŮMĚRU TL. 40 MM
3) APLIKOVÁNA LEHČENÁ SANAČNÍ A TEPELNĚ IZOLAČNÍ OMÍTKA OBOHACENÁ KŘEMÍKEM V PRŮMĚRU TL. 15 MM
4) ŠTUKOVÁ OMÍTKA VHODNÁ NA SANAČNÍ OMÍTKU V PRŮMĚRU TL. 5 MM
5) FINÁLNÍ ÚPRAVA – VENKOVNÍ SILIKON–SILIKÁTOVÁ MALBA – 2 VRSTVY

POZNAM: NOVÉ TVAROSLOVÍ FASÁDY (SGRAVITA, ODSKOKY ATD...) BUDE STEJNÉHO DESIGNU JAKO PŮVODNÍ PŘED ZAHÁJENÍM OKOPACÍCH PRACÍ!

- ZE ZBYLÝCH 50% NA OŠKRÁBANOU STÁVAJÍ OMÍTKU OD MALBY BUDE REALIZOVÁNA SKLADBA (MALBA):
1) PENETRACE PODKLADU
2) FINÁLNÍ ÚPRAVA – VENKOVNÍ SILIKON–SILIKÁTOVÁ MALBA – 2 VRSTVY

V ULIČNÍCH FASÁDÁCH BUDOU REPASOVÁNY STÁVAJÍCÍ FASÁDNÍ ZDOBNÉ ARCHITEKTONICKÉ SÁDROVÉ PRVKY:
STÁVAJÍCÍ FASÁDNÍ ZDOBNÉ ARCHITEKTONICKÉ SÁDROVÉ PRVKY:
1) HLAVICE SLOUPŮ – 22 KS
2) OBLIČEJOVÉ RELIÉFY POD FRONTONY NAD OKNY – 24 KS
3) MUTULE POD STŘEŠNÍ ŘÍMSOU – 187 KS
BUDOU OPATRNĚ DEMONTOVÁNY, OČIŠTĚNY, OPRAVENY A OPĚTOVNĚ INSTALOVÁNY ZPĚT

POZNÁMKY:

- UZEMNĚNÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY BUDE SKRZE STÁVAJÍCÍ UZEMNĚNÍ HLAVNÍHO OBJEKTU (V RÁMCI VÝMĚNY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ BUDOVY, KTERÝ BYL REALIZOVÁN A DOŠLO K VÝMĚNĚ A REALIZACI NOVÉHO HROMOSVODU, NA KTERÝ BUDE NOVĚ NAPOJEN HROMOSVOD VÝTAHOVÉ ŠACHTY A VSTUPNÍ HALY)
- **MIN. HLOUBKA ZÁKLADOVÝCH PASŮ JE 0,8m POD UPRAVENÝ TERÉN A MIN. 0,3 m DO ROSTLÉHO TERÉNU.**
- ZÁKLADOVOU SPÁRU NUTNO OCHRÁNIT PROTI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM, ZEJMÉNA PROTI VODĚ
- **PROJEKTANT SI VYHRAZUJE PRÁVO NA PŘEVZETÍ ZÁKLADOVÉ SPÁRY**
- VEŠKERÉ ROZVODY TPS BUDOU ZAPLENTOVÁNY
- POD VENKOVNÍMI PARAPETY ZATEPLENÉ DVORNÍ FASÁDY BUDE INSTALOVÁN EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN TL. 30MM – PEVNOST V TLAKU PŘI 10% DEFORMACI 300kPa (80–200MM); SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI – 0,033W/(M*K)
- OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ OKEN OBJEKTU ZATEPLENÉ DVORNÍ FASÁDY BUDE ZATEPLENO MINERÁLNÍ VATOU TL. 30MM; SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI – 0,041W/(M*K)
- MEZI PODLAHOVÝMI KONSTRUKCEMI – BETONY A SVISLÝMI KONSTRUKCEMI NEOPOMENOUT VLOŽIT OKRAJOVOU DILATAČNÍ PÁSKU

SOUČÁSTÍ TÉTO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NEJSOU:
- ŽÁDNÉ FASÁDY (ULIČNÍ ANI DVORNÍ)
- ZATEPLENÍ FASÁDY (DVORNÍ)
- ODSTRANĚNÍ OMÍTEK FASÁDY
- LEŠENÍ FASÁDY
- OKENNÍ PARAPETY VNĚJŠÍ
- STŘEŠNÍ SVODY
- PODHLEDY - O2 A O9 V 1.NP A 2.NP (POD ŽB STROPY)
- ŽALUZIE
OKNA A MŘÍŽE ZŮSTÁVAJÍ SOUČÁSTÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY.



L. BENEDA, stavební a projekční kancelář
VED. PROJ.: L. BENEDA | ODP. PROJ.: M. SMUTNÝ | VYPRACOVALA: DANA PLUHAŘOVÁ
OBEC: PLZEŇ | STAVEBNÍ ÚŘAD: ÚMO PLZEŇ 3
INVESTOR: KONZERVATOŘ PLZEŇ, KOPECKÉHO SADY 10, 301 00 PLZEŇ
LUBOŠ BENEDA
ČIŽICKÁ 279, 332 09 ŠTĚNOVICE
IČ: 13882589• DIČ: CZ5807271008
PROVOZOVNA: ČERNICKÁ 9 A 11 301 36 PLZEŇ

RAZÍTKO:
KONZERVATOŘ PLZEŇ, TYLOVA 15 – REKONSTRUKCE OBJEKTU
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
D.1.1) ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.2) STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
DATUM: 12.2018
STUPEŇ: PROJEKT
Č. ZAKÁZKY: 201805
FORMÁT: 10xA4
PŮDORYS 1.PP – NOVÝ STAV
MĚŘ.: 1:100
Č. VÝKR.: D.1.1-2) 25