PŮDORYS 3. NP - NOVÝ STAV



TABULKA MÍSTNOSTÍ 3.NP

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m^2	PODLAHA	STROPNÍ KONSTRUKCE	PODKLEP STROPNÍ KCE	STĚNY	
N301	UČEBNA KYTARY	38,34	P10	SR9	02	V02(15)/LV03A/1.SOK.LIŠTA/ER.09KL.2A UM.h=1,5m	NOVÝ AKUSTICKÝ PODHLED, S.V. 3,80 M
N302	UČEBNA KYTARY	27,32	P10	SR9	02	V02(15)/LV03A/P.SOK.LIŠTA/ER.09KL.2A UM.h=1,5m	NOVÝ AKUSTICKÝ PODHLED, S.V. 3,80 M
N303	UČEBNA KONTRABASU	26,85	P10	SR9	02	V02(15)/LV03A/P.SOK.LIŠTA/ER.09KL.2A UM.h=1,5m	NOVÝ AKUSTICKÝ PODHLED, S.V. 3,80 M
N304	CHODBA	23,85	P2	SR9	01	V02(15)/LV03/LV03A/ER. SOKL. V=80mm	NOVÝ PODHLED, S.V. 3,80 M
N305	CHODBA	154,97	P2,P5	SR1,SR1a	07	V02(15)/LV03A/ER. SOKL. V=80mm	STÁV. + DOPLNĚNÍ A UPRAVENÝ AKUSTICKÝ PODHLED, S.V. 3,80 M
N306	UČEBNA AKORDEONU	47,48	P10	SR9	08	V02(15)/LV03A/P.SOK.LIŠTA/ER.09KL.2A UM.h=1,5m	STÁV. + DOPLNĚNÍ A UPRAVENÝ AKUSTICKÝ PODHLED, S.V. 3,80 M
N307	UČEBNA	20,47	P10	SR9	07	V02(15)/LV03A/P.SOK. LIŠTA, KER. 09KL. 2A UM.h=1,5m	STÁV. + DOPLNĚNÍ A UPRAVENÝ AKUSTICKÝ PODHLED, S.V. 3,80 M
N308	UČEBNA OPERA	39,43	P10	SR9	08	V02(15)/LV03A/1.SOK.LIŠTA/ER.09KL.2A UM.h=1,5m	STÁV. + DOPLNĚNÍ A UPRAVENÝ AKUSTICKÝ PODHLED, S.V. 3,80 M
N309	WC ŽENY						NOVÝ PODHLED, S.V. 3,40 M
	PŘEDSÍŇ	16,05	P2	SR9	01	V02(15)/LV03/LV03A/ER. OBKLAD, V=2000mm	NOVÝ PODHLED, S.V. 3,40 M POD VZT
	WC KABINA	1,38	P2	SR9	01	V02(15)/LV03/LV03A/ER. OBKLAD, V=2000mm	NOVÝ PODHLED, S.V. 3,40 M POD VZT
	WC KABINA	1,56	P2	SR9	01	V02(15)/LV03/LV03A/ER. OBKLAD, V=2000mm	NOVÝ PODHLED, S.V. 3,40 M POD VZT
	WC KABINA	1,56	P2	SR9	01	V02(15)/LV03/LV03A/ER. OBKLAD, V=2000mm	NOVÝ PODHLED, S.V. 3,40 M POD VZT
	WC KABINA	1,38	P2	SR9	01	V02(15)/LV03/LV03A/ER. OBKLAD, V=2000mm	NOVÝ PODHLED, S.V. 3,40 M POD VZT
N310	ZÁZEMÍ + ŠATNA PRO KONCERTNÍ SÁL	14,36	P10	SR9	01	V02(15)/LV03A/1.SOK. LIŠTA, KER. 09KL. 2A UM.h=1,5m	NOVÝ PODHLED, S.V. 3,40 M POD VZT
N311	WC PRO KONCERTNÍ SÁL	1,17	P2	SR9	01	V02(15)/LV03/LV03A/ER. OBKLAD, V=2000mm	NOVÝ PODHLED, S.V. 3,40 M POD VZT
N312	KONCERTNÍ SÁL	101,99	P10	SR9	08	V02(15)/LV03A/LV03A1.SOKLOVÁ LIŠTA	STÁV. + DOPLNĚNÍ A UPRAVENÝ AKUSTICKÝ PODHLED, S.V. 3,80 M
N313	ŠATNA PRO NÁVŠTĚVNÍKY KONCERT. SÁLU	19,43	P10	SR9	07	V02(15)/LV03A/LV03A1.SOKLOVÁ LIŠTA	STÁV. + DOPLNĚNÍ A UPRAVENÝ PODHLED, S.V. 3,80 M
N314	UČEBNA OPERA	72,59	P10	SR9	08	V02(15)/LV03A/1.SOK.LIŠTA/ER.09KL.2A UM.h=1,5m	STÁV. + DOPLNĚNÍ A UPRAVENÝ AKUSTICKÝ PODHLED, S.V. 3,80 M
N315	UČEBNA KLAVÍR	17,94	P10	SR9	08	V02(15)/LV03A/1.SOK. LIŠTA, KER. 09KL. 2A UM.h=1,5m	STÁV. + DOPLNĚNÍ A UPRAVENÝ AKUSTICKÝ PODHLED, S.V. 3,80 M
N316	UČEBNA OPERA	37,60	P10	SR9	08	V02(15)/LV03A/1.SOK.LIŠTA/ER.09KL.2A UM.h=1,5m	STÁV. + DOPLNĚNÍ A UPRAVENÝ AKUSTICKÝ PODHLED, S.V. 3,80 M
N317	UČEBNA MUZIKÁL	71,40	P10	SR9	02	V02(15)/LV03A/1.SOK. LIŠTA, KER. 09KL. 2A UM.h=1,5m	NOVÝ AKUSTICKÝ PODHLED, S.V. 3,80 M
N318	ÚKLID	6,98	P2	SR1	01	V02(15)/LV03/LV03A/ER. OBKLAD, V=2000mm	NOVÝ PODHLED, S.V. 3,80 M
N319	UČEBNA MUZIKÁL	59,41	P10	SR9	02	V02(15)/LV03A/1.SOK.LIŠTA/ER.09KL.2A UM.h=1,5m	NOVÝ AKUSTICKÝ PODHLED, S.V. 3,40 M POD VZT
N320	CHODBA	4,93	P2	SR9	01	V02(15)/LV03/LV03A/ER. SOKL. V=80mm	NOVÝ PODHLED, S.V. 3,40 M POD VZT
N321	WC – INVALIDI	5,16	P2	SR9	01	V02(15)/LV03/LV03A/ER. OBKLAD, V=2000mm	NOVÝ PODHLED, S.V. 3,40 M POD VZT
N322	HYGIENICKÁ KABINA	4,55	P2	SR9	01	V02(15)/LV03/LV03A/ER. OBKLAD, V=2000mm	NOVÝ PODHLED, S.V. 3,40 M POD VZT, HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA VZ. POZN. "A"
N323	SCHODIŠTĚ	34,87	P9,P5	SR1	01	V01(15)/LV01/ER. SOKL. V=80mm	NOVÝ PODHLED, S.V. 3,80 M
N324	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	4,36					
N325	WC – MUŽI						
	PŘEDSÍŇ	7,00	P2	SR2b	01	V02(15)/LV03/LV03A/ER. OBKLAD, V=2000mm	NOVÝ PODHLED, S.V. 3,80 M POD VZT
	PISOÁRY	10,83	P2	SR2b	01	V02(15)/LV03/LV03A/ER. OBKLAD, V=2000mm	NOVÝ PODHLED, S.V. 3,80 M POD VZT
	WC KABINA	1,55	P2	SR2b	01	V02(15)/LV03/LV03A/ER. OBKLAD, V=2000mm	NOVÝ PODHLED, S.V. 3,80 M POD VZT
	WC KABINA	1,56	P2	SR2b	01	V02(15)/LV03/LV03A/ER. OBKLAD, V=2000mm	NOVÝ PODHLED, S.V. 3,80 M POD VZT
	WC KABINA	1,55	P2	SR2b	01	V02(15)/LV03/LV03A/ER. OBKLAD, V=2000mm	NOVÝ PODHLED, S.V. 3,80 M POD VZT

UŽITNÁ PLOCHA 3.NP: 887,62 M^2
Z TOHO 879,78 M^2PLOCHY BUDE REKONSTRUOVÁNA NEBO NOVÁ VÝSTAVBA
7,84 M^2PLOCHY 3.NP ZŮSTANE BEZE ZMĚN

POZNÁMKA:

KAZETY ROZEBRANÝCH STÁVAJÍCÍCH PODHLEDŮ (M.Č. N325, N309, N310 A N311, N320 AŽ N304, N317), KTERÉ BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI PODHLEDY, BUDOU POUŽITY U STÁVAJÍCÍCH PODHLEDŮ, KTERÉ SE BUDOU UPRAVOVAT (ZDŮVODU VZT, ELEKTRO OSVĚTLENÍ A ROZVODŮ K NIM) DOPLNĚNÉ A BOURANÉ KCE

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE, ZDIVO
- DOZDĚVKY Z PLNÝCH PÁLENÝCH CIHEL – VYZDĚNO NA MALTU M10
  ZAZDÍVACÍ PRÁCE V NOSNÝCH KONSTRUKCÍCH, ZDECH – MUSÍ BÝT DLE STAT. VÝPOČTU Z CP NA M10, VEŠKERÉ OTVORY ZAVAZAT DO STÁVAJÍCÍHO ZDIVA
  ZAZDÍVACÍ PRÁCE PŘÍČEK – NENOSNÉ KONSTRUKCE JE MOŽNÉ ZAZDÍT Z CP, VČ. VARIANTE Z PORÓBETONOVÉHO NEBO CIHELNÉHO ZDIVA
- CIHELNÉ BLOKY TL. 300MM – U=0,50 [W/m2K]
  TŘÍDA PEVNOSTI V TLAKU: 10 MPA, VYZDĚNO NA MALTU M10
- PŘÍČKY Z CIHELNÝCH BLOKŮ, PEVNOST V TLAKU P10, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA 1,40 W/m2K– TL. 115MM
- PŘÍČKY Z CIHELNÝCH BLOKŮ, PEVNOST V TLAKU P10, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA 1,10 W/m2K– TL. 175MM
- SPÁDOVÁ OPRAVĚNKA KOROZIVZDU DESKOU TL. 20 MM A ZDVOJENOU IZOLACÍ – MINERÁLNÍ VATA TL. 100 MM, ZDĚNOU KONSTRUKCI OČISTIT, KONTAKTNĚ NALEPIT KORKOVOU DESKU SPLD DISPERZNÍM LEPIDLEM, STĚLNÝM ZPŮSOBEM NALEPIT IZOLACI, IZOLACI OPATŘIT STĚRKOU S VÝZTUŽNOU TKANINOU – 1x, DÁLE STĚRKA S PANCÉŘOVANOU VÝZTUŽNOU TKANINOU – 1x A NA ZÁVĚR VNITŘNÍ TENKOVRSTVÁ OMÍTKA
- FASÁDNÍ ZATEPLENÍ VSTUPNÍ HALY A VÝTAHU:
  FASÁDNÍ TEPELNÁ IZOLACE Z FASÁDNÍHO GRAFITOVANÉHO POLYSTYRENU TL. 100 MM A 160 MM, Ucelk=0,322 A 0,20[W/m2K].
  ZATEPLENÍ VSTUPNÍ HALY A VÝTAHU VČETNĚ NATAŽENÍ OMÍTKY JE PODROBNĚ POPSÁNO V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ
  DILATACE MEZI VSTUPNÍ HALOU + VÝTAHEM A STÁVAJÍCÍM OBJEKTEM:
  V MÍSTĚ DILATACE MEZI PŘÍSTAVBOU VSTUPNÍ HALY + VÝTAHU A STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU POUŽÍT EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN TL. 20 A 100 MM
- FASÁDNÍ ZATEPLENÍ STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU SMĚREM DO ZVORNÍ ČÁSTI – VNITROBLOKU:
  TEPELNÉ IZOLAČNÍ KOMPOZITNÍ CERTIFIKOVANÝ SYSTÉM – TEPELNÝ IZOLANT TL. 160 MM, Ucelk=0,208[W/m2K].
  KONTAKTNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉM SE SENDVIČOVOU TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKOU SKLADAJÍCÍ SE ZE SDÍDEVO FASÁDNÍHO POLYSTYRÉNU A MINERÁLNÍ VLNY KONSTANTNÍ TL. 20 MM
  ZATEPLENÍ OBJEKTU VČETNĚ NATAŽENÍ OMÍTKY JE PODROBNĚ POPSÁNO V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ

POVRCH (ZDIVO) POD FASÁDNÍ ZATEPLENÍ BUDE OČIŠTĚN, TLAKOVĚ OTŘÍSKÁN OD PRACHU A NAPENETROVÁN

- NOVÉ SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ ROZMĚR SKLENĚNÉ TABULE VIZ. PSV (100MM PŘESAH PŘES STAVEBNÍ OTVOR) VČ. KOVOVÉHO UCHYCENÍ BUDE SE JEDNAT O BEZPEČNOSTNÍ SKLO SPLŇUJÍCÍ ČSN 74 3305, ROZMĚR NUTNÉ PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ
- VZDUCHOTECHNIKA

PODHLEDY POD STROPNÍ KONSTRUKCÍ NAD 3.NP:

01 – NOVÝ KAZETOVÝ ROZEBIRATELNÝ PODHLED VČETNĚ ROŠTU, UMÍSTĚN POD INSTALACE A POD VZT ROZVODY
ZAVĚŠENÝ NA STROPNÍ KONSTRUKCI
SKLADBA:
– STROPNÍ KONSTRUKCE
– VZDUCHOVÁ MEZERA MIN. 150MM
– KOVOVÝ ROŠT
– PAROZÁBRANA
– KAZETOVÁ DLAŽDICE Z BĚŽNÉHO SDK

02 – NOVÝ KAZETOVÝ AKUSTICKÝ ROZEBIRATELNÝ PODHLED VČETNĚ ROŠTU
ZAVĚŠENÝ NA STROPNÍ KONSTRUKCI
SKLADBA:
– STROPNÍ KONSTRUKCE
– VZDUCHOVÁ MEZERA MIN. 150MM
– KOVOVÝ ROŠT + TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY TL. 50 MM
– PAROZÁBRANA
– 1/2 PLOCHY AKUSTICKÉ KAZETOVÉ DLAŽDICE + 1/2 PLOCHY KAZETOVÁ DLAŽDICE Z BĚŽNÉHO SDK – ŠACHOVÉ PROSTŘÍDANÉ (RASTR ŠACHOVNICOVÉHO VZORU)

07 – STÁVAJÍCÍ KAZETOVÝ ROZEBIRATELNÝ PODHLED, DOPLNĚNÝ, UPRAVENÝ (V MÍSTĚ BOURANÝCH KCI, DOPLNĚNÝCH KCI):
– STÁVAJÍCÍ SPODNÍ ZÁKLOP STÁV. DŘEV. STROPU V MÍSTĚ ELEKTRO OSVĚTLENÍ A ROZVODŮ K NIM
– VZDUCHOVÁ MEZERA MIN. 150MM
– KOVOVÝ ROŠT
– PAROZÁBRANA
– KAZETOVÁ DLAŽDICE Z BĚŽNÉHO SDK

08 – STÁVAJÍCÍ KAZETOVÝ ROZEBIRATELNÝ AKUSTICKÝ PODHLED, DOPLNĚNÝ, UPRAVENÝ (V MÍSTĚ VZT, ELEKTRO OSVĚTLENÍ A ROZVODŮ K NIM):
– STÁVAJÍCÍ SPODNÍ ZÁKLOP STÁV. DŘEV. STROPU V MÍSTĚ BOURANÝCH KCI, DOPLNĚNÝCH KCI
– VZDUCHOVÁ MEZERA MIN. 150MM
– KOVOVÝ ROŠT + TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY TL. 50MM
– PAROZÁBRANA
– 1/2 PLOCHY AKUSTICKÉ KAZETOVÉ DLAŽDICE + 1/2 PLOCHY KAZETOVÁ DLAŽDICE Z BĚŽNÉHO SDK – ŠACHOVÉ PROSTŘÍDANÉ (RASTR ŠACHOVNICOVÉHO VZORU)

SKLADBA PODLAHOVÉ KONSTRUKCE - KERAMICKÁ DLAŽBA:

P2 – NÁŠLAPNÁ VRSTVA – KERAMICKÁ DLAŽBA VČETNĚ LEPIDLA, CELKEM TL. 15 MM + SOKL Z KERAMICKÉ DLAŽBY NEBO KERAM. OBKLAD
– SAMONIVELAČNÍ STĚRKA DO 5 MM VYROVNÁNÍ ROZDÍLU, TL. 5 MM
– BETONOVÁ MAZANINA VČETNĚ KARI SÍTĚ R6, OKA 150/150MM, PŘEVAZ 450MM, BETON C16/20, TL. 60 MM
– SEPARAČNÍ FÓLIE (ZAMEZENÍ TEP. IZOLACE)
– PODLAHOVÉ DESKY AKUSTICKÉ A TEPELNĚ Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN 1200X600 MM, DYNAMICKÁ TUHOST 8 MN/M^3 TEPELNÝ ODPOR 1,50 M_2.K.W.$^{-1}$
LAMBDA = 0,033 W.M^{-1}.K^{-1},UŽITNÉ ZATÍŽENÍ AŽ 5 kN/M^2MAX. STLAČENÍ VRSTVY 2 MM, TL. 50 MM
VYTAŽENÍ MINERÁLNÍ IZOLACE U KAŽDÉ STĚNY AŽ NAD HORNÍ OKRAJ BETONOVÉ MAZANINY A ZALIŠTOVÁNO
– PODLAHOVÝ POLYSTYRÉN EPS 100 (PRO ROZVOD INSTALACÍ) TL. 40 MM
– SEPARAČNÍ FÓLIE

CELKEM 170 MM

SKLADBA PODLAHOVÉ KONSTRUKCE - STÁVAJÍCÍ HISTORICKÁ KERAMICKÁ DLAŽBA:
POUŽITÍ: PODESTA PŘED HLAVNÍM SCHODIŠTĚM, MEZIPODESTY HLAVNÍHO SCHODIŠTĚ

P5 – NÁŠLAPNÁ VRSTVA – STÁVAJÍCÍ REPASOVANÁ HISTORICKÁ 6-ÚHELNÍKOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA (OČIŠTĚNÁ RUČNĚ OD MALTY A CEMENTU) VČETNĚ LEPIDLA, CELKEM TL. 15 MM
– SAMONIVELAČNÍ STĚRKA DO 5 MM VYROVNÁNÍ ROZDÍLU, TL. 5 MM +SOKL Z KERAMICKÉ DLAŽBY
– BETONOVÁ MAZANINA VČETNĚ KARI SÍTĚ R6, OKA 150/150MM, PŘEVAZ 450MM, BETON C16/20, TL. 60 MM
– SEPARAČNÍ FÓLIE (ZAMEZENÍ TEP. IZOLACE)
– PODLAHOVÉ DESKY AKUSTICKÉ A TEPELNĚ Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN 1200X600 MM, DYNAMICKÁ TUHOST 8 MN/M^3 TEPELNÝ ODPOR 1,50 M_2.K.W.$^{-1}$
LAMBDA = 0,033 W.M^{-1}.K^{-1},UŽITNÉ ZATÍŽENÍ AŽ 5 kN/M^2MAX. STLAČENÍ VRSTVY 2 MM, TL. 50 MM
VYTAŽENÍ MINERÁLNÍ IZOLACE U KAŽDÉ STĚNY AŽ NAD HORNÍ OKRAJ BETONOVÉ MAZANINY A ZALIŠTOVÁNO
– PODLAHOVÝ POLYSTYRÉN EPS 100 (PRO ROZVOD INSTALACÍ) TL. 40 MM
– SEPARAČNÍ FÓLIE

CELKEM 170 MM

ŽULOVÉ STUPNĚ SCHODIŠTĚ:

P9 – STÁVAJÍCÍ ŽULOVÉ STUPNĚ SCHODIŠTĚ – MECHANICKY OČIŠTĚNY, OBROUŠENY A IMPREGNOVÁNY PROTI VODĚ A OLEJŮM

SKLADBA PODLAHOVÉ KONSTRUKCE - PARKETOVÁ PRKNA - JASAN:

P10 – NÁŠLAPNÁ VRSTVA – PARKETOVÁ PRKNA – JASAN VČETNĚ LEPIDLA, CELKEM TL. 14 MM + LAKOVÁNÉ Z VÝROBY + SOKLOVÁ LIŠTA
PARKETOVÁ PRKNA – JASAN (FRAXINUS EXCELSIOR), TLOUŠŤKA 14MM, POVRCHOVÁ OPRAVA – ULTRAMATNÝ PU/UV LAK,
– NÁŠLAPNÁ VRSTVA SYSTÉMU SE SKLÁDÁ Z MASIVNÍCH JASANOVÝCH PARKETOVÝCH PRKEN, KDE JSOU JEDNOTLIVÉ DÍLCE SPOJENY DVOJITOU RYBINOVOU DRÁŽKOU
– JASANOVÉ DŘEVO JE STABILIZOVÁNO TEPLOTOU PROTI PŘÍŠTĚJŠÍMU VLHKOSTI A PODLOŽENÍM ZMĚNAM
– TLOUŠŤKA PRKNA 14MM (MOŽNOST RENOVACE MIN. 5x+), ŠÍŘKA 129MM, JEDNO PRKNO MUSÍ POKRÝT VÍMĚRU ALESPOŇ 0,4 M2
– PARKETOVÁ PRKNA MUSÍ BÝT NA POCHOZÍ STRANĚ OŠETŘENA PRŮMYSLOVÉ NANÁŠENÝM ZATĚŽOVÝM POLYURETANOVÝM LAKEM, VYTVRZENÝM UV, S CELKOVOU TLOUŠŤKOU ALESPOŇ 40µ, ULTRAMATNÝM STUPNĚ LESKU, S PROTIKLUZOVÝMI VLASTNOSTMI DLE NORMY EN 14904,
ZE SPODNÍ STRANY OPATŘENA PROTIVLHKOSTNÍ VRSTVOU VE FORMĚ UV VYTVRZUJÍCÍHO LAKU PODŘ. POLYPROPYLENOVOU FÓLIÍ, MUSÍ SPLŇOVAT TVRDOST ALESPOŇ 3,4 STUPNĚ DLE BRINELLOVY STUPNICE TVRDOSTI DŘEVA.
– SAMONIVELAČNÍ STĚRKA DO 6 MM VYROVNÁNÍ ROZDÍLU, TL. 6 MM
– PENETRACE
– PŘEBROUŠENÝ BETONOVÉ MAZANINY
– BETONOVÁ MAZANINA VČETNĚ KARI SÍTĚ R6, OKA 150/150MM, PŘEVAZ 450MM, BETON C16/20, TL. 60 MM
– SEPARAČNÍ FÓLIE (ZAMEZENÍ TEP. IZOLACE)
– PODLAHOVÉ DESKY AKUSTICKÉ A TEPELNĚ Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN 1200X600 MM, DYNAMICKÁ TUHOST 8 MN/M^3 TEPELNÝ ODPOR 1,50 M_2.K.W.$^{-1}$
LAMBDA = 0,033 W.M^{-1}.K^{-1},UŽITNÉ ZATÍŽENÍ AŽ 5 kN/M^2MAX. STLAČENÍ VRSTVY 2 MM, TL. 50 MM
VYTAŽENÍ MINERÁLNÍ IZOLACE U KAŽDÉ STĚNY AŽ NAD HORNÍ OKRAJ BETONOVÉ MAZANINY A ZALIŠTOVÁNO
– PODLAHOVÝ POLYSTYRÉN EPS 100 (PRO ROZVOD INSTALACÍ) TL. 40 MM
– SEPARAČNÍ FÓLIE

CELKEM 170 MM

DOPLNĚNÁ SKLADBA PODLAHOVÉ KONSTRUKCE V PŮDNÍM PROSTORU:

NA DOPLNĚNOU STROPNÍ KONSTRUKCI V MÍSTĚ BOURANÉHO KOMÍNA BUDE ZREALIZOVANÁ PODLAHOVÁ KONSTRUKCE V PŮDNÍM PROSTORU

P11 – KOLMO NA PRKNA DOPLNIT V MÍSTĚ BOURANÉHO KOMÍNA OSB DESKY TL. 18 MM NA PERO A DRÁŽKU, KOTVENÉ
VRUTY DLE TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU DANÉHO VÝROBCEM
– DOPLNĚNÉ DŘEVĚNÉ PRKNO ŠÍŘ. 160 MM, VÝŠKY 20 MM LEPENÉ PUR LEPIDLEM NA TRÁMCE Z EX. POLYSTYRÉNU
– DOPLNĚNÝ NOSNÝ ROŠT Z TRÁMCŮ Z EXPANDOVANÉHO POLYSTYRÉNU ŠÍŘE 100 MM, VÝŠKY 240 MM,
MEZI KTERÉ BUDE VLOŽENA IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY VÝŠKY 240 MM
– PAROZÁBRANA
– DŘEVĚNÉ FOŠNY TL. 40 MM

SKLADBY STROPNÍCH KONSTRUKCÍ MEZI 2.NP A 3.NP:

STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE - CIHELNÉ KLENBY

SR1 – STÁVAJÍCÍ ŠKVAROVÝ NEBO NAHRAZENÝ KERAMZITOVÝ ZÁSYP DO ÚROVNĚ 170 MM POD ČISTOU PODLAHU (ROZVOD INSTALACÍ)
(ŠKVAROVÝ ZÁSYP TL. 50 AŽ 200 MM (20% ZÁSYPU BUDE VYMĚNĚN A NAHRAZEN NOVÝM KERAMZITEM
Z DŮVODU POŠKOZENÍ ZÁSYPU DŘEVOMORKOU NEBO JINÉ NEPŘEDVÍDATELNÉ POŠKOZENÍ)
– STÁVAJÍCÍ NOSNÁ KONSTRUKCE – CIHELNÉ KLENBY

V MÍSTĚ BOURANÉHO KOMÍNOVÉHO TĚLESA DOPLNIT MEZI 2.NP A 3.NP STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCI - CIHELNOU KLENBU:

SR1a – KERAMZITOVÝ ZÁSYP DO ÚROVNĚ 170 MM POD ČISTOU PODLAHU (JE MOŽNÉ V NĚM VEST ROZVOD INSTALACÍ)
– DOPLNĚNÁ STÁVAJÍCÍ NOSNÁ KONSTRUKCE – CIHELNÁ KLENBA V MÍSTĚ BOURANÉHO KOMÍNOVÉHO TĚLESA

NOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE U WC MUŽI M.Č. N325

SR2b – NOVÁ ŽB STROPNÍ TABULE NAD SOCIÁLNÍM ZÁZEMÍM – Č. T3 (VIZ. STROPNÍ KONSTRUKCE)
OCELOVÉ NOSNÍKY IPE č.160, ULOŽENÍ MIN. 250 mm, PO 6=1,5 m
STROPNÍ PLECH 40/160/1,5 NADBETONOVANÝCH 50 mm NAD VLNU, PLECH BUDE K NOSNÍKŮM PŘISTŘELEN PO MAX. 1 m
VÝZTUŽ NADBETONOVANÝ BUDE 1x R10 V KAŽDÉ VLNĚ S KRYTÍM 25 mm A SHORA SÍŤ 200/200/4 S KRYTÍM 20 mm
BETON C30/37 XC1, TL. 250 MM

NOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE - ŽB STROPNÍ TRÁMCE + ŽB STROPNÍ SPOJITÁ DESKA

SR9 – MONOLITICKÉ ŽB STROPNÍ TRÁMCE OSOVĚ MAX. PO 3,25 M, ŠÍŘE 220 MM, VÝŠKY 480 MM POD ŽB STROPNÍ DESKU, 600 MM VČETNĚ STROPNÍ DESKY
PŘES TRÁMCE PROCHÁZÍ SPOJITÁ MONOLITICKÁ ŽB DESKA O VICE POLÍCH PODEPŘENÁ TRÁMY NEBO ZDMI, TL. 120 MM, POZOR DESKA S.12 (ČÁSTEČNÉ M.Č. N301)
BUDE TL. 140 MM, ZDE VÝŠKA TRÁMCŮ POD DESKOU 460 MM
ULOŽENÍ STROPNÍ TRÁMCŮ VE ZDIVU MIN. 450 MM, TRÁMY BUDOU V KAPSÁCH ROZŠÍŘENY MIN. NA 400 MM, TZN. ROZMĚR KAPSY PRO ULOŽENÍ ŽB TRÁMCE DL. 450 MM, ŠÍŘE 400 MM, KRYTÍ VÝZTUŽE V ŽB STROPNÍM TRÁMCI 25 MM
ULOŽENÍ SPOJITÉ ŽB DESKY VE ZDIVU MIN. 200 MM (U MENŠÍCH TL. ZDÍ MIN. NA 1/2 ZDI), KRYTÍ VÝZTUŽE V ŽB STROPNÍ DESCE 20 MM
DO ZHLAVÍ ŽB TRÁMCŮ BUDE PŘI OBVODOVÝCH ZDECH INSTALOVÁNA ZÁVITOVÁ TYČ M16 PROCHÁZEJÍCÍ CELOU TL. OBVODOVÉ ZDI, STAŽENÁ Z VNĚJŠÍ STRANY PŘES DESKU 200/200/12 A Z VNITŘNÍ STRANY BUDE ZÁVITOVÁ TYČ ZABUDOVANÁ MIN. 600 MM V ŽB TRÁMCI
VYZTUŽENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE VIZ. SAMOSTATNÝ VÝKRES, BETON C 30/37 XC1
(ŽB SPOJITÁ DESKA S1 VE STROPĚ MEZI 1.NP A 2.NP – M.Č. N201 – JE TL. 140 MM – VIZ. PŘÍSLUŠNÁ VÝKRESOVÁ ČÁST PD)
(ŽB SPOJITÁ DESKA S12 VE STROPĚ MEZI 2.NP A 3.NP – ČÁSTEČNĚ M.Č. N301 – JE TL. 140 MM – VIZ. PŘÍSLUŠNÁ VÝKRESOVÁ ČÁST PD)

DOPLNĚNÁ SKLADBA STROPNÍ KONSTRUKCE MEZI 3.NP A PŮDNÍM PROSTOREM:

V MÍSTĚ BOURANÉHO KOMÍNOVÉHO TĚLESA DOPLNIT MEZI 3.NP A PŮDNÍM PROSTOREM STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCI - CIHELNOU KLENBU:

SR1b – VYROVNÁVACÍ KERAMZITOVÝ ZÁSYP
– DOPLNĚNÁ STÁVAJÍCÍ NOSNÁ KONSTRUKCE – CIHELNÁ KLENBA V MÍSTĚ BOURANÉHO KOMÍNOVÉHO TĚLESA

VNITŘNÍ OMÍTKA NA STĚNÁCH 3.NP:

VO2

ZVODVRSTVÁ VNITŘNÍ OMÍTKA TL. 30 MM – STĚNY 3.NP – NA STÁVAJÍCÍ OKOPANÉ STĚNY NA BEŽNÉ ZDIVO (15% STÁV. STĚN) A DOZDÍVKY:

1) NA STÁVAJÍCÍ OKOPANOU STĚNU NA BEŽNÉ ZDIVO (15% PLOCHY STÁVAJÍCÍCH STĚN) A DOZDÍVKY BUDE PROVEDENA PENETRACE
2) APLIKOVÁNO JÁDRO Z VÁPENOCEMENTOVÉ OMÍTKY V PRŮMĚRU TL. 30 MM
3) VYZTUŽENÍ ARMOVACÍ TKANINOU VČETNĚ LEPIDLA, ŠTUKOVÁ OMÍTKA

VO3

JEDNOVRSTVÁ VNITŘNÍ OMÍTKA TL. 10 MM – STĚNY 3.NP – NA NOVÉ STĚNY:

1) NA NOVÉ STĚNY BUDE PROVEDENA PENETRACE
2) VYZTUŽENÍ ARMOVACÍ TKANINOU VČETNĚ LEPIDLA, STROJNĚ REALIZOVANÁ JEDNOVRSTVÁ VNITŘNÍ OMÍTKA TL. 10 MM

VO3A

TENKOVRSTVÁ VNITŘNÍ OMÍTKA – NA STĚNY OPATŘENÉ KORKOVOU DESKOU A ZVUKOVOU IZOLACÍ – MINERÁLNÍ VATOU:

1) VYZTUŽENÍ ARMOVACÍ TKANINOU VČETNĚ LEPIDLA (STĚRKY) – 1