PŮDORYS 3. NP - NOVÝ STAV

18.6.2018



TABULKA MÍSTNOSTÍ 3.NP

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI		M²
307	SCHODIŠTĚ		7,84
N301	UČEBNA KYTARY		38,34
N302	UČEBNA KYTARY		27,32
N303	UČEBNA KONTRABASU		26,85
N304	CHODBA		23,85
N305	CHODBA		154,97
N306	UČEBNA AKORDEONU		47,48
N307	UČEBNA		20,47
N308	UČEBNA OPERA		39,42
N309	WC- ŽENY		
		PŘEDSÍŇ	16,05
		WC KABINA	1,38
		WC KABINA	1,56
		WC KABINA	1,56
		WC KABINA	1,38
N310	ZÁZEMÍ + ŠATNA PRO KONCERTNÍ SÁL		14,36
N311	WC PRO KONCERTNÍ SÁL		1,17
N312	KONCERTNÍ SÁL		101,99
N313	ŠATNA PRO NÁVŠTĚVNÍKY KONCERT. SÁLU		19,43
N314	UČEBNA OPERA		72,59
N315	UČEBNA KLAVÍR		17,94
N316	UČEBNA OPERA		37,60
N317	UČEBNA MUZIKÁL		71,40
N318	ÚKLID		6,98
N319	UČEBNA MUZIKÁL		59,41
N320	CHODBA		4,93
N321	WC - INVALIDI		5,16
N322	HYGIENICKÁ KABINA		4,55
N323	SCHODIŠTĚ		34,87
N324	VÝTAHOVÁ ŠACHTA		4,36
N325	WC - MUŽI		
		PŘEDSÍŇ	7,00
		PISOÁRY	10,85
		WC KABINA	1,55
		WC KABINA	1,56
		WC KABINA	1,55

UŽITNÁ PLOCHA 3.NP: 887,82 M²
Z TOHO 879,78 M PLOCHY BUDE REKONSTRUOVÁNA NEBO NOVÁ VÝSTAVBA
7,84 M PLOCHY 3.NP ZŮSTANE BEZE ZMĚN

LEGENDA:

rozvaděče
RO…okruhový rozváděč dílčí části podlaží

světla
- samostatná příloha technické zprávy

zásuvky
Za (0,1,2)...běžná dvojnásobná, ochrana proudovým chráničem, 230V/16A,IP20
Zb (0,1,2)...běžná jednoduchá, ochrana proudovým chráničem, 230V/16A,IP20
Zc (4)...pro počítačovou techniku, (doporučená přepěťová ochrana) 230V/16A, IP20
Zd (0,1,2)...se zvýšeným krytím,ochrana proudovým chráničem, 230V/16A, IP44
Ze (0,1,2)...pro počítačovou techniku dvojnásobná, (doporučená přepěťová ochrana) 230V/16A, IP20
Zf (0,1,2)...se zvýšeným krytím,ochrana proudovým chráničem, 400V/16A, IP44

technologie provozu
IT...silový vývod pro interaktivní tabuli
V...silový vývod pro ventilátor (vzduchotechnické zařízení)
ovládání dle projektu vzduchotechniky, nastavení dle uživatele

POZNÁMKA:
1-Světelné rozvody budou provedeny kabely CYKY 3x1,5 (5x1,5)
2-Zásuvkové okruhy budou provedeny kabely CYKY 3x2,5 (5x2,5)
3-Úroveň vývodů:
0,v. 200mm
1,v. nad pracovní plochou
2,v. 3000mm
3,v. na chodbách (nad obkladem)
4, osazení v podhledu (na stropě)
5, osazení v podlahové krabici
6, osazení v nábytku (žlab, lištová krabice nehořlavá)
4-Svítidla jsou navržena dle výpočtového progarmu BOOBA s.r.o

MIROSLAV PECH
ELEKTROPROJEKCE
HANKOVA 10
301 33 PLZEŇ

L. BENEDA, stavební a projekční kancelář

VED. PROJ.: LUBOŠ BENEDA	ODP. PROJ.: MIROSLAV PECH	VYPRACOVAL:	
OBEC: PLZEŇ		STAVEBNÍ ÚŘAD: ÚMO PLZEŇ 3	
INVESTOR: KONZERVATOŘ PLZEŇ, KOPECKÉHO SADY 10, 301 00 PLZEŇ			

LUBOŠ BENEDA
ČIŽICKÁ 279, 332 09 ŠTĚNOVICE
IČ: 13882589 • DIČ: CZ5807271008
PROVOZOVNA: ČERNICKÁ 9 A 11
301 36 PLZEŇ

OBJEKT KONZERVATOŘE
TYLOVA 931/15; 30100 PLZEŇ 3
CELKOVÁ REKONSTRUKCE OBJEKTU
B) elektroinstalace - silnoproud

PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV

RAZÍTKO:	
DATUM:	09.2018
STUPEŇ:	Prováděcí Projekt
Č. ZAKÁZKY:	mp_0582018
FORMÁT:	6xA4
MĚŘ.:	1:100
Č. VÝKR.:	5