PŮDORYS 1. NP - NOVÝ STAV

18.6.2018



TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.NP

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI		M²
N101	NÁŘAĎOVNA		20,60
N102	TĚLOCVIČNA + ZKUŠEBNA ORCHESTRU		96,95
N103	WC - POHOTOVOSTNÍ		2,05
N104	CHODBA		27,70
N105	ŠATNA - ŽENY		13,16
N106	UMYVÁRNA - ŽENY		9,86
N107	ŠATNA - MUŽI		13,16
N108	UMYVÁRNA - MUŽI		9,86
N109	POHYBOVÁ VÝCHOVA		58,20
N110	WC - ŽENY		
		PŘEDSÍŇ	14,52
		WC KABINA	1,34
		WC KABINA	1,52
		WC KABINA	1,52
		WC KABINA	1,34
N111	SBOROVNA		55,92
N112	UČEBNA		57,27
N113	UČEBNA		22,64
N114	UČEBNA		37,42
N115	UČEBNA		69,20
N116	VRÁTNICE		7,03
N117	ZAZEMÍ VRÁTNICE		9,55
N118	CHODBA + SCHODY + PULT VRÁTNICE		131,26
N119	VSTUPNÍ CHODBA + SCHODIŠTĚ		19,88
N120	UČEBNA		58,99
N121	SKLAD		24,31
N122	ÚKLID		3,61
N123	SKLAD		22,66
N124	UČEBNA		29,29
N125	UČEBNA		19,70
N126	SCHODIŠTĚ		34,87
N127	VSTUPNÍ HALA		31,57
N128	VÝTAHOVÁ ŠACHTA		4,36
N129	WC - MUŽI		
		PŘEDSÍŇ	7,00
		PISOÁRY	10,85
		WC KABINA	1,55
		WC KABINA	1,56
		WC KABINA	1,55

UŽITNÁ PLOCHA 1.NP (REKONSTRUKCE NEBO NOVÁ VÝSTAVBA) : 869,80 M

LEGENDA:

rozvaděče

RO…okruhový rozváděč dílčí části podlaží

světla
- samostatná příloha technické zprávy

zásuvky
Za (0,1,2)...běžná dvojnásobná, ochrana proudovým chráničem, 230V/16A,IP20
Zb (0,1,2)...běžná jednoduchá, ochrana proudovým chráničem, 230V/16A,IP20
Zc (4)...pro počítačovou techniku, (doporučená přepěťová ochrana) 230V/16A, IP20
Zd (0,1,2)...se zvýšeným krytím,ochrana proudovým chráničem, 230V/16A, IP44
Ze (0,1,2)...pro počítačovou techniku dvojnásobná, (doporučená přepěťová ochrana) 230V/16A, IP20
Zf (0,1,2)...se zvýšeným krytím,ochrana proudovým chráničem, 400V/16A, IP44

technologie provozu
IT...silový vývod pro interaktivní tabuli
V...silový vývod pro ventilátor (vzduchotechnické zařízení)
ovládání dle projektu vzduchotechniky, nastavení dle uživatele

POZNÁMKA:
1-Světelné rozvody budou provedeny kabely CYKY 3x1,5 (5x1,5)
2-Zásuvkové okruhy budou provedeny kabely CYKY 3x2,5 (5x2,5)
3-Úroveň vývodů:
0,v. 200mm
1,v. nad pracovní plochou
2,v. 3000mm
3,v. na chodbách (nad obkladem)
4, osazení v podhledu (na stropě)
5, osazení v podlahové krabici
6, osazení v nábytku (žlab, lištová krabice nehořlavá)
4-Svítidla jsou navržena dle výpočtového progarmu BOOBA s.r.o

MIROSLAV PECH
ELEKTROPROJEKCE
HANKOVA 10
301 33 PLZEŇ

L. BENEDA, stavební a projekční kancelář

VED. PROJ.: LUBOŠ BENEDA	ODP. PROJ.: MIROSLAV PECH	VYPRACOVAL:	
OBEC: PLZEŇ		STAVEBNÍ ÚŘAD: ÚMO PLZEŇ 3	
INVESTOR: KONZERVATOŘ PLZEŇ, KOPECKÉHO SADY 10, 301 00 PLZEŇ			

LUBOŠ BENEDA
ČIŽICKÁ 279, 332 09 ŠTĚNOVICE
IČ: 13882589 • DIČ: CZ5807271008
PROVOZOVNA: ČERNICKÁ 9 A 11
301 36 PLZEŇ

OBJEKT KONZERVATOŘE
TYLOVA 931/15; 30100 PLZEŇ 3
CELKOVÁ REKONSTRUKCE OBJEKTU
B) elektroinstalace - silnoproud

PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV

RAZÍTKO:	
DATUM:	09.2018
STUPEŇ:	Prováděcí Projekt
Č. ZAKÁZKY:	mp_0582018
FORMÁT:	6xA4
MĚŘ.:	1:100
Č. VÝKR.:	3