



- POZNÁMKA
- DRŠ 15 – radiátorové šroubení dvojité rohové s uzavíráním a vypouštěním rozteč 50 mm
  - RV 15 – radiátorový ventil rohový regulační
  - RS 15 – radiátorové šroubení rohové regulační s uzavíráním a vypouštěním
  - T – termostatická hlavice pro veřejné prostory
  - 1,5 – 8,0 trvalý stupeň nastavení radiátorových ventilů a šroubení
  - Všechny přípojky k topným tělesům v 1.PP jsou vedeny v drážkách

Stávající topná tělesa  
Nová topná tělesa

Zařízení pro vytápění staveb

Ved.projektant	Zodp.projektant	Vypracoval		
Luboš Beneda	Petr Tauber			
Investor KONZERVÁTOR PLZEŇ, KOPECKÉHO SADY 10, 301 00 PLZEŇ			Formát	10xA4
OBJEKT KONZERVÁTOŘE TYLOVA 931/15, 30100 PLZEŇ 3 CELKOVÁ REKONSTRUKCE OBJEKTU			Datum	11/2018
			Stupeň	PP
			Zak.číslo	18/30
Montážní schema			Měřítko	Č.výkresu 5