PŮDORYS 2. NP - NOVÝ STAV

18.6.2018



TABULKA MÍSTNOSTÍ 2.NP

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI		M²
N201	KABINET PRO POČÍTAČE		20,10
N202	UČEBNA - POČÍTAČE		54,39
N203	KLUBOVNA - POČÍTAČE		43,80
N204	CHODBA		162,30
N205	UČEBNA JAZYKY		46,51
N206	UČEBNA JAZYKY		39,30
N207	KABINET JAZYKY		19,20
N208	WC - ŽENY		
		PŘEDSÍŇ	16,05
		WC KABINA	1,38
		WC KABINA	1,56
		WC KABINA	1,56
		WC KABINA	1,38
N209	WC - UČITELÉ		
		CHODBA	6,00
		WC KABINA MUŽI	1,48
		WC KABINA MUŽI	1,75
		PŘEDSÍŇ ŽENY	5,32
		WC KABINA ŽENY	1,67
N210	UČEBNA		57,70
N211	UČEBNA		62,27
N212	CHODBA		11,31
N213	KANCELÁŘ ZÁSTUPCE ŘEDITELE		28,90
N214	SBOROVNA		36,85
N215	KABINET		16,36
N216	UČEBNA HUDEBNÍ TEORIE		42,02
N217	KABINET HUDEBNÍ TEORIE		20,07
N218	UČEBNA DĚJINY HUDBY		49,04
N219	ÚKLID		2,94
N220	UČEBNA DĚJINY HUDBY		54,95
N221	KABINET DĚJINY HUDBY		19,18
N222	SCHODIŠTĚ		35,19
N223	VÝTAHOVÁ ŠACHTA		4,36
N224	WC - MUŽI		
		PŘEDSÍŇ	7,00
		PISOÁRY	10,85
		WC KABINA	1,55
		WC KABINA	1,56
		WC KABINA	1,55

UŽITNÁ PLOCHA 2.NP (REKONSTRUKCE NEBO NOVÁ VÝSTAVBA) : 887,40 M²

LEGENDA:

rozvaděče

RO...okruhový rozváděč dílčí části podlaží
RPC...okruhový rozváděč počítačové učebny

světla
- samostatná příloha technické zprávy

zásuvky
Za (0,1,2)...běžná dvojnásobná, ochrana proudovým chráničem, 230V/16A,IP20
Zb (0,1,2)...běžná jednoduchá, ochrana proudovým chráničem, 230V/16A,IP20
Zc (4)...pro počítačovou techniku, (doporučená přepěťová ochrana) 230V/16A, IP20
Zd (0,1,2)...se zvýšeným krytím,ochrana proudovým chráničem, 230V/16A, IP44
Ze (0,1,2)...pro počítačovou techniku dvojnásobná, (doporučená přepěťová ochrana) 230V/16A, IP20
Zf (0,1,2)...se zvýšeným krytím,ochrana proudovým chráničem, 400V/16A, IP44

technologie provozu
IT...silový vývod pro interaktivní tabuli
V...silový vývod pro ventilátor (vzduchotechnické zařízení)
ovládání dle projektu vzduchotechniky, nastavení dle uživatele

POZNÁMKA:
1-Světelné rozvody budou provedeny kabely CYKY 3x1,5 (5x1,5)
2-Zásuvkové okruhy budou provedeny kabely CYKY 3x2,5 (5x2,5)
3-Úroveň vývodů:
0,v. 200mm
1,v. nad pracovní plochou
2,v. 3000mm
3,v. na chodbách (nad obkladem)
4, osazení v podhledu (na stropě)
5, osazení v podlahové krabici
6, osazení v nábytku (žlab, lištová krabice nehořlavá)
4-Svítidla jsou navržena dle výpočtového progarmu BOOBA s.r.o

MIROSLAV PECH
ELEKTROPROJEKCE
HANKOVA 10
301 33 PLZEŇ

L. BENEDA, stavební a projekční kancelář

VED. PROJ.: LUBOŠ BENEDA	ODP. PROJ.: MIROSLAV PECH	VYPRACOVAL:
OBEC: PLZEŇ		STAVEBNÍ ÚŘAD: ÚMO PLZEŇ 3
INVESTOR: KONZERVATOŘ PLZEŇ, KOPECKÉHO SADY 10, 301 00 PLZEŇ		

LUBOŠ BENEDA
ČIŽICKÁ 279, 332 09 ŠTĚNOVICE
IČ: 13882589 • DIČ: CZ5807271008
PROVOZOVNA: ČERNICKÁ 9 A 11
301 36 PLZEŇ

RAZÍTKO:

OBJEKT KONZERVATOŘE
TYLOVA 931/15; 30100 PLZEŇ 3
CELKOVÁ REKONSTRUKCE OBJEKTU
B) elektroinstalace - silnoproud

DATUM:	09.2018
STUPEŇ:	Prováděcí Projekt
Č. ZAKÁZKY:	mp_0582018
FORMÁT:	6xA4
PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV	
MĚŘ.: 1:100	Č. VÝKR.: 4