

Zadavatel:

Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10

Pověřená osoba:

Centrální nákup, příspěvková organizace

Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň

SPISOVÁ ZN.: CN/31/CN/19

ČÍSLO JEDN.: 2809/19/CN

VYŘIZUJE: Lenka Vaculíková

TEL.: +420 778 771 150

E-MAIL: lenka.vaculikova@cnpk.cz

DATUM: 28.6. 2019

**Účastníci veřejné zakázky:
„Konzervatoř, Plzeň, Tylova
15 – rekonstrukce objektu“**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 28. 6. 2019

Ve věci veřejné zakázky zadávané v otevřeném podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).s názvem „**Konzervatoř, Plzeň, Tylova 15 – rekonstrukce objektu**“ podávám, v zastoupení zadavatele, **vysvětlení zadávací dokumentace** k zadávacím podmínkám, které upřesňují zadávací podmínky k předmětné veřejné zakázce.

Na adresu administrátora byl zaslán následující dotaz:

Dotaz č. 1:

V položce č. 926 soupisu prací je uvedeno, že se jedná o subdodávku smluvního dodavatele CETIN a.s.

Má uchazeč ocenit tuto položku jako nulovou s tím, že si zadavatel subdodávku smluvního dodavatele CETIN a.s. zajistí sám? Doporučí zadavatel smluvního dodavatele? Nebo zadavatel nechá na uchazeči výběr dodavatele?

Odpověď č. 1:

Zadavatel upřesňuje, že se jedná o zásah do zařízení CETIN a.s., ale účastník si může vybrat svého dodavatele. Je však nutné aby tento dodavatel mohl tyto práce na zařízení CETIN provádět a poté je předat opět CETINu. Účastník ocení příslušnou položku v Soupisu prací (č. 926).

Dotaz č. 2:

Položka č. 365 soupisů prací – panel akustický hladký nástěnný šedý odrazivosti 52%, tl. 40 mm.

Položka č. 367 – dveře vnitřní akustické včetně zárubně – 42 dB s požární odolností EI 30. Má zadavatel k dispozici akustickou studii odborné firmy kde je blíže specifikována nejen odrazivost, ale i pohltivost a další technické parametry pro ocenění těchto položek?

Odpověď č. 2:

Zadavatel upřesňuje, že nemá k dispozici akustickou studii. Problematika byla vysvětlena při prohlídce stavby. Akustický panel musí splňovat uvedené požadavky – položka ÚRS 2018 01. V ostatních parametrech nejsou požadavky specifikovány a tudíž jsou dle možností dodavatele stavby. Dveře mají stejné parametry jako dveře již použité na stavbě a dodané v předchozích etapách. Opět musí splňovat uvedené parametry. V ostatních nespecifikovaných parametrech dle možností dodavatele stavby. V projektu navržená opatření jsou jen dílčí, na které budou navazovat další práce spojené s akustikou. Akustika bude řešena samostatně po realizaci stavebního díla jako samostatná zakázka na základě skutečných měření a individuálního návrhu pro každou místnost zvlášť dle naměřených hodnot, účelu využití, atd.

Dotaz č.3:

Součástí dřevěného akustického obkladu A1 (m.č. 312) je dřevěná mozaika čtvercová cca 300/300 mm s prvků z masivního dřeva. Pod kterou položkou ji najdeme ve výkazu výměr

Odpověď č.3:

Zadavatel upřesňuje, že Mozaika je součástí akustického panelu.

Dotaz č.4:

K nacenění položek ve výkazu výměr č. 364, 365 potřebujeme doložit studii nebo projekt prostorové akustiky

Odpověď č.4:

Zadavatel upřesňuje, že nemá k dispozici akustickou studii. Problematika byla vysvětlena při prohlídce stavby. Akustický panel musí splňovat uvedené požadavky – položka ÚRS 2018 01. V ostatních parametrech nejsou požadavky specifikovány a tudíž jsou dle možností dodavatele stavby. Dveře mají stejné parametry jako dveře již použité na stavbě a dodané v předchozích etapách. Opět musí splňovat uvedené parametry. V ostatních nespecifikovaných parametrech dle možností dodavatele stavby. V projektu navržená opatření jsou jen dílčí, na které budou navazovat další práce spojené s akustikou. Akustika bude řešena samostatně po realizaci stavebního díla jako samostatná zakázka na základě skutečných měření a individuálního návrhu pro každou místnost zvlášť dle naměřených hodnot, účelu využití, atd.

Dotaz č.5:

Prosíme upřesnit rozsah stavebně - statického průzkumu (pol. výkazu výměr 02 - Vedlejší a ostatní náklady) a to ve smyslu, zda má investor na mysli provádět zkoušku materiálových charakteristik zdiva odbornou zkušebnou. V případě, že ano, tak kolik vzorků bude odebráno?

Odpověď č.5:

Zadavatel upřesňuje, že investor má na mysli provádět zkoušku odbornou zkušebnou. Předpoklad cca 50 vzorků.

Na základě požadavku zadavatele se upravuje v Zadávací dokumentaci článek X.12 Rozhodnutí o výběru dodavatele a X.13 Rozhodnutí o vyloučení, kdy došlo k formálnímu přepisu. V Zadávací dokumentaci bylo uvedeno, že dle §53 budou dokumenty považovány za doručené všem účastníkům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele v systému E-ZAK. Zadavatel upřesňuje, že Rozhodnutí o výběru dodavatele bude doručeno všem účastníkům zadávacího řízení (platné pro čl.X.12 ZD) a Rozhodnutí o vyloučení bude doručeno příslušnému účastníkovi zadávacího řízení (platné pro čl. X.13 ZD).

Vzhledem k tomu, že podané informace nemění zadávací podmínky, lhůta pro podání nabídek zůstává v platnosti, a to do **15.7. 2019 do 10:00hod.**

V Plzni dne 28.6.2019

za pověřenou osobu, **Lenka Vaculíková**
Centrální nákup, příspěvková organizace