




PROVEDENÍ: PLASTOVÝ ROZVADĚČ POD OMÍTKU
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3PEN stř. 50Hz, 400 V/ TN-C-S
JMENOVITÝ PROUD: 32 A
PŘÍVODY/VÝVODY: HOREM / SPODEM

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM DLE ČSN 332000-4- 41ed.2 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

 IMONT SPOL. S R.O. PERLOVÁ 14 301 14 PLZEŇ TEL. 377226943	PROJEKTANT	STEIDL PAVEL		OBV.ÚŘAD		
	ODP.PROJEKTANT	BLÁHA PAVEL		OKRES		
	ZAKÁZKA: Rekonstrukce víceúčelového sálu - Vejprnická				ZMĚNA	ČÍSLO VÝKRESU
					ROZMĚR	A4
	OBSAH D.1.4.d Rozvaděč RB				STUPEŇ	DPS
					DATUM	1/2019
					MĚŘÍTKO	
	INVESTOR: Plzeňský kraj, Krajský úřad				ARCHIVNÍ ČÍSLO	
					POČET LISTŮ: 2	LIST: 1

