

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE PLZEŇSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PLZNI

Adresa Skřetova 15, Plzeň, 30100, tel +420377155111., e-mail: podatelna@khsplzen.cz, ID:samai8a

V Plzni dne 28. 2. 2019
Č.j.: KHSPL/2384/23/21/25/2019
Vyřizuje: Petra Straková
Č.j. odesílatele:

projectstudio8 s.r.o.

Pod Všemi svatými 4

Plzeň

301 64

Závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení na akci: „**SOU elektrotechnické Plzeň – společný sál II. etapa PD**“, investor: SOU elektrotechnické, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň

Na základě žádosti pana Ing. Jana Běla, projectstudio8 s.r.o., Pod Všemi svatými 4, 301 64 Plzeň (pověřený investorem na základě plné moci) ze dne 30. 1. 2019 vedené pod č.j.: KHSPL/2384/23/21/25/2019 posoudila Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, jako dotčený orgán státní správy ve smyslu ust. § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), ust. § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění v souvislosti s ust. § 7 zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s prováděcí vyhláškou č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých (dále jen „vyhl. č. 410/2005 Sb.“), v platném znění, dále ve smyslu ust. § 30 zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s prováděcím právním předpisem NV č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v platném znění, (dále jen „NV č. 272/2011 Sb.“) předloženou projektovou dokumentaci na akci: „**SOU elektrotechnické Plzeň – společný sál II. etapa PD**“

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

S předloženou projektovou dokumentací na akci: „**SOU elektrotechnické Plzeň – společný sál II. etapa PD**“, investor: SOU elektrotechnické, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň

s e s o u h l a s í .

V souladu s ust. § 77 Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění se souhlas váže na splnění těchto stanovených podmínek:

1. V šatně pro zaměstnance (místnost 1.03) bude v blízkosti kabiny WC umístěno umyvadlo na mytí rukou s přívodem tekoucí teplé a studené pitné vody v souladu s čl. 4 odst. 2 ve spojení s přílohou II, kap. I, bodem 4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 o hygieně potravin.
2. V souladu s § 124 odst. 1 stavebního zákona požaduje orgán ochrany veřejného zdraví ověření funkčnosti a vlastností provedené stavby **zkušebním provozem** v délce trvání minimálně **12 měsíců**.
3. Před vydáním kolaudačního souhlasu musí být orgánu ochrany veřejného zdraví předložen protokol o měření hluku ve venkovním prostoru, který musí být v souladu s NV č. 272/2011 Sb.

Telefon
(+420) 377 222 020
(+420) 377 222 022

Provolba
(+420) 377 155 111

Telefax
(+420) 377 323 894
(+420) 377 235 223

Email: khs.plz@khsplzen.cz
Internet: www.khsplzen.cz

Bankovní spojení
ČNB Plzeň- město
běž. ú. 24920311/0710

IČO
71009299

O d ů v o d n ě n í :

Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce stávajícího víceúčelového sálu středního odborného učiliště elektrotechnického v Plzni. Ta spočívá v doplnění chybějících prostor přístavbou na jednopodlažní stávající přístavky. Novou přístavbou bude řešen nový vstup, přesun a zvětšení hygienického zázemí a zázemí zaměstnanců, zřízení nového foyer směrem k venkovnímu předprostoru a zřízení malého bufetu.

Sál jako kulturní zařízení slouží nejen pro SOU, ale také pro ostatní nájemce v celém areálu. Dále je sál pronajímán i jiným subjektům pro komerční účely, především přednášky, školení, koncerty, maturitní plesy, atd.

Předpokládá se, že sál bude využívat max. 300 osob.

V 1. NP objektu bude nově zřízeno hygienické zařízení pro návštěvníky. Pro muže bude k dispozici 6 pisoárů, 4 WC kabiny a v předsínce záchodů 3 umyvadla. Hygienické zařízení pro ženy zahrnuje 7 WC kabin a v předsínce záchodů 3 umyvadla. Dále je zde zřízeno i bezbariérové hygienické zařízení oddělené podle pohlaví, úklidová místnost vybavená výlevkou s přívodem tekoucí teplé a studené vody. Dále se v 1. NP nachází také kancelář, pokladna, sanitární zařízení pro zaměstnance (šatna, kabina WC, místnost se sprchou a umyvadlem, úklidová místnost s výlevkou), sklad pro sál, foyer s bistro a sklad pro bistro. Kabina WC pro zaměstnance nemá zřízenou předsínku s umyvadlem, proto je stanovena výše uvedená podmínka.

Bistro bude umístěno v prostoru foyer a bude tvořeno barem, který bude vybaven výčepním zařízením, třemi dřezy, umyvadlem na mytí rukou, kávovarem, chladicími a mrazicími zařízeními. Sortiment budou tvořit nápoje a dovezené hotové výrobky. Nebude zde probíhat žádná místní výroba pokrmů. Součástí bistra bude i posezení pro návštěvníky.

Ve 2. NP je z prostoru bývalé promítárny navržena šatna pro účinkující, maturanty nebo zájmové skupiny. Součástí šatny je i hygienické zázemí, wc a sprcha.

Všechna umyvadla a dřezy budou opatřena tekoucí teplou a studenou pitnou vodou. Stěny na všech hygienických zařízeních budou opatřeny keramickým obkladem.


Pro větrání veškerého hygienického zázemí v 1. NP včetně úklidové místnosti je navržena kompaktní vzduchotechnická jednotka umístěná v podhledu. Vzhledem k této nové skutečnosti je možné, že provozovna bude zdrojem zvýšené hlukové zátěže pro okolí a proto upozorňujeme, že dle ust. § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., je provozovatel provozovny a dalších objektů, jejichž provozem vzniká hluk povinen technickými, organizačními a dalšími opatřeními zajistit, aby hluk nepřekračoval hygienické limity hluku pro chráněný venkovní prostor upravené prováděcím právním předpisem – NV č. 272/2011 Sb. Vzduch je z venkovního prostoru nasáván přes protidešťovou žaluzii a je veden potrubím k jednotce. Po úpravě je vzduch veden potrubím umístěným v podhledu a do prostoru WC je vyfukován přes anemostaty. Vzduch je z prostoru WC odsáván přes talířové ventily, a je veden potrubím zpět k jednotce. Od jednotky je veden potrubím na fasádu objektu, kde je přes protidešťovou žaluzii vyfukován do venkovního prostoru. Ostatní prostory budou mít zajištěno větrání přirozené okny nebo nucené pomocí ventilátorů.

Stávajícím zdrojem tepla je centrální výměňková stanice pro několik navazujících objektů. Otopná soustava je teplovodní s nuceným oběhem. Objekt je napojen na veřejný vodovod a kanalizaci.

Před zahájením prací je vhodné posoudit přítomnost materiálů s obsahem azbestu a v případě jeho nálezu postupovat v souladu s platnou legislativou.

Souhlasné závazné stanovisko k předmětné projektové dokumentaci bylo Krajskou hygienickou stanicí Plzeňského kraje se sídlem v Plzni vydáno na základě souladu předložené projektové dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vázané na splnění výše stanovených podmínek.

Krajská hygienická stanice
Plzeňského kraje se sídlem v Plzni
Skrétova 15, 303 22 PLZEŇ


Ing. Petra Weberová - rada
vedoucí odd. HDM Plzeň-město a Rokycany
Krajské hygienické stanice
Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

Telefon
(+420) 377 222 020
(+420) 377 222 022

Provozlba
(+420) 377 155 111

Telefax
(+420) 377 323 894
(+420) 377 235 223

Email: khs.plz@khsplzen.cz
Internet: www.khsplzen.cz

Bankovní spojení
ČNB Plzeň- město
běž. ú. 24920311/0710

IČO
71009299