

Vysvětlení zadávací dokumentace			
Zadavatel:			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň		
vyř.:	Ludmila Kvardová	tel.	377 172 412
č.j.	6559/19/SÚSPK-P	email:	ludmila.kvardova@suspk.eu
Veřejná zakázka:			
III/11727 průtah Dobřív (včetně mostu ev. č. 11727-1)			
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:	16 143 000,00 Kč		
Zadávací řízení:	zjednodušené podlimitní řízení		
Předmět plnění VZ:	Předmětem plnění veřejné zakázky je stavební úprava komunikace III. třídy v intravilánovém úseku obce Dobřív v celkové délce 313 m. Stavba je společnou investiční akcí SÚS PK a obce Dobřív.		
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	dosud není (ZPŘ)		
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P19V00000432		
Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 1 - odpověď na dotazy			
Zadavatel obdržel dne 16.8.2019 žádost o vysvětlení ZD (dotazy) s následujícím obsahem:			
1	SO 201 pol.č.15 SP Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m. V SP nejsou zohledněné náklady na pronájem a demontáž lešení. Přidá zadavatel nové položky do SP?		
2	SO 201 pol.č. 2 SP Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 Jelikož u položky není výkaz výměr, uchazeč se domnívá že uvedená plocha (zřejmě pouze plocha vozovky na mostě 7,5x30=225 m2) není správná, protože nebyla započítaná plocha chodníků na mostě. Prosím o kontrolu. Přidá a upraví zadavatel výkaz výměr u pol.č. 2 SP?		
3	Dle VZD č.1 ze dne 12.8.2019 odpověď č. 2 Zadavatel počítá s realizací prací v roce 2020. Avšak přiložené rozhodnutí o schválení stavebního záměru ze dne 18.6.2018 stanoví termín kolaudace SO 301 Vodovod a kanalizace nejpozději do 31.12.2019. Jestli zajisti zadavatel na své náklady platné rozhodnutí o schválení stavebního záměru na SO 301 před předáním staveniště zhotoviteli?		
4	SO 201 pol.č.25 SP šroub nerezový se šestihrannou hlavou M 12 x 180 mm je v rozporu s přílohou B.7 detailem A, kde je definován šroub M8x60. Vysvětlí zadavatel, jaký typ šroubu skutečně bude použit?		
5	SO 201 bod 10.8 TZ definuje použití nerezové lišty pro ukončení izolace. SP neobsahuje položku dodávky a montáže nerezové lišty. Přidá zadavatel novou položku do SP?		
6	Vedlejší a ostatní náklady pol.č. 13 Silniční provoz. Vysvětlí zadavatel, co přesně má být v položce oceněno?		
K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:			
ad 1	Uchazeč položku ocení jako agregovanou tj. kompletní dodávku včetně pronájmu a demontáže.		
ad 2	Uchazeč položku ocení dle soupisu prací.		
ad 3	Zadavatel zajistí na své náklady prodloužení.		
ad 4	Uchazeč ocení dle soupisu prací.		
ad 5	Uchazeč ocení dle soupisu prací.		
ad 6	Položka byla zrušena.		

Zadavatel MĚNÍ zadávací dokumentaci dle § 99 ZZVZ následovně:

V soupisu prací, byly provedeny následující změny:

SO 201 – Most ev.č. 11727-1 přes Padrťský potok

- Doplněna poznámka k pol.č. 15

- Doplněna poznámka k pol.č. 26

- Doplněna poznámka k pol.č. 28

0 – Vedlejší a ostatní náklady

- Zrušena pol.č. 13

- Doplněna pol.č. 15

Jedná se o změnu dle § 99 odst. 2 ZZVZ a zadavatel proto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a mění zadávací podmínky v čl. 12.1. a to následovně:

Čl. 12.1. zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky zní po změně takto:

12.1. Lhůta pro podání nabídky

Lhůta pro podání nabídky je stanovena do **10:00 hod dne 9. 9. 2019.**

Zadavatel současně upozorňuje, že dne 23. 8. 2019 nahrazuje původní znění zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele dne 1. 8. 2019 za znění s výše uvedenými změnami vč. nového soupisu prací.

Datum vyhotovení:

23.8.2019

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

podepsáno elektronicky