

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2	
ZADAVATEL:	Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56
SÍDLLO:	Vejprnická 56, 318 02 Plzeň
IČ:	69456330
ZASTOUPENÝ:	Ing. Jaroslavem Černým, ředitelem
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup, příspěvková organizace
SÍDLLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň
IČ:	72046635
ZASTOUPENÝ:	Mgr. Janou Dubcovou, ředitelkou
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	
„SOUE Plzeň, Společenský sál – 2. etapa“	
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu se zákonem 134/2016 Sb. (dále jen „zákon“) zadávaná dle § 53 ve zjednodušeném podlimitním řízení.	
Systémové číslo VZ v E-ZAK:	P19V00000377

Ve věci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „SOUE Plzeň, Společenský sál – 2. etapa“, poskytuje zadavatel prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 zákona.

Zadavatel obdržel dne 27. 8. 2019 prostřednictvím elektronické emailové komunikace žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Znění žádosti:

„Dobrý den,


Prosíme o upřesnění podkladů výběrového řízení.

Při prohlížení podkladů jsme zjistili, že architektonicko-stavební část neobsahuje technickou zprávu.

Součástí projektu jsou vnitřní obklady stěn ozn. S11-S19, u nichž jsme neobjevili jinou bližší specifikaci než ve výkazu výměr:

Montáž vnitřního obložení stěn z vlnitého plného plechu na kovový podkladní rošt 288,529 m² + dodávka vlnitý plech plný W-27/100 302,955 m². Jaká má být barva a povrchová úprava tohoto plechu?

Ve výpisu prvků truhlářských - okna je u pozice O13 nesoulad mezi nákresem – zakresleno otevíravé a sklápěcí okno a popisem – okno jednoduché, 1x pevné. Jaké má tedy být.

Označ.	Schéma	Rozměry	Popis	MNOŽSTVÍ			Barva	Materiál Zasklení Kování
				1.NP	2.NP	celkem		
O13		600 x 900	<ul style="list-style-type: none"> okno jednoduché 1x pevné 	0	3	3	Tmavě šedá	<ul style="list-style-type: none"> kování dle investora (nutné schválení od architekta) izolační trojsklo Uw=mln 0,9 W,m-2,K-1 Hliníkový rám

Prosíme o upřesnění podkladů.“

Odpověď zadavatele (zpracovatele PD):

V rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 2, je uveřejněna:

-
- Technická zpráva
-

Zpracovatel projektové dokumentaci poskytl technickou zprávu k architektonickému řešení stavby v elektronické podobě, ve které jsou specifikovány parametry vlnitého plechu a která je zveřejněna v rámci tohoto vysvětlení ZD č. 2. Zároveň zpracovatel projektové dokumentace uvedl objasnění ke znění žádosti v tomto znění:

„Plech by měl být pozinkovaný neperforovaný. Bez povrchové úpravy.

Okna pozice O13 by měla být otevíravá.“

Zadávací dokumentace se tímto vysvětlením nemění, pouze upřesňuje, **termín pro podání nabídek se zachovává.**

Přílohy vysvětlení č. 2:

- Technická zpráva

V Plzni dne 28. 08. 2019

V zastoupení zadavatele administrátor VZ: