



Vývody pro specialisty :

- Elektro
- E-1

zásuvka 230 V, 1x 16 A
- E-3

zásuvka 400 V 3N AC, 16 A
- E-5

pevný přívod 400 V 3N AC, 3x 16 A, ukončit krabicí 500 mm nad podlahou, do přívodu zařídit na přístupném místě vypínač

- Rozvoděč pod/na omítku dle specifikace
- SA

Trýpólový vypínač pro zapuštěnou montáž, 16A,400V,50Hz,IP20
- XS

Instalační krabice obecně zapuštěná
- XV

dvojnásobná zásuvka pro zapuštěnou montáž 16A,230V,50Hz,IP20
- kabelový vývod ze stropu nebo stěny obecný jednofázový 230V,50Hz

ELEKTROINSTALACE SE PROVEDE KABELY CYKY 30x1,5 SVĚTELNÉ OKRUHY A CYKY 30x2,5 ZÁSUVKOVÉ OKRUHY ULOŽENÝMI POD OMÍTKOU VYPÍNAČE OSADIT DO v = 1,2 m NAD PODLAHOU ZÁSUVKY POD OMÍTKOU OSADIT DO v = 0,3 m NAD PODLAHOU, OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2

<div><div><div><div></div></div><div>IMONT</div><div>IMONT</div><div>SPOL. S R.O.</div><div>PERLOVÁ 14</div><div>301 14 PLZEŇ</div><div>TEL. 377228943</div></div></div>					PROJEKTANT		PANEL	STEIDL		OBV.ŘÍŠAD	
ODP. PROJEKTANT		BLAHA	PANEL		<i>Blaha</i>	OKRES					
ZAKÁZKA:		Rekonstrukce víceúčelového sálu - Vejnická									
OBSAH		D.1.4.d Elektroinstalace									
		Bistro									
OBJEDMATEL:		Projectstudios s.r.o., Pod Vámi Sudými 4, 301 64 Pízeň									
POČET LISTŮ:		1		LIST:		1					
ARCHIVNÍ ČÍSLO		E04									