



Ocelopleschový rozvaděč na stěnu
Inf. rozměr: 1052x694x400mm
Jmen. proud: 63A
Krytí: min. IP30/20
prostorová rezerva – 4pole (132mj)
Jištění: 1x 63A/3/B
2x 25A/3/B
14x 16A/1/B
11x 10A/1/B
2x 25A/4/003

+ stávající instalace hlavního sálu

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM SLE ČSN 332000-4- 41ed.2 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

IMONT
SPOL. S R.O.
PERLOVÁ 14
301 14 PLZEŇ
TEL.: 377220943

PROJEKTANT	STEDL PAVEL		OBV.ÚŘAD	
ODP.PROJEKTANT	BLÁHA PAVEL		OKRES	
ZAKÁZKA	Rekonstrukce víceúčelového sálu - Vejprnická		ZMĚNA	ČÍSLO VÝKRESU
			ROZMĚR	4x44
OBSAH	D.1.4.d Rozvaděč R2		STUPEŇ	PDS
			DATUM	12/2018
			MĚŘÍTKO	**E05**
			ARCHIVNÍ ČÍSLO	
INVESTOR: Plzeňský kraj, Krajský úřad			POČET LISTŮ: 1	LIST: 1