ŽEBŘÍK Z1 (NEREZ A4)
M 1:20



PŮDORYS



ŽEBŘÍK Z2 (NEREZ A4)



SEDLO PRO POTRUBÍ
M 1:20



KOTVÍCÍ PÁSOVINA TL. 5 mm
L=2,50 m, š. 0,15m
HMOTNOST 1ks - 15 kg

L 50/50/6, dl. 0,15m
hm. 0,67kg, 4ks/sedlo - 2,7 kg/sedlo

2x LEPENÁ KOTVA M10
DÉLKA min. 150mm

PLECH tl. 8mm
0,71x0,30x0,008m
hm. 13,4 kg

HMOTNOST SEDLA CELKEM 31,1 kg
POČET KUSŮ : 12 ks
HMOTNOST CELKEM 373,2kg
POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ TL. 85µm.
LEPENÁ KOTVA M10/150 - 24 ks

DETAIL DILATAČNÍ SPÁRA
M 1:5



PRACOVNÍ SPÁRA
M 1:5



UZAMYKATELNÝ POKLOP (B 125)
M 1:20
POČET: 2ks S VĚTRACÍM KOMÍNKEM

PŮDORYS CELEK



PŮDORYS RÁMU



PŮDORYS POKLOP



OCELOVÁ KONZOLA
POHLED M 1:10



PŮDORYS M 1:20



PODÉLNÝ ŘEZ M 1:10



POZNÁMKA
PŘED ZHOTOVENÍM NUTNO TVAR A UMÍSTĚNÍ KONZOL KONZULTOVAT S DODAVATELEM VODOVODU

TABULKA MATERIÁLU

	PROFIL (mm)	DÉLKA (mm)	POČET (ks)	HMOTN. (kg)	CELKOVÁ HMOTNOST (kg)
1	PLECH 180*230*8	-	1	2,60	2,60
2	PLECH 100*400*6	400	1	1,9	1,9
3	PLECH 400*(100/66)*6	400	1	1,6	1,6
3	PLECH 100/40*6	100	1	0,20	0,20
S	kotvy M 10	150	4	-	-
M	M10, podl	-	4	-	-
CELKOVÁ HMOTNOST 1 ks				(kg)	6,30
SPOJE - SVARY (5%)					0,32
CELKOVÁ HMOTNOST (1ks)				(kg)	6,62
CELKOVÁ HMOTNOST (0ks)				(kg)	59,6

MATERIÁL: OCEL 11373
DÍLY BUDOU SPOJOVÁNY KOUTOVÝMI SVARY 4mm

ROH STĚNA / STROP (PODLAHA/STĚNA)
M 1:2



MATERIÁLY:

BETON (ČSN EN 206+A1):
- PODCHOD, ŠACHTY, VÝSTUPNÍ KOMÍNY — C30/37 XF4,XA2
- PODKLADNÍ DESKA, OCHRANA IZOLACE — C25/30 XF3,XA2
- PODKLADNÍ BLOKY — C30/37 XC2

OCEL (ČSN 42 0139)
- NOSNÁ — B 500B
- SVAŘOVANÉ SÍTĚ — B 500A

POZNÁMKA:
MATERIÁL: OCELOVÉ PRVKY ŽEBŘÍKU KOROZIVZDORNÁ OCEL – CHROM NIKLOVÁ AUSTENITICKÁ STABILIZOVANÁ MOLYBDENOVÁ dle ČSN EN 10088–1.14571
KOTVENÍ – LEPENÉ KOTVY M10, dl. vetknutí 120mm.

ČÁST B
SO 1307

Souřadnicový systém: S-JTSK, Výškový systém: Bpv

Hlavní inženýr projektu: Ing. Dominika URBANOVÁ	Zhotovitel PD: Společnost PGP/VALBEK – MO Křimická SPRÁVCE SPOLEČNOSTI: PRAGOPROJEKT PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 SPOLUČLEN SPOLEČNOSTI: Valbek, Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec
Čís. zakázky: 18 240 2	

PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, IČ: 45272387, www.pragoprojekt.cz, datová schránka: 4kifr54 Zpracovatelský útvar: Ateliér Praha I – K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, Tel.: 226 066 111, E-mail: mailbox@pragoprojekt.cz	
Navrhl/vypracoval: Ing. Pavel MENGER, podpis:	Zodpovědný projektant: Ing. Pavel MENGER, podpis:
Technická kontrola: Ing. JIří SVOBODA, podpis:	Ředitel útvaru: Praha I: Ing. Jan ZAPLETAL
	Zhotovitel: PRAGOPROJEKT

Kraj: PLZEŇSKÝ		Čís. zakázky:	18 240 2
Místo stavby: PLZEŇ		Čís. akce:	04 473
Objednatel: ODBOR INVESTIC MAGISTRÁTU MĚSTA PLZNĚ		Datum:	03.2019
Akce: MĚSTSKÝ OKRUH, ÚSEK KŘIMICKÁ (CHEBSKÁ) - KARLOVARSKÁ V PLZNI		Formát:	5 A4
		Měřítko:	1:20, 1:10, 1:5
Objekt: Přeložka vodovodu DN 600 na křižovatce u hasičů		Stupeň:	PDPS
			Soupravo:
Příloha: KOLEKTOR - DETAILY		Čís. přílohy:	11.