



ULOŽENÍ BEZTLAKOVÉHO POTRUBÍ  
- PLASTOVÉ - PLNOSTĚNÉ, min SN 8, DN 150 až DN 400



ULOŽENÍ KAMENINOVÝCH TRUB V PAŽENÉM VÝKOPU

ZPŮSOB ULOŽENÍ: DO BETONOVÉHO SEDLA  $\alpha = 120^\circ$



TABULKA BETON. SEDLA:

DN [mm]	t [mm]	L [mm]
300	38	300
400	46	350
500	55	430

t – TLOUŠŤKA STĚNY  
L – VÝŠKA BETONOVÉHO SEDLA

TABULKA ROZMĚRŮ VÝKOPŮ:

DN [mm]	Š [mm]	B <sub>min</sub> [mm]
150	900	300
200	900	300
250	1000	300
300	1000	300
400	1200	350
500	1300	350

Š – ŠÍŘKA VÝKPU BEZ PAŽENÍ

TABULKA KUBATUR NA mb:

DN [mm]	VYT. K. [m <sup>2</sup> ]	PODSYP [m <sup>3</sup> ]	OBSYP [m <sup>3</sup> ]	BET.SEDLO [m <sup>3</sup> ]
150	0,02	0,10	0,45	–
200	0,04	0,10	0,49	–
250	0,06	0,11	0,58	–
300	0,11	0,11	0,55	0,308
400	0,19	0,13	0,72	0,418
500	0,29	0,14	0,82	0,542

VYT. K. – vytlačená kubatura potrubí

ČÁST B  
SO 1316

Souřadnicový systém S–JTSK, Výškový systém Bpv

Hlavní inženýr projektu: Ing. Dominika URBANOVÁ Čís. zakázky: 18 240 2	Zhotovitel PD: SPRÁVCE SPOLEČNOSTI:  PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4	SPOLEČNÍK SPOLEČNOSTI:  Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec
---	---	---

PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, IČ: 45272387, www.pragoprojekt.cz, datová schránka: 4kifr54 Zpracovatelský útvar: Ateliér Praha I – K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, Tel.: 226 066 111, E–mail: mailbox@pragoprojekt.cz			
Navrhl/vypracoval: Ing. Eva KLOSOVÁ podpis:	Zodpovědný projektant: Petr ZLOSKÝ podpis:	Ředitel ateliéru Praha I: Ing. Jan ZAPLETAL	Zhotovitel: 
Technická kontrola: Ing. Jiří ČERMAK podpis:			

Kraj: PLZEŇSKÝ	Čís. zakázky: 18 240 2
Místo stavby: PLZEŇ	Čís. akce: 04 473
Objednatel: ODBOR INVESTIC MAGISTRÁTU MĚSTA PLZNĚ	Datum: 09.2018
Akce: MĚSTSKÝ OKRUH, ÚSEK KŘIMICKÁ (CHEBSKÁ) - KARLOVARSKÁ V PLZNI	Formát: 4 A4
Objekt: ODVODNĚNÍ OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKY	Měřítko: –
Příloha: VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ	Stupeň: PDPS
	Souprava: 4