

PRAGOPROJEKT a.s.

Vyřizuje: Černý / 607 866 279

Naše značka: POS-PD-267-2018
Datum: 5.3.2018

DSP: „Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“

V rámci navrhované stavby dochází ke vzniku kolizí s podzemním komunikačním vedením společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Tyto kolize jsou v dokumentaci stavby řešeny formou překládek tras telekomunikačních kabelů jako samostatné stavební objekty. Vzhledem k provádění stavebních prací v ochranném pásmu tras telekomunikačního zařízení požadujeme respektovat následující připomínky:

1. V ochranném pásmu kabelů (tj. 1 m po obou stranách vedení) musí být zemní práce prováděny pouze ručně.
2. Jakákoli manipulace s telekomunikačním zařízením bez vědomí odpovědného pracovníka naší společnosti není dovolena.
3. V rámci stavby požadujeme respektovat minimální krytí, vzdálenosti sítí v souběhu a křížení uvedené v ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení a ČSN 33 4050 Předpisy pro podzemní sdělovací vedení.
4. Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. jako majitel dotčeného telekomunikačního zařízení vyhrazuje právo na zajištění vlastní realizace jeho překládek, včetně zpracování realizační dokumentace. Odborným dozorem uvedené stavby za naší společnost je pracovník odd. výstavby sítě naší společnosti p. Josef Liška, tel.: 606 642 736.

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s., za podmínky splnění výše uvedených připomínek a Všeobecných podmínek ochrany uvedených ve Vyjádření o existenci SEK č.j.: 512120/18 vydané dne 16.1.2018, nemá námitek k povolení stavby příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona.

S pozdravem

Martin Černý

Senior specialista správy a ochrany sítě

► Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063