

PRAGOPROJEKT, a.s.
Středisko inženýrských činností
Ing. Luděk Papoušek
K Ryšánci 16/1668
147 54 Praha 4

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

22 . 02. 2018

NAŠE ZNAČKA

1097170361

VYŘIZUJE / LINKA

Ing. Hloušek/800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

Plzeň, 14. 03. 2018

Vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební řízení k akci „Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) - Karlovarská v Plzni“ ve smyslu zákona 458/2000 Sb. v platném znění a příslušných technických norem.

V zájmovém území a jeho blízkosti se nachází podzemní kabelové vedení VN 22kV, nadzemní vedení NN 0,4kV, nadzemní vedení VN 22kV a nadzemní vedení VVN 110kV v majetku a správě ČEZ Distribuce, a.s. Tato zařízení jsou chráněna ochranným pásmem ve smyslu §46 zákona 458/2000 Sb. v platném znění. Dále zde na základě podaných žádostí o přeložku zařízení distribuční soustavy probíhají přípravy staveb ČEZ Distribuce, a.s. č. EP-12-0002607, EP-12-0002610, EP-12-0002615, IZ-12-0000168, IZ-12-0000170, IZ-12-0000171, IZ-12-0000188

K výše uvedené akci (DSP) nemáme námitek při splnění následujících podmínek:

- 1) Příprava stavby bude koordinována s výše uvedenými stavbami ČEZ Distribuce, a.s. – jedná se o SO 1401, SO 1402, SO 1411, SO 1412, SO 1413, SO 1414, SO 1415, SO 1416, SO 1417, SO 1418, SO 1419
- 2) Zemní a výkopové práce budou probíhat v minimální vzdálenosti 5m od podpěrných bodů nadzemního vedení VN 22kV, v případě nadzemního vedení VVN 110kV budou tyto práce probíhat 10m od jeho podpěrných bodů.
- 3) V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je dodavatel prací povinen požádat prostřednictvím zákaznické linky, tel.: 800 850 860 o vytýčení podzemního kabelového vedení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká na odchylky od projektové dokumentace vzhledem ke skutečné poloze vedení. V místech případné kolize podzemního kabelové vedení a plánované stavby je nutno pomocí sond určit hloubku uložení předmětného vedení.
- 4) Případné křížení a souběh podzemního kabelového vedení VN 22kV a plánované stavby a minimální povolené krytí bude realizováno v souladu s ČSN 73 6005. Pokud nebude možno vyhovět požadavkům dle této ČSN je nutno situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy.
- 5) Případné zemní a výkopové práce v ochranném pásmu podzemního kabelového vedení budou prováděny bez použití mechanizace.
- 6) Pokud v průběhu prací dojde k odkrytí podzemního kabelového vedení v majetku a správě ČEZ Distribuce, a.s., je nutné před opětovným záhozem přizvat pracovníky ČEZ Distribuční služby, s.r.o. ke kontrole uložení. O tomto bude proveden zápis do stavebního deníku.
- 7) Dojde-li při zemních a výkopových pracích k poškození zemnicích prvků podpěrných bodů nadzemního vedení bude tato skutečnost neprodleně oznámena na poruchovou linku 800 850 860. Zahrnutí takto poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností.

- 8) V ochranném pásmu vedení VN 22kV a VVN 110kV nebude trvale skladován žádný výkopový ani jiný materiál a ani nikterak zvyšována současná výšková niveleta země.
- 9) Po realizaci plánované stavby musí být dodrženy minimální svislé vzdálenosti mezi jejím povrchem a stávajícími nadzemními vedeními dle PNE 33 3300, resp. PNE 33 3301. Pokud nebude možné dodržet tyto vzdálenosti je nutné vzniklou situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy.
- 10) Bude respektováno stávající zařízení distribuční soustavy v souladu se zákonem 458/2000 Sb. v platném znění a příslušnými technickými normami a nebude ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozu distribuční soustavy.
- 11) Při provádění činnosti nesmí být dotčeno oprávnění ČEZ Distribuce, a.s. ke vstupování na cizí nemovitosti podle § 25 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění ke stávajícímu zařízení distribuční soustavy.
- 12) Budou dodrženy zásady bezpečnosti a především minimální vzdálenosti od živých částí elektrického zařízení při práci, pobytu nebo použití mechanizace v jeho blízkosti dle ČSN EN 50110-1, tj. 2 m. V případě, že nebude možné dodržet vzdálenosti dle této normy, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.
- 13) Před zahájením prací bude podána žádost o souhlas se stavbou a provádění činnosti v ochranném pásmu el. vedení. Při stavební činnosti je nutné se řídit podmínkami, které budou v případě kladného vyřízení této žádosti vydány.

Platnost tohoto vyjádření je 14. 03. 2019, pokud v této lhůtě neproběhnou další vzájemná jednání upřesňující tuto dobu.

S pozdravem


ČEZ Distribuce, a.s.
Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8
PSC 405 02
IČ: 247 29 025 100

Ing. Zdeněk Rada

Vedoucí oddělení Správa energetického majetku Sítě - Západ

ČEZ Distribuce, a.s