

# Úřad městského obvodu Plzeň 5 – Křimice



**PRAGOPROJEKT, a.s.**

**K Ryšánce 1668/16**

**147 54 Praha 4**

Prvomájová 100/21  
322 00 Plzeň - Křimice

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE  
IČ-Pap-0180-2017/23.11.2017

NAŠE ZNAČKA  
UMO5/0958/2017

VYŘIZUJE/ LINKA  
Kasal/378036802

V PLZNI – KŘIMICÍCH DNE  
22. 2. 2018

## stavba "MO Křimická – Karlovarská", aktualizovaná dokumentace DSP

K vaší žádosti ve věci vyjádření k aktualizované dokumentaci DSP městského okruhu Vám sdělujeme:

Jako místně příslušný stavební úřad nemáme námitky ani připomínky k předložené projektové dokumentaci.

MO Plzeň 5 – Křimice požaduje úpravu provedení protihlukových stěn (výšky 2,5m) i v úseku části B (3,300 – 3,750), kde je na pravé straně navrženo pouze plné zábradlí výšky 1,0 m.

Požadavek na provedení protihlukové ochrany v celém úseku komunikace byl sdělen již v našem předchozím stanovisku ze dne 9. 6. 2015.

S pozdravem  
Tomáš Kasal  
Referent stavebního odboru

Úřad městského obvodu  
Plzeň 5 – Křimice  
Prvomájová 100/21  
322 00 Plzeň

Email: [kasal@plzen.eu](mailto:kasal@plzen.eu)

**ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU  
PLZEŇ 5 – KŘIMICE**  
Prvomájová ulice 100  
322 00 Plzeň - Křimice