



Váš dopis.:

Ze dne:

Naše zn.: 2017-O-KRM

Vyřizuje: Milan Král

Tel./fax: 377 180 417

Mobil: 739 540 541

E-mail: milan.kral@plzenskateplarenska.cz

Datum: 30.11.2017

ASP Projekt spol. s r.o.
Ing. arch. Daniel Němeček
Zelenohorská 60A
326 00 Plzeň

**REKONSTRUKCE DEPOZITÁŘE BORY 16 – VYJÁDŘENÍ K DOKUMENTACI PRO
SLOUČENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ**

Vážený pane Němečku,

Plzeňská teplárenská, a.s. se sídlem v Plzni, Doubravecká 2760/1 prověřila Vámi předloženou žádost a dokumentaci k akci „Rekonstrukce Depozitáře Bory 16“ a sděluje, že nemá zásadních připomínek k předložené dokumentaci pro sloučené územní a stavební řízení.

Plzeňská teplárenská, a.s. navrhuje pouze změnu dimenze horkovodní přípojky a to z původní dimenze DN32 na dimenzi DN 40/110 v celé délce přípojky.

Toto vyjádření je vydáváno na základě dostupných informací k datu 29.11.2017 a je platné do 30.6.2018. Po tomto termínu Vás žádáme o opětovný dotaz ohledně výše zmíněné výstavby.

Plzeňská teplárenská, a.s. souhlasí s vydáním stavebního povolení.

S pozdravem



.....
ING. MILAN KRÁL

referent oddělení obchodu

Plzeňská teplárenská, a.s.

 **PLZEŇSKÁ
TEPLÁRENSKÁ, a.s.**
OBCHOD
Doubravecká 2760/1, 301 00 Plzeň
IČ: 49790480, DIČ: CZ49790480