

ZADAVATEL:	Nemocnice Plzeňského kraje, a.s.
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň
IČ:	29107245
ZASTOUPENÉ:	Ing. Markem Kýhosem, MBA, předsedou představenstva Mgr. Jaroslavem Šimou, MBA, místopředsedou představenstva
PROFIL ZADAVATELE:	https://ezak.cnpk.cz/profile_display_138.html
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup, příspěvková organizace
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň
IČ:	72046635
ZASTOUPENÝ:	Mgr. Jana Dubcová, ředitelka

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

„Dodávky medicínálních a ostatních plynů, pronájem zásobníků a tlakových lahví včetně poplatků a všech souvisejících nákladů pro vybrané společnosti z koncernu Nemocnice Plzeňského kraje, a.s.“

Nadlimitní veřejná zakázka (dále také „VZ“) na dodávky zadávaná v otevřeném řízení dle § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1 ze dne 9. 10. 2019

Ve věci předmětné veřejné zakázky poskytuje zadavatel prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel z vlastní vůle upřesňuje některé články a názvy v přílohách ZD, jedná se především o:

- **Přílohu č. 1 Formuláře rekapitulace nabídkové ceny** – přejmenován název stránky v záložce Ceník plynů
- **Přílohu č. 3 Technické specifikace** - článek 5 Lhůta plnění. „Množství a druh objednaných lahví technických a medicínálních plynů dodá dodavatel Zadavateli nejpozději do 48 hod (namísto původních 24 hod)“
- **Přílohu č. 5a, 5b, 5c, 5d, 5e**
 - **článek 4.7.** – Doplněn – „Kupující je oprávněn k odběru kyslíku a prodávající je povinen k provedení dodávky pouze v případě, že množství kapalného kyslíku v příslušném zásobníku poklesne pod 20% kapacity zásobníku. Zásobník na kapalný kyslík je ve vlastnictví prodávajícího, přičemž kupujícímu tento zásobník pronajímá na základě příslušné nájemní smlouvy. Proávající je povinen zajistit osazení zásobníku na kapalný kyslík čidlem na měření množství kapalného kyslíku v zásobníku. Čidlo bude signalizovat kupujícímu i prodávajícímu množství kapalného kyslíku v zásobníku. V případě, že klesne množství kapalného kyslíku pod 20% hodnoty (množství) kapalného kyslíku v zásobníku, upozorní čidlo prodávajícího, že je nutné provést doplnění (dodávku) zásobníku. Na základě upozornění čidla bude prodávajícím bezodkladně vystavena automatická objednávka na doplnění zásobníku na hodnotu 100% množství kapalného kyslíku.“
 - **článek 5.1.** - Lhůta plnění v rámci objednávek totožná do 48 hod a dodací lhůta 5 dnů platí pro všechny nemocnice.
 - **původní článek 13.3.** – Vypuštěn
 - **článek 13.5. (původně 13.6.)** – Doplněno – „Veškeré opravy Převravních tlakových lahví provádí na svůj náklad Proávající. Proávající se zavazuje nastoupit na opravu nejpozději ve lhůtě dvacet čtyř (24) hodin po nahlášení závady. Proávající není oprávněn za provádění činnosti dle tohoto

odst. 13.5. smlouvy požadovat po Kupujícím jakékoliv náhrady nákladů, odměnu nebo navýšení nájemného. Veškeré opravy zásobníku kapalného kyslíku provádí na svůj náklad prodávající pouze u Klatovské nemocnice, a.s. a Stodské nemocnice, a.s., a současně po dobu nájmu zásobníku provádět bezplatně předepsané revize a zkoušky v souladu s platnými právními předpisy. U Domažlické nemocnice, a.s. a Rokycanské nemocnice, a.s., kde je zásobník kapalného kyslíku ve vlastnictví nemocnice provádí opravy a legislativou stanovené kontroly kupující. Náklady jsou zahrnuty v kupní ceně zboží a pronájmu zařízení.“

Vysvětlení zadávací dokumentace uveřejňuje zadavatel stejným způsobem, jakým poskytl zadávací dokumentaci, tj. neomezeným a přímým dálkovým přístupem **na profilu zadavatele** v elektronickém nástroji E-ZAK v **detailu příslušné veřejné zakázky** (URL adresa: https://ezak.cnpk.cz/contract_display_7477.html).

Dodavatelé jsou povinni seznámit se s vysvětlením, resp. změnou či doplněním zadávací dokumentace před podáním nabídky a reflektovat její znění v podané nabídce.

Vzhledem k výše uvedenému vysvětlení a upřesnění zadávacích podmínek, které nemění zadávací podmínky a dostatečně dlouhé lhůtě pro podání nabídek od data vyhlášení se **lhůta pro podání nabídek neprodlužuje.**

V Plzni dne 9. 10. 2019

Mgr. Lukáš Reimann

Administrátor

Centrální nákup, příspěvková organizace

v zastoupení zadavatele