



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Sp. zn. CN/76/CN/19

Č.J. 4048/19/CN/19/CN

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2	
ZADAVATEL:	Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace
SÍDLO:	Smetanovy sady 179/2, 301 00 Plzeň
IČ:	00078077
ZASTOUPENÝ:	Mgr. Danielelem Bechným, ředitelem
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup, příspěvková organizace
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň
IČ:	72046635
ZASTOUPENÝ:	Mgr. et Bc. Janou Dubcovou, ředitelkou
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	
Rekonstrukce depozitáře SVK PK – realizace	
Podlimitní veřejná zakázka zadávaná v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů	
Systémové číslo VZ v E-ZAK:	P19V00000370
URL adresa veřejné zakázky: https://ezak.cnpk.cz/contract_display_7319.html	

Zadavatel prostřednictvím e-mailu obdržel dne 07. 10. 2019 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

Účastník žádá zadavatele o objasnění zadávacích podmínek v tom smyslu, zda má zadavatel v úmyslu postupovat obdobně, jako v případě dřívějšího otevírání nabídek v listinné podobě a poskytne neprodleně po uplynutí lhůty pro podání nabídek všem účastníkům informaci o výši nabídkových cen, jednotlivých účastníků v uvedeném zadávacím řízení.

Účastník si je samozřejmě vědom skutečnosti, že otevírání nabídek podaných v elektronické podobě probíhá bez účasti jednotlivých účastníků a taktéž bez výslovné povinnosti vyhotovit protokol o otevírání nabídek podaných v elektronické podobě, nicméně v souladu se zásadou transparentnosti celého zadávacího řízení je žádoucí, aby o každém úkonu, zejména o otevírání nabídek, které je činěno bez účasti účastníků, kdy není zachována kontrola dotčených subjektů, byla poskytnuta všem účastníkům základní informace vztahující se k danému řízení, a to v podobě všech číselně vyjádřitelných hodnotících kritérií. Účastník je přesvědčen, že takovýto postup ze strany zadavatele povede k ještě větší transparentnosti zadávacího řízení a zároveň bude eliminováno riziko vzniku podezření na neprůhlednost, a ty netransparentnost celého řízení jak ze strany veřejnosti, tak i ze strany orgánu dohledu.

Tuto veřejnou zakázku účastník v případě úspěchu v zadávacím řízení bude realizovat s pomocí poddodavatelů. V dřívějším režimu podávání nabídek listinnou formou a otevírání nabídek za přítomnosti zástupců účastníků měli účastníci ihned po otevírání nabídek jasno, zda mají šanci na to stát se vybranými dodavateli a zda má smysl investovat čas, finanční prostředky a kapacity do udržení vztahů s poddodavateli, stejně tak poddodavatelé budou mít postaveno na jisto, zda má smysl blokovat svoje kapacity pro tuto veřejnou zakázku. Za současného stavu legislativní „mezery“ v zákoně o zadávání veřejných zakázek účastníci po celou dobu, dokud zadavatel nevydá rozhodnutí o výběru dodavatele, nevědí, v jakém pořadí se jejich nabídka umístila, což výrazně snižuje transparentnost celého procesu výběru dodavatele.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Sp. zn. CN/76/CN/19

Č.J. 4048/19/CN/19/CN

Po účastnících zadávacího řízení nelze spravedlivě požadovat, aby při každém zadávacím řízení byli i po dobu mnoha měsíců (v případě delší zadávací lhůty) v nejistotě, v jakém pořadí se jejich nabídka z hlediska ceny a případně dalších kritérií umístila. Účastník je přesvědčen, že vůle zkonodárce nebyla zvýhodnit jednu podobu podaných nabídek vůči té druhé, a umožnit zadavatelům zcela odlišný postup v případě nabídek podaných v elektronické podobě vůči nabídkám listinným. Převážná forma elektronické komunikace mezi účastníky a zadavateli veřejných zakázek má za cíle zcela jistě přispět k větší efektivitě a rovnosti v průběhu zadávacího řízení, nikoli k postupu opačnému.

Proto žádáme zadavatele, aby po otevření nabídek vyhotovil protokol o otevírání nabídek i přes to, že to v případě elektronicky podaných nabídek po zadavateli zákon výslovně nepožaduje.

Odpověď administrátora veřejné zakázky: Od 1. 1. 2018 platí povinná elektronická komunikace ve veřejných zakázkách. Od té doby nemusí být vyhotoven Protokol o otevírání nabídek v případě, že jsou přijímány výhradně elektronické nabídky (viz § 109 a §110). Veškeré informace o otevírání nabídek budou zveřejněny ve Zprávě o hodnocení, v Písemné zprávě zadavatele a v systému E-ZAK.

Dotaz č. 2: V zadávací dokumentaci v bodech 2.5 a 2.9 zmiňuje zadavatel vyhrazenou změnu závazku (opční právo) až do výše 30% předpokládané hodnoty VZ. *Žádáme zadavatele o vyjasnění, jakou cenu má uchazeč vyplnit do krycího listu a do smlouvy – bez vyhrazeného závazku nebo včetně vyhrazeného závazku.*

Odpověď administrátora veřejné zakázky: Dodavatel doloží ve své nabídce zpracování nabídkové ceny vyplněním soupisu prací a výkazu výměr jako položkového rozpočtu (který je obsažen v Příloze č. 3 Zadávací dokumentace) a tyto údaje zapracuje do Návrhu smlouvy, který tvoří Přílohu č. 2 této Zadávací dokumentace) a zároveň do Krycího listu nabídky. Nabídková cena bude ve všech materiálech zpracována shodně a to bez vyhrazeného závazku.

Dotaz č. 3: V poskytnuté projektové dokumentaci chybí kniha svítidel včetně výpočtů osvětlení. *Žádáme zadavatele o její neprodlené doplnění.*

Odpověď projektanta: Kniha svítidel vč. výpočtu osvětlení je zpracována a výsledky byly ověřeny dotčenými orgány v rámci projednání stavby a následném vydání povolení výstavby. Z důvodu zachování transparentnosti výběru bude výpočet předán vybranému zhotoviteli po ukončení výběrového řízení. Následně bude výpočet aktualizován na konkrétní typ vysoutěžených svítidel.

Dotaz č. 4: Poskytnutý výkaz výměr obsahuje listy D143_MAR a D144_ZTI. Tyto listy mají zadavatelem nastaveny vzorce, kde se po vyplnění jednotkové ceny uchazečem dopočte cena celkem, ale i se dále nesmyslně dopočte na listě D143_MAR hodnota do sloupce 'Montáž' a na listě D144_ZTI hodnota do sloupce 'Dodávka' a 'Montáž'.

Odpověď projektanta: Pro tyto části byla použita cenová soustava RTS. Výše uvedené dělení je automaticky nastaveno v daném programu a zpracovatel dokumentace jej nemůže měnit. Vyzývá uchazeče k vyplnění jednotkové ceny v souladu s danou cenovou soustavou.

Dále zadavatel prostřednictvím E-ZAKu obdržel dne 07. 10. 2019 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Sp. zn. CN/76/CN/19

Č.J. 4048/19/CN/19/CN

Dotaz č.1: U okna O.01 je zobrazený krycí profil pro zakrytí fasády. Je možný tento prvek více specifikovat?

Odpověď projektanta: Jedná se o profil, který zakrývá šrouby fixující fasádní panel a současně spáru mezi okenním rámem a fasádním panelem. Tento profil byl uvažován jako systémový prvek, který se běžně používá pro osazení oken do fasády tohoto typu.

Dotaz č.2: U okna O.02 je v půdorysu vidět zákrytový plech, který má být včetně tepelné izolace. Můžete daný detail objasnit?

Odpověď projektanta: Jedná se o přechod mezi oknem a dveřmi. Tento styk má umožnit jak napojení vnitřní příčky, tak dostatečnou tepelnou izolaci fasádního pláště. Z hlediska vzhledu má vytvářet optický dojem sloupku dělícího plochu, tedy mírně předstupovat. Tento detail lze řešit i například rozšiřujícím profilem, resp. vloženým izolačním panelem, při zachování výše uvedených vlastností.

Dotaz č.3: U soustavy D.02, není úplně vysvětleno, z čeho má být rozšíření mezi dveřmi šířky 900 a dveřmi šířky 500.

Odpověď projektanta: Jedná se o hliníkovou sestavu – tj. celou stěnu, kdy se předpokládá použití systémových profilů s popsány vlastnostmi. Rozšíření tedy může být řešeno například rozšiřujícím hliníkovým profilem. Je nutné dodržet podmínku následné fixace přetlakových klapek a ochranné konstrukce.

Dotaz č.4: U všech hliníkových dveří je mimo kótování v pohledu, vidět rozšíření. Jedná se normálně o dveřní hliníkový rám, nebo je to něco jiného?

Odpověď projektanta: Ano, jedná se o rám dveří.

Dotaz č.5: Dále u všech dveří je požadován spodní profil pro eliminaci tepelných mostů. Jedná se rozšiřovací profil PURENIT, nebo také něco jiného?

Odpověď projektanta: Jedná se o systémový prvek, kdy je třeba eliminovat tepelný most pod dveřmi. Je na zhotoviteli, jaký konkrétní výrobek použije.

V Plzni dne 10. 10. 2019

V zastoupení zadavatele administrátor VZ:

Ing. Štěpánka Hamatová
Centrální nákup, příspěvková organizace
Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň