

ROZHODNUTÍ O ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ			
ZADAVATEL:	Plzeňský kraj		
SÍDLLO:	Škroupova 18, 301 36 Plzeň		
IČO:	70890366		
ZASTOUPENÝ:	Ing. Josef Bernard, hejtmán		
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup, příspěvková organizace		
SÍDLLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň		
IČO:	72046635		
ZASTOUPENÝ:	Mgr. et Bc. Jana Dubcová, ředitelka		
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY			
ROKYCANSKÁ NEMOCNICE, A.S. – KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE KOTELNY			
PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE ZADÁVANÁ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ PODLE § 56 A 57 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN „ZÁKON“).			
Evidenční číslo VVZ::	Z2019-035569	Spisová značka:	CN/123/CN/19
		Číslo jednací:	4995/19/CN

Plzeňský kraj, Škroupova 18, 301 36 Plzeň, jako zadavatel veřejné zakázky na základě § 127 odst. 2, písm. d) zákona

rozhodl o zrušení

zadávacího řízení veřejné zakázky „**Rokycanská nemocnice, a.s. – Komplexní rekonstrukce kotelny**“, neboť se v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval.

O zrušení zadávacího řízení rozhodla Rada Plzeňského kraje usnesením č. 4303/19 dne 16. 12. 2019.

Odůvodnění:

Zadavatel Plzeňský kraj zahájil zadávací řízení dne 10. 10. 2019. Zároveň byla zadávací dokumentace s přílohami zveřejněna v elektronickém nástroji E-ZAK na URL: https://ezak.cnpk.cz/contract_display_7311.html

Na základě řady dotazů posunul zadavatel termín pro podání nabídek na 27. 11. 2019. Před termínem pro podání nabídek obdržel zadavatel námitky od společností SYSTHERM s.r.o. proti zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Námitky směřovaly proti požadavku zadavatele na dodávku kotlů i kogenerační jednotky od jednoho výrobce. Zadavatel tímto požadavkem zamýšlel zajistit bezproblémové servisní a pozáruční úkony jedním výrobcem. Námitky dále napadaly technická a technologická ustanovení v projektové dokumentaci (tepelný spád) a

údajně nejasně specifikované softwarové vybavení budoucího dispečerského pracoviště. Další námitky podala společnost TEDOM a.s., kde námitky směřovaly k požadavku zadavatele na dodávku kotlů i kogenerační jednotky od jednoho výrobce. Obě námitky byly odmítnuty.

Poté společnost SYSTHERM s.r.o. podala na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) návrh na přezkoumání postupu zadavatele ohledně zadávací dokumentace veřejné zakázky „Rokycanská nemocnice, a.s. – Komplexní rekonstrukce kotelny“.

Celkem v termínu pro podání nabídek, t.j. dne 27. 11. 2019, bylo podáno 5 nabídek.

Zadavatel znovu přehodnotil námitky obsažené v návrhu na přezkoumání, přičemž došel k závěru, že námitky proti technickým a technologickým ustanovením v projektové dokumentaci (tepelný spád) a proti údajně nejasně specifikovanému softwarovému vybavení budoucího dispečerského pracoviště a tím i proti nejasnostem v projektové a zadávací dokumentaci, uznal za oprávněné.

Zájmem zadavatele je stavbu v dohledné době dokončit. V případě řízení před ÚOHS není jistý výsledek přezkumu, ani zda zadavatel námitky ustojí. V současné fázi zadávacího řízení ovšem nelze tyto rozporované nedostatky zhojit, neboť skončila lhůta pro podání nabídek. Jediným reálným řešením a nápravným opatřením je proto zrušení rozhodnutí o námitkách a zrušení tohoto zadávacího řízení dle § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ

Na základě výše uvedeného se zadavatel rozhodl zrušit zadávací řízení VZ v souladu s § 127 odst. 2, písm. d) ZZVZ, neboť se v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval.

O zrušení zadávacího řízení rozhodla Rada Plzeňského kraje usnesením č. 4303/19 dne 16. 12. 2019.

Poučení:

Námitky je možné podat v souladu s § 241 a násl. ZZVZ.

V Plzni dne 17. 12. 2019

Mgr. Nikola Ježabek

administrátor

Centrální nákup, příspěvková organizace

v zastoupení zadavatele