



Uzemnění Fažn 10mm přiložené v celé délce do vykupu ke kabelu V0.
Místo přechodu stožárů do země se ochrání betonovým límečkem
z betonu 10/15 (určen 30cm výška nad terénem 20 cm pod
terénem 30 cm, zkoseným pro stěžení dešťové vody).

Uložení chráničů dle vzorového řezu A-A,
dle řezu H-H hlavní chránič dle 10/10 mm

Třída ověřování dle ČSN 13201-1: MEK, chodníky a parkovací stání P4				KRESLIL	
VED. PROJEKTANT	ZOOP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	ING. HAVLIK	KRESLIL	
ING. TOMÁŠ MACÁŇ	ING. HAVLIK	ING. HAVLIK	ING. HAVLIK	KRESLIL	
KRAJ	Přeluky	KAT. ÚZEMÍ	Sušice nad Otavou	FORMAT	Bx44
OBJEDNATEL	MĚSTO SUŠICE, NÁMĚSTÍ SVOBODY 138, SUŠICE 342 01, IČO 256129	DATUM	01/2019	ÚČEL	POPS
SUŠICE ULICE T.G. MASARYKA				ČÍS. ZAKÁZKY	2017115
SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ situace rozvodu V0				MĚRITKO	1:300
OBSAH				ČÍS. PŘÍLOHY	ČÍS. KOPIE
				C.2.	