



## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Spisová značka:	CN/10/CN/20	Číslo jednací:	483/20/CN
E-ZAK:	<a href="https://ezak.cnpk.cz/contract_display_7662.html">https://ezak.cnpk.cz/contract_display_7662.html</a>	Věstník VZ	Z2020-001684
<b>ZADAVATEL:</b>	Plzeňský kraj		
<b>SÍDLO:</b>	Škroupova 18, 301 36 Plzeň		
<b>IČO:</b>	70890366		
<b>STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ZADAVATELE:</b>	Josef Bernard, hejtman		
<b>POVĚŘENÁ OSOBA ZADAVATELE:</b>	JUDr. Marcela Krejsová, náměstkyně hejtmana pro oblast ekonomiky a majetku na základě usnesení RPK č. 4124/19 ze dne 18. 11. 2019		
<b>PROFIL ZADAVATELE V E-ZAK:</b>	<a href="https://ezak.cnpk.cz/profile_display_140.html">https://ezak.cnpk.cz/profile_display_140.html</a>		
Zadavatel je veřejným zadavatelem ve smyslu § 4 odst. 1 písm. d) zákona.			
<b>ADMINISTRÁTOR:</b>	Centrální nákup, příspěvková organizace		
<b>SÍDLO:</b>	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň		
<b>IČO:</b>	72046635		
<b>STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ADMINISTRÁTORA:</b>	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka		
<b>POVĚŘENÁ OSOBA ADMINISTRÁTORA:</b>	Jméno, příjmení:	Ing. Dana Kocová	
	tel.:	+420 770 136 842	
	e-mail:	<a href="mailto:dana.kocova@cnpk.cz">dana.kocova@cnpk.cz</a>	
<b>NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY</b>			
<b>Gymnázium Tachov – výstavba tělocvičny</b>			
Podlimitní veřejná zakázka podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zadávaná v otevřeném řízení v souladu s § 56 zákona.			
Veřejná zakázka je financována částečně z prostředků zadavatele a dále z Výzvy „V6 Sport, investice 2020 pro ÚSC“ vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy			

Zadavatel prostřednictvím administrátora obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace a podává vysvětlení v souladu s § 98 zák. č. 134/2016 Sb.

### Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 1

Prosím o doplnění specifikace sklopné pojízdné plošiny pro imobilní. Prvek 33 není součástí tabulek prvků PSV. Dle výkazu výměr jde o níže uvedenou položku:

49	K	95-003-ozn.33	D+M sklopná pojízdná plošina pro imobilní	kus	2,000
----	---	---------------	---	-----	-------



Odpověď zpracovatele PD na dotaz č. 1:

Jedná se o kompletní dodávku schodišťové plošiny (2 ks) pro imobilní s nosností do 300 kg, rychlostí převedení 5 m/min, požadavkem na napájení 230 V; příkonem 0,75 kW. Plošina je určena do interiéru do sklonu 50°. Ukotvení dvojité ocelové kolejnice s hliníkovou výplní je možné do stěny. Plošina je doplněna o bezpečnostní prvky: omezovač rychlosti, zachycovač, dvojité dno plošiny, citlivé bezpečnostní okraje a nájezdy, signalizace přetížení.

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 2 a doplňující dotaz tj. dotaz č.3:

*Z hlediska technologie provádění založení opěrné stěny je třeba provést nájezd vrtné soupravy ve směru od hřiště a zajistit jí stání na rovině. Je tento příjezd projednán s vlastníkem sousedního pozemku?*

a doplňující dotaz, tj. dotaz č.3:

*Ve výkazech výměr není uvedena položka pro přípravu jednotné pracovní úrovně vrtné soupravy nutné pro založení opěrné stěny (resp. pro zřízení provizorní plochy k zajištění pracovní roviny). Prosíme tedy o specifikaci způsobu jejího zřízení s ohledem na zadní část opěrné stěny i obě křídla. Předpokládáme tyto min. požadavky na danou plochu – šířka 5 m, délka 8 až 10 m (váha soupravy 75 t).*

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2 a 3:

Právně příjezd projednán s vlastníkem sousedního pozemku předběžně nebyl. Zajištění a zřízení dočasných komunikací, sjezdů a nájezdů pro realizaci stavby je součástí Vedlejších a ostatních nákladů, položka č. 6 - Zařízení staveniště, vč. provozních vlivů související s etapizací stavby a provozu školy. (Zadávací dokumentace, Příloha č. 3 – Projektová dokumentace pro provedení stavby, vč. soupisu prací a výkazu výměr). Do této položky je nutné mimo jiné, zahrnout i předpokládané náklady spojené s předpokládaným nájezdem vrtné soupravy ve směru od hřiště a zajištění její stání na rovině.

K doplňujícímu dotazu:

Problematika vlastního způsobu provádění pilotové stěny je součástí činnosti zhotovitele. V souladu s Vyhláškou č. 169/2016 Sb., (o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), v platném znění, dle § 9 do tzv. vedlejších nákladů jsou zahrnuty i náklady související mimo jiné se ztíženými podmínkami souvisejícími s umístěním stavby, nebo omezení v zastavovaném území. Proto veškeré náklady související s umístěním vrtné soupravy je nutné zahrnout do položky č. 6 - Zařízení staveniště, vč. provozních vlivů související s etapizací stavby a provozu školy, Vedlejší a ostatní náklady (Zadávací dokumentace, Příloha č. 3 – Projektová dokumentace pro provedení stavby, vč. soupisu prací a výkazu výměr). Dne 29. 01. 2020 byla provedena veřejná vizuální prohlídka staveniště zejména za účelem vytvoření si představy o náročnosti provedení této veřejné zakázky pro následné zodpovědné nacenění této položky.

V Plzni dne 03. 02. 2020

Za administrátora:

Ing. Dana Kocová

Centrální nákup, příspěvková organizace