

Vysvětlení zadávací dokumentace			
Zadavatel:			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň		
vyř.:	Ing.Martina Tyrová	tel.	377 172 516
č.j.	2052/20/SÚSPK-P	email:	martina.tyrova@suspk.eu
Veřejná zakázka:			
II/235 Pětidomí - Přisednice, 4. etapa			
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:	27 628 000,00 Kč		
Zadávací řízení:	zjednodušené podlimitní řízení		
Předmět plnění VZ:	Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce silnice II/235 Pětidomí - Přisednice, 4. etapa. Jedná se o rekonstrukci komunikace v délce 368,71 m, jejíž součástí je rektifikace levostranného oblouku se zásahem do svahu a výstavbou nové zárubní zdi, rozšíření komunikace, úprava křižovatky silnic II/235 a III/23511, osazení svodidla a výměna propustu pod komunikací.		
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	dosud není (ZPŘ)		
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P20V00000084		
Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 2 - odpověď na dotaz			
Zadavatel obdržel 4.3. a 5.3.2020 žádost o vysvětlení ZD (dotaz) s následujícím obsahem:			
1	Součástí výše uvedené zakázky je i dodávka a montáž zábradlí na nově budovanou zárubní zeď. Ve vzorovém příčném řezu (příloha projektové dokumentace 3a) je uvedeno, že zábradlí má být se svislou výplní, ochrana metalizací a nátěry. Nikde v projektové dokumentaci jsme však nenašli výkres tohoto zábradlí s konkrétní požadovanou metalizací a PKO. Metalizaci a PKO je možné provést v mnoha variantách a také mnoha různých cenách. To a samé platí pro výplň. Prosíme tímto zadavatele o detailnější výkres a popis, jak má vypadat výplň zábradlí a jaká má být konkrétně povrchová úprava (barva, metalizace, PKO). Tyto údaje mají velký vliv na jednotkovou cenu zábradlí a vzhledem k tomu, že se jedná o 143m, velmi to ovlivní i cenu celkovou. a) Jakou má uchazeč ocenit výplň zábradlí? b) Jakou konkrétně zadavatel požaduje barvu zábradlí, metalizaci a PKO? c) Dodá zadavatel výkres tohoto zábradlí s detailním popisem výše uvedených nesrovnalostí?		
2	Součástí výše uvedené zakázky je i dodávka a montáž svislých dopravních značek. Zde je rozpor v počtu kusů. V situaci trvalého dopravního značení jsou zakresleny dvě značky upravující přednost s tím, že každá z nich má pod sebou ještě dodatkovou tabulku. Celkem se tedy jedná o 4ks svislých dopravních značek. V soupisu prací (SO 101 - p.č. 105,106 a 107) jsou však uvažovány pouze značky dvě a to konkrétně jedna značka upravující přednost a jedna dodatková tabulka. Máme tedy za to, že v soupisu prací úplně chybí jedna značka upravující přednost včetně dodatkové tabulky a jejich montáží. a) Doplní zadavatel do soupisu prací montáž a dodávku jedné značky upravující přednost včetně dodatkové tabulky?		
3	Součástí výše uvedené zakázky je i dodávka a montáž uzamykatelné metalizované mříže (SO 101 – p.č. 162, 163). U položky je sice uvedený předpokládaný rozměr mříže, ale opět chybí detailnější informace k jejímu nacenění a to konkrétně jakou má mít mříž výplň, jaká má být provedena metalizace a jaké PKO. a) Jakou má uchazeč ocenit výplň této mříže? b) Jakou má uchazeč ocenit metalizaci a PKO u výše uvedené mříže? c) Dodá zadavatel výkres této mříže s detailním popisem výše uvedených nesrovnalostí?		

4	Součástí soupisu prací je i položka č. 10 v objektu VRN – Ochrana telefon. vedení. Nikde v projektové dokumentaci jsme však nenalezli žádný detailnější popis, jakým způsobem má být toto telefonní vedení ochráněno. Vzhledem k tomu, že nevíme, co zadavatel tímto popisem položky myslí a jaké práce má tato položka obsahovat, nelze ji ani řádně ocenit. Prosíme tedy zadavatele o detailnější popis prací při plánované ochraně telefon. vedení. a) Specifikuje zadavatel jaké práce má obsahovat výše uvedená položka ochrany telefonního vedení, aby bylo možné řádně tuto položku ocenit?
5	V technické zprávě bod č. 4 je uveden požadavek na osazení svodidla JSNH4/H1. Zadavatel tímto požaduje osazení svodidel od konkrétního dodavatele Liberty Ostrava a.s. Proto se domníváme, že zadavatel tímto porušuje zásadu rovného zacházení a diskriminuje tím ostatní účastníky zadávacího řízení. Výše uvedenou akci lze ocenit i s jinými typy svodidel, které mohou případně lepší parametry a mohou být i finančně dostupnější.

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:	
ad 1	Zábradlí lze provést se svislou výplní např. ze svislých plných ocelových profilů nebo také s výplní z korozivzdorných sítí. Schéma dílu zábradlí přikládáme, protikoroze ochrana musí odpovídat TKP 19B – předpokládá se 80µm metalizace, 2 x 80µm nátěr na bázi epoxidové pryskyřice, 80µm vrchní nátěr PUR. Výkres zábradlí bude součástí RDS a VTD.
ad 2	Svislé dopravní značky je třeba ocenit podle soupisu prací.
ad 3	Mříž bude z plných ocelových profilů do rámu, PKO metalizace min. 80µm, mříž bude uzamykatelná.
ad 4	Popis ochrany telefonního vedení je v bodě 5 Průvodní zprávy. Jedná se o opatření, které má zabránit posunu trasy stávajícího optického kabelu a místního telefonního kabelu při provádění zemních prací pro opěrnou zeď. Případná potřeba kotvení a ochrana vedení bude upřesněna po vytýčení trasy před zahájením stavby.
ad 5	Je třeba v souladu s PD osadit svodidla min. stejného stupně zadržení a počítat se vzdáleností sloupků 2m, konkrétní typ svodidel musí vyhovět uvedeným požadavkům a může se od typu, který je uveden v PD lišit. Použitá svodidla budou v souladu s TKP11.
Zadavatel na základě tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 posouvá lhůtu pro podání nabídek a to do 18. 3. 2020 do 10:00 hodin.	

Příloha - schéma zábradlí	
Datum vyhotovení:	09.03.2020

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

podepsáno elektronicky