

Vysvětlení zadávací dokumentace			
Zadavatel:			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň		
vyř.:	Ludmila Kvardová	tel.:	377 172 412
č.j.:	2653/20/SÚSPK-P	email:	ludmila.kvardova@suspk.eu
Veřejná zakázka:			
III/2323 Svojkovice-Volduchy			
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:	8 906 000,00 Kč		
Zadávací řízení:	zjednodušené podlimitní řízení		
Předmět plnění VZ:	Předmětem veřejné zakázky je stavební úprava povrchu vozovky silnice III/2323 v délce 923,48 m včetně kompletní výškové úpravy autobusových zastávek.		
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	dosud není (ZPŘ)		
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P20V00000142		
Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 1 - odpověď na dotazy			
Zadavatel obdržel dne	27.03.2020 a 30.3.2020	žádost o vysvětlení ZD (dotazy) s následujícím obsahem:	
1	V rozpočtu položka 31: 31 58522150R cement struskoportlandský třída pevnosti 32,5; počáteční pevnost R-vysoká; VL t 132,31200 má podle mě vztah k textu z TZ: Nejde-li zeminu zhutnit na potřebnou míru, je potřeba ji nahradit jinou, vhodnější, či provést sanaci (např. použití vápenných či cementový pojiv, atd.). Všechny zásypy podélných vedení v trase komunikací, příčných přechodů, přípojek a osazení chrániček budou provedeny vylepšenými zeminami nebo šterkodrtí při hutnění PS 102 %.		
2	Jaká zemina se má však vylepšit cementem a v jakém objemu? Nenašel jsem žádnou položku (provádění) se kterou by se cement jako materiál „pároval“.		
3	V bodě 13.2 zadávací dokumentace je uvedeno: 13.2. Nabídka musí být jako celek podepsána osobou oprávněnou zastupovat účastníka zadávacího řízení, a to uznávaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. U dalších dokumentů, které tvoří nabídku, postačují scany podepsaných dokumentů, pokud jsou podpisy u těchto dokumentů zadavatelem požadovány. Pokyny pro poskytnutí dokumentů o poskytnutí jistoty (bankovní záruky za nabídku nebo pojištění záruky za nabídku nebo pojištění záruky za nabídku) jsou uvedeny v článku 11.1 této ZD. • Znamená to, že nabídku bude tvořit souhrn nasčenovaných podepsaných dokumentů (netýká se elektronického originálu bankovní záruky) a nabídka jako celek bude podepsána elektronickým podpisem při odeslání nabídky v elektronickém nástroji? • Nebo má být elektronickým podpisem podepsána Smlouva o dílo a u ostatních dokumentů (netýká se elektronického originálu bankovní záruky) stačí scan podepsaných dokumentů?		

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:	
ad 1	V tomto případě se položka 31 vztahuje k recyklaci za studena – jedná se o cementové pojivo. Návrh počítá předběžně s asfalto-cementovým pojivem (položky 30+31) v poměru 2,5 % asfaltové a 4,0 % cementové. Přesný poměr, jak je uvedeno k poznámce položky, bude stanoven zhotovitelem stavby na základě průkazní zkoušky dle TP 208 (stanovení zbytkového asfaltu v recyklované vrstvě atp.).
ad 2	Vylepšování zemin cementovou stabilizací je v TZ myšleno obecně v místech případné sanace zemní pláně. Zde se nepředpokládá s ohledem na provádění „pouze“ recyklace stávajících konstrukčních vrstev, ani v případě vyrovnání nivelety stávajícího chodníku
ad 3	Nabídka bude tvořit souhrn nasazených podepsaných dokumentů (netýká se elektronického originálu bankovní záruky) a bude jako celek podepsána elektronickým podpisem při odeslání nabídky v elektronickém nástroji.

Datum vyhotovení:	30.03.2020
-------------------	------------

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

podepsáno elektronicky