



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

Zadavatel **vyzývá** dodavatele **k podání nabídky** na výše uvedenou veřejnou zakázku.
Tato Výzva obsahuje zadávací podmínky a požadavky zadavatele na zpracování nabídky.

Spisová značka:	CN/151/CN/19	Číslo jednací:	1586/20/CN
E-ZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_7654.html	VVZ	https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form102/Display/162100
ZADAVATEL:		Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56	
SÍDLO:		Vejprnická 663/56, 31800 Plzeň	
IČO:		69456330	
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ZADAVATELE:		Ing. Jaroslav Černý, ředitel	
POVĚŘENÁ OSOBA ZADAVATELE:		Ing. Jaroslav Černý, ředitel	
PROFIL ZADAVATELE V E-ZAK:		https://ezak.cnpk.cz/profile_display_100.html	
Zadavatel je veřejným zadavatelem ve smyslu § 4 odst. 1 písm. d) zákona.			
ADMINISTRÁTOR:		Centrální nákup, příspěvková organizace	
SÍDLO:		Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň	
IČO:		72046635	
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ADMINISTRÁTORA:		Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka	
POVĚŘENÁ OSOBA ADMINISTRÁTORA:	Jméno, příjmení:	Ing. Dana Kocová	
	tel.:	+420 770 136 842	
	e-mail:	dana.kocova@cnpk.cz	
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY			
Atletický tunel – SOUE Vejprnická 56, Plzeň			
Podlimitní veřejná zakázka podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zadávaná v otevřeném řízení v souladu s § 56 zákona.			

Zadavatel prostřednictvím administrátora obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace a podává vysvětlení v souladu s § 98 zák. č. 134/2016 Sb.

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 1

v zadávací dokumentaci, ve výkresu č. D.1.1.8 Půdorys střechy jsou uvedeny požadavky na prosvětlovací pásy:

- V tunelu (v řezech A-K), cituji: „Se sklem typu Energy solar low E pod 0,5 tepelné izolace s protisluneční ochranou.“
Tuto specifikaci doplňuje údaj v technické zprávě na str. 7, že se jedná o dva **pásové světlíky pultového tvaru**.
- Ve zvýšené části (v řezech K-O), cituji: „Se sklem typu Energy solar low E pod 0,5 tepelné izolace s protisluneční ochranou.“
Tuto specifikaci doplňuje údaj v technické zprávě na str. 7, že se jedná o dva **pásové světlíky obloukového tvaru**.

Po konzultacích se specializovanými firmami v oboru realizace světlíků jsme dostali tyto informace:

- Pro provedení **pásových pultových světlíků**, u kterých má být splněn požadavek na $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, musí být použito izolační trojsklo. Pro vypracování nabídky je nutné znát bezpečnostní třídu skla se skladbou bezpečnostního skla a také detaily osazení světlíků včetně požadavku na protipožární ochranu.
 1. Žádáme zadavatele o stanovení bezpečnostní třídy skla včetně skladby.
 2. Žádáme zadavatele o stanovení požadavku na protipožární ochranu světlíků
 3. Žádáme zadavatele o dopracování konstrukčních detailů světlíků
- **Obloukové pásové světlíky** se skleněnou výplní s požadavkem na $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ nejsou dle sdělení námi oslovených výrobců v ČR ani v zahraničí k dispozici.
 1. Žádáme zadavatele o stanovení takových technických požadavků na obloukové pásové světlíky, které jsou na trhu dostupné.

Odpověď zpracovatele PD:

V návaznosti na dotaz ZD 1. sdělujeme následující:

Pro prosvětlovací pásy nad atletickým tunelem bylo uvažováno s použitím tepelně izolačního dvojskla s použitím bezpečnostního lepeného skla pro střechu (connex). Tepelně technické parametry splňuje dvojsklo s vloženou fólií nebo fóliemi typ heat mirror, které se běžně používá pro střechy zimních zahrad a světlíků. V příloze přikládáme skicu představy napojení světlíku nad částí tunelu se skoky, kde by obloukový tvar zastřešení vedení VZT ve střední části tunelu přešel do sedlového prosvětlovacího pásu s mírným spádem. Byly by takto provedeny oba světlíky nad touto částí. Tvarově by sice obloukový světlík byl lepší, ale rozhodně architektonicky nebude vadit i takovéto řešení a určitě vyjdeme vstříc snadnosti technického provedení a z toho odvozené konečné ceně. Co se týče detailů, opravdu je to možné řešit až s vybraným dodavatelem po stanovení jimi zvoleného výrobce světlíků. Cenu by to teď nemělo ovlivnit, základní oplechování pro střechu je ve výkazu výměr zahrnuto a vlastní oplechování prosvětlovacích pásů je vždy součástí dodávky výrobce.

Otevírání prosvětlovacích pásů uvažováno nebylo, potřebné množství vzduchu pro větrání je zajištěno vzduchotechnicky.

V Plzni dne 16. 04. 2020

Za administrátora:

Ing. Dana Kocová

Centrální nákup, příspěvková organizace