

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel:			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň		
vyř.:	Ing. Martina Tyrová	tel.	377 172 516
č.j.	3331/20/SÚSPK-P	email:	martina.tyrova@suspk.eu
Veřejná zakázka:			
III/18025 x III/18047 Losiná - průtah - rekonstrukce			
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:	61 640 785,00 Kč		
Zadávací řízení:	zjednodušené podlimitní řízení		
Předmět plnění VZ:	Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce silnic III/18047 v délce 60m a III/18025 v délce 983m. Součástí stavby je úprava a výstavba inženýrských sítí (dešťová a splašková kanalizace, vodovod), autobusové zastávky, parkovací stání, napojení na MK, úprava sjezdů a výstavba chodníků.		
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	dosud není (ZPŘ)		
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P20V00000160		

Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 2

Zadavatel obdržel dne	27.4.2020	žádost o vysvětlení ZD (dotazy) s následujícím obsahem:
1	Dne 21.4.2020 zadavatel změnil Zadávací dokumentaci - konkrétně ze soupisu prací týkajícího se vodohospodářských objektů vypustil rozpočet týkající se vedlejších nákladů (VON). Tuto skutečnost, ale nezohlednil v příloze č. 2 návrhu Smlouvy o dílo, kde se objekt VON stále vyskytuje a má být rozdělen dle objednavatelů. Uchazeč se také domnívá, že objekt VON v rozpočtu týkajícího se vodohospodářských objektů, nemá být zcela vypuštěn bez náhrady, ale mají být zachovány položky týkající se Dopravně inženýrského opatření, geodetických prací, zařízení staveniště a zkoušek a ostatního měření.	

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:	
ad 1	Zadavatel nahrazuje přílohu č. 2 - návrh Smlouvy o dílo, kde došlo k odstranění objektu VON u obou objednatelů. VON položky jsou zahrnuty v objektu komunikací a zhotovitel je má ocenit na provedení celé stavby včetně objektů kanalizace.

Příloha - návrh SOD ve znění dod. inf. č. 2

Datum vyhotovení: 27.4.2020

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky