



Sp. zn. CN/130/CN/19

Č.J. 1786/20/CN

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2	
ZADAVATEL:	Galerie Klatovy / Klenová, příspěvková organizace
SÍDLO:	Klenová 1, 340 21 Janovice nad Úhlavou
IČ:	00177270
ZASTOUPENÝ:	Ing. Hana Kristová, ředitelka
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup, příspěvková organizace
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň
IČ:	72046635
ZASTOUPENÝ:	Mgr. et. Bc. Jana Dubcová, ředitelka
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	
„Centrum pro podporu výtvarné kultury - stavba“	
Podlimitní veřejná zakázka podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zadávaná v otevřeném řízení v souladu s § 56 zákona.	
Systémové číslo VZ v E-ZAK:	VZ: P20V00000073

Ve věci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**Centrum pro podporu výtvarné kultury - stavba**“, poskytuje zadavatel prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 zákona.

Zadavatel obdržel dne 27. 4. 2020 prostřednictvím elektronické emailové komunikace žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, následně Zadavatel obdržel dne 28. 4. 2020 prostřednictvím elektronického podání další žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Znění žádosti č.1:

„Zdravím Vás
a zasílám dotaz k výše uvedené VZ.

- Ve výpisu vnějších otvorů je u hliníkových oken uvedeno mimo jiné:
 - okno **hliníkové**
 - zasklení – **izolační dvojsklo ... bezpečnostní sklo vrstvené STRATOBEL**
 - celkový součinitel prostupu tepla **$U_w = 1,0-0,9 \text{ W.m}^2/\text{K}$**

Dle informací dodavatelů oken nelze u hliníkových rámců se zasklením dvojsklem docílit požadovaného U_w . Jak toto řešit?

Za odpověď předem děkuji.“

Odpověď zadavatele (zpracovatele PD) na žádost č.1:

Odpověď zpracovatele PD:

projektová dokumentace byla zpracována na základě podkladů dodavatelů hliníkových systémů vč. předběžných konzultací.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Sp. zn. CN/130/CN/19

Č.J. 1786/20/CN

Na základě řešení konkrétní dané zakázky s dodavateli hliníkových systémů navrhuje zpracovatel projektové dokumentace zmírnění požadavků na vlastnosti hliníkových výplní. Konkrétně se jedná o celkový součinitel prostupu tepla **U_w** – v projektové dokumentaci je uvedeno rozmezí **1,0 - 0,9 W. m-2K-1** nově je požadováno **U_w = 1,2 - 0,9 W. m-2K-1**

V příloze zasílám opravený výkres **D.1.1.43 VÝPIS OTVORY VNĚJŠÍ – O**

Z odpovědi zpracovatele PD je zřejmé, že součinitel prostupu tepla **U_w = 1,2 - 0,9 W. m-2K-1** a proto se v rámci přílohy VYSVĚTLENÍ ZD č.2, zveřejňuje NOVÝ VÝPIS VNĚJŠÍCH OTVORŮ, který tuto zmírněnou hodnotu součinitele prostupu tepla již obsahuje.

Znění žádosti č.2:

„Dobrý den,

Žádám o poskytnutí knihy svítidel.“

Odpověď zadavatele (zpracovatele PD) na žádost č.2:

Odpověď zpracovatele PD:

Dobrý den,

V příloze zasílám požadovanou knihu svítidel.

Z odpovědi zpracovatele PD je zřejmé, že se účastníkům zadávacího řízení z důvodu přehlednosti poskytuje KNIHA SVÍTIDEL, která je doplňkem/součástí oddílu PD s označením D.1.4.g. tj. Výpočtu umělého osvětlení, přičemž specifikace je v požadovaném rozsahu obsažena již ve výkazu výměr/soupisu prací. V rámci přílohy VYSVĚTLENÍ ZD č.2, se zveřejňuje KNIHA SVÍTIDEL.

Přílohy VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2:

- NOVÝ VÝPIS VNĚJŠÍCH OTVORŮ
- KNIHA SVÍTIDEL

Termín pro podání nabídek zůstává zachován, termín 13. 05. 2020, do 10:00 hod.

V Plzni dne 28. 04. 2020

V zastoupení zadavatele administrátor VZ: