



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Sp. zn. CN/130/CN/19

Č.J. 1835/20/CN

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3	
ZADAVATEL:	Galerie Klatovy / Klenová, příspěvková organizace
SÍDLO:	Klenová 1, 340 21 Janovice nad Úhlavou
IČ:	00177270
ZASTOUPENÝ:	Ing. Hana Kristová, ředitelka
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup, příspěvková organizace
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň
IČ:	72046635
ZASTOUPENÝ:	Mgr. et. Bc. Jana Dubcová, ředitelka
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	
„Centrum pro podporu výtvarné kultury - stavba“	
Podlimitní veřejná zakázka podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zadávaná v otevřeném řízení v souladu s § 56 zákona.	
Systémové číslo VZ v E-ZAK:	VZ: P20V00000073

Ve věci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**Centrum pro podporu výtvarné kultury - stavba**“, poskytuje zadavatel prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 zákona.

Zadavatel obdržel dne 29. 4. 2020 prostřednictvím elektronického podání další žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Znění žádosti:

„Dobrý den,

při zpracování cenové nabídky jsme zjistili nesoulad výkazu výměr s měrnou jednotkou u položky č.213,kód 961031511, Bourání základového zdiva z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu.

Uvedená měrná jednotka je m3, čemuž neodpovídá uvedený výpočet ve výkazu výměr „Demontáž stávajícího odvětrávacího kanálku, 3,0*(90,5+0,5*2)“ a popis v projektové dokumentaci „Demontáž stávajícího odvětrávacího kanálku - svislá stěna - bednicí dílce (vč. výztuže a výplně betonovou směsí) + profilovaná betonová deska + horní krycí deska (PZD) - souhrnná délka zdiva - 90,5m - průměrná výška 3,0m, plocha betonové desky 65,5m2, tl. 150mm + cihelná přizdívka tl. 150mm + natavený asfaltový pás (svislá základová stěna) vč. penetrace“.

Domníváme se, že měrná jednotka by měla být uvedena v m2, s uvedením tloušťky bouraného zdiva, nebo je nutné do výpočtu tloušťku zdiva započítat a upravit celkovou výměru. Vzhledem k tomu, že je u této položky kalkulována suť 2,1 t/ m3, v celkové hmotnosti suti 576,45 t, měly by být upraveny i hmotnosti suti u položek č. 310, 311, 312 a 314.

Prosíme o úpravu výkazu výměr, v opačném případě o ujištění, že výkaz výměr v zadávací dokumentaci je u těchto položek v pořádku.

Předem děkujeme za odpověď a Váš čas.

S pozdravem“



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Sp. zn. CN/130/CN/19

Č.J. 1835/20/CN

Odpověď zadavatele (zpracovatele PD) na žádost:

Odpověď zpracovatele PD:

Dobrý den,

zasílám opravený výkaz. Změna výměry je u položek 213 a 310-314.

Z odpovědi zpracovatele PD je zřejmé, že akceptoval vznesený dotaz účastníka zadávacího řízení a prostřednictvím rozpočtáře provedl opravu výše uvedených položek z hlediska jejich výměry. Z důvodu přehlednosti, dílčí opravy výše uvedených položek, se zveřejňuje celý opravený výkaz výměr/soupis prací označený datem zveřejnění - NOVÁ Příloha č.3b ZD z 30.4.2020_Soupis prací, výkaz výměr (zadání) – stavba.

Přílohy VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3:

- NOVÁ Příloha č.3b ZD z 30.4.2020_Soupis prací, výkaz výměr (zadání) - stavba

Termín pro podání nabídek zůstává zachován, termín 13. 05. 2020, do 10:00 hod.

V Plzni dne 30. 04. 2020

V zastoupení zadavatele administrátor VZ: